



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Indirizzi in allegato.

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

**OGGETTO: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DM 182 del 3/07/2017, rilasciata alla società Versalis S.p.A. per l'esercizio dell'installazione ubicata nel Comune di Porto Torres (SS) ID 1145 - Riunione della Conferenza dei Servizi del 19 settembre 2017 - Trasmissione verbale. Errata corrige.**

Si ritrasmette, in allegato, il verbale della riunione del 19 settembre 2017 della Conferenza di Servizi convocata ai fini del riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione di cui in oggetto, in sostituzione di quello inviato con nota del 22/09/2017 prot. n. 21744, in quanto nella precedente versione manca la pagina n. 20.

**Il Dirigente**

Dott. Antonio Ziantonio

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All: c.s.

ID Utente: 6819  
ID Documento: DVA-D3-AG-6819\_2017-0157  
Data stesura: 25/09/2017

✓ Resp. Sez.: Grande Z.  
Ufficio: DVA-D3-AG  
Data: 25/09/2017

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225023 - Fax 06-57225068 e-mail: dva-3@minambiente.it  
e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

## **Elenco indirizzi**

Al Presidente della Regione Autonoma della  
Sardegna

Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari

[presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it)

[amb.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:amb.assessore@pec.regione.sardegna.it)

[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Al Presidente della Provincia di Sassari

Piazza d'Italia, 31 - 07100 Sassari

[protocollo@pec.provincia.sassari.it](mailto:protocollo@pec.provincia.sassari.it)

[segreteria.amministratore@provincia.sassari.it](mailto:segreteria.amministratore@provincia.sassari.it)

Al Sindaco del Comune di Porto Torres

Piazza Umberto I, 1 - 07046 Porto Torres (SS)

[sindaco@comune.porto-torres.ss.it](mailto:sindaco@comune.porto-torres.ss.it)

[comune@pec.comune.porto-torres.ss.it](mailto:comune@pec.comune.porto-torres.ss.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per il coordinamento  
amministrativo

Via della Mercede, 9 – 00187 Roma

[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Rappresentante Unico delle  
Amministrazioni Statali

art.14-ter L.241/90

Cons. Donato Attubato

[d.attubato@governo.it](mailto:d.attubato@governo.it)

Al Ministero dell'Interno

Ufficio di Gabinetto

Trasmessa via PEC

[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

Dipartimento dei vigili del fuoco,  
soccorso pubblico e della difesa civile

[dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it](mailto:dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it)

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali

Capo di Gabinetto

Trasmessa via PEC

[gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)

Al Ministero della Salute  
Ufficio di Gabinetto  
Trasmessa via PEC  
[gab@postacert.sanita.it](mailto:gab@postacert.sanita.it)  
Settore Salute - Direzione Generale  
Prevenzione e salute  
[dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Via Molise, 2 - 00187 Roma  
Trasmessa via PEC  
[gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it)  
Direzione Generale per il mercato  
elettrico, le rinnovabili, l'efficienza  
energetica, il nucleare  
[dgmereen.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.dg@pec.mise.gov.it)  
[dgmereen.div03@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div03@pec.mise.gov.it)  
Direzione generale per la politica  
industriale, la competitività e le piccole e  
medie imprese  
[dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it)

Al Presidente della Commissione  
Istruttoria per l'AIA - IPPC  
Trasmessa via PEC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

Al Direttore Generale ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Alla Direzione Generale per la  
Salvaguardia del Territorio e delle Acque  
[dgsta@pec.minambiente.it](mailto:dgsta@pec.minambiente.it)  
[sta-udg@minambiente.it](mailto:sta-udg@minambiente.it)

Versalis S.p.A  
Centrale termoelettrica di Porto Torres  
Via Marco Polo 12,  
Zona industriale la Marinella  
07046 Porto Torres (SS)  
[direzione\\_pt@pec.versalis.eni.com](mailto:direzione_pt@pec.versalis.eni.com)  
[hse\\_pt@pec.versalis.eni.com](mailto:hse_pt@pec.versalis.eni.com)  
[eni\\_rapportipa@pec.eni.com](mailto:eni_rapportipa@pec.eni.com)

[bruno.panico@isprambiente.it](mailto:bruno.panico@isprambiente.it)

[paolo.pellicano@eni.com](mailto:paolo.pellicano@eni.com)

[luca.piludu@versalis.eni.com](mailto:luca.piludu@versalis.eni.com)

[daniele.rancati@versalis.eni.com](mailto:daniele.rancati@versalis.eni.com)


[an.zara@provincia.sassari.it](mailto:an.zara@provincia.sassari.it)

[g.stara@provincia.sassari.it](mailto:g.stara@provincia.sassari.it)

[v.conte@governo.it](mailto:v.conte@governo.it)

[sabatelli.valentina@minambiente.it](mailto:sabatelli.valentina@minambiente.it)

[dimarco@apat.it](mailto:dimarco@apat.it)



IL PRESENTE VERBALE  
UNITAMENTE AGGIUNGANI  
E' FORMATO DA 24 PAGINE.

*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*  
*Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali*

**OGGETTO: Riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento DM 182 del 03/07/2014 alla società Versalis S.p.A. per l'esercizio dell'installazione situata nel Comune di Porto Torres (SS) Procedimento ID 1145.**

**RESOCONTO VERBALE  
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI del 19 settembre 2017**

Il giorno 19 settembre 2017, alle ore 10:30, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in Roma, si è tenuta la riunione della Conferenza dei Servizi convocata con nota del 26 luglio 2017, prot. n. 17792, ai sensi degli artt. 14, 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'art. 29 - quater, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ai fini del riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento DM 182 del 03/07/2014 alla società Versalis S.p.A. per l'esercizio dell'installazione situata nel Comune di Porto Torres (SS) Procedimento ID 1145.

La riunione è presieduta dal responsabile del procedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero dell'ambiente) e ad essa partecipano il Consigliere Donato Attubato quale rappresentante unico delle amministrazioni statali coinvolte, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2016 e del 2 giugno 2017, a norma dell'art. 14-ter, comma 4, della L. n. 241/90 modificata dal D.Lgs 30 giugno 2016, n. 127; il rappresentante della Provincia di Sassari, il rappresentante di ISPRA ed interviene infine il rappresentante del Gestore, quest'ultimo partecipa ai lavori della Conferenza senza diritto di voto. Risultano assenti i rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Porto Torres ed i rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della Salute a supporto del Rappresentante unico delle amministrazioni statali (All. I).

Il Presidente apre la riunione richiamando quanto segue.

- la nota del 19 dicembre 2016 prot. n. DS/16/153/LP/dr , acquisita agli atti della Direzione il 20/12/2016 con prot. n. 30596, con la quale la Versalis S.p.A. ha presentato istanza di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale n. D.M. 182 del 3/07/2014, per la deroga temporale all'esercizio delle emissioni per la Centrale Termoelettrica dello stabilimento di Porto Torres;
- la nota del 22 dicembre 2016, prot. n. DVA-2016-30979 con la quale il Ministero ha disposto l'avvio del procedimento di riesame della citata Autorizzazione integrata ambientale, identificato con il codice ID 1115;
- la nota del 28 aprile 2017, prot. n. DS/17/056/LP/dr, acquisita agli atti della Direzione il 02/05/2017 con prot. n. 10123, con la quale la società Versalis ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale n. D.M. 182 del 3/07/2014 per l'installazione di una nuova unità di generazione vapore in sostituzione della Centrale Termoelettrica esistente dello stabilimento di Porto Torres;

1

- 2/21  
u
- la nota DVA-2017-11961 del 22 maggio 2017 con la quale Il Ministero dell'ambiente ha disposto l'avvio di un procedimento di riesame, della citata Autorizzazione integrata ambientale, identificato con il codice ID 1145;
  - la nota del 24 luglio 2017, prot. n. CIPPC-1132 con la quale la Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, ha presentato il Parere istruttorio conclusivo relativo ai due procedimenti citati (ID 1115 e ID 1145) ritenendo per motivi tecnici opportuna una trattazione congiunta delle relative istruttorie;
  - la nota del 25 luglio 2017, prot. CIPPC-1156, con la quale la Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC ha chiarito che, alla luce dei contenuti tecnici e delle valutazioni effettuate nel corso del riesame congiunto delle istruttorie, l'istanza del Gestore inerente il procedimento di cui all'ID 1115 possa ritenersi "modifica non sostanziale" in quanto non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - la nota del 26 luglio 2017, prot. DVA/17726, con la quale il Ministero dell'ambiente ha trasmesso il Parere istruttorio conclusivo in relazione al procedimento di cui al codice identificativo ID 1115, garantendo il rispetto delle pertinenti condizioni ivi specificate, invitando il Gestore, a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio, nelle more della conclusione del procedimento ID 1145
  - la nota del 11 settembre 2017 prot 44159, con la quale ISPRA ha presentato la proposta di Piano di monitoraggio e controllo.

Il Presidente informa i presenti che:

- con nota mail PEC del 12/09/2017 prot. n. 18457, acquisita agli atti della Direzione in pari data, al prot. n. 20427, il Dirigente della Divisione III della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque, ha rappresentato, in analogia alle procedure già applicate per la realizzazione di opere nei siti di bonifica di interesse nazionale, le condizioni generali per la realizzazione di dette opere ivi contenute (*All. 2*);

- con nota mail PEC del 19/09/2017, prot. n. 19409, il Direttore del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del territorio della Regione Autonoma di Sardegna ha espresso il parere favorevole al riesame dell'AIA in argomento alle condizioni ivi riportate (*All. 3*).

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza la discussione in merito al Parere istruttorio conclusivo, alla relativa proposta di Piano di monitoraggio e controllo ed alle determinazioni sul riesame dell'AIA.

Il gestore rappresenta di aver riscontrato alcuni refusi nel Piano di Monitoraggio e Controllo, riservandosi di comunicarli ad ISPRA.

Con riferimento alle condizioni indicate dalla Regione autonoma Sardegna con nota del 19 settembre, la Conferenza prende atto che si tratta di argomenti già recepiti nel parere istruttorio conclusivo.

Il rappresentante della Provincia di Sassari deposita agli atti la nota mail PEC inviata il 18/09/2017, prot. n. 43042, con la quale il Dirigente del Settore V Ambiente Agricoltura Nord Ovest della Provincia di Sassari ha espresso parere favorevole alla realizzazione della nuova unità di generazione vapore ed alla proroga di due anni dell'esercizio della CTE esistente nelle more della realizzazione della nuova unità, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni dettate dall'art. 293, comma 1, del D.lgs 152/06 in materia di combustibili, nonché a condizione che il PMC venga modificato tenendo conto delle osservazioni ivi riportate (*All. 4*).

A riguardo la Conferenza reputa accettabile la richiesta inerente l'integrazione nel PMC di controlli sul consumo di acqua Demi fornita alla società Syndial SpA. La Conferenza, inoltre, prende atto dei dubbi manifestati dalla Provincia in merito alla corrispondenza del quadro descrittivo degli scarichi

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

con l'effettiva configurazione esistente, rilevando, peraltro, che la verifica di tale corrispondenza compete all'Autorità di Controllo. 3/21  
u

Il Rappresentante unico delle Amministrazioni statali, esprime parere favorevole al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DM 182 del 03/07/2014 alla società Versalis S.p.A. per l'esercizio dell'installazione situata nel Comune di Porto Torres (SS), con le prescrizioni e le raccomandazioni allegati nel parere che sia allega al presente verbale (All. 5), tra le quali oltre al parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC e al Piano di monitoraggio controllo proposto da ISPRA, sono presenti prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero della Salute e dalla Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**La Conferenza delibera quindi di:**


- a) dare mandato ad ISPRA di modificare, alla luce di quanto richiesto dalla Provincia di Sassari e concordato in seduta, la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo;
- b) esprimersi favorevolmente in merito al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DM 182 del 03/07/2014 alla società Versalis S.p.A., con sede legale in Piazza Boldrini n. 1 - San Donato Milanese (MI), di cui alle istanze presentate in data 19/12/2016 e del 28/04/2017 alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione IPPC e trasmesso il 25 luglio 2017, prot. CIPPC-1156, alle ulteriori prescrizioni e raccomandazioni indicate nell'allegato 5, nonché della proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo come adeguato ai sensi della lett. a).

Il Presidente alle ore 12:00 dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed al Gestore.

Il verbale viene letto e sottoscritto in seduta.

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ai sensi dell'art.29-*quater*, comma 5 del DLgs 152/06 

Per la Provincia di Sassari 

Per ISPRA 

Per il Gestore 

4/21  
N**Elenco nominativo dei rappresentanti**

<b>Nominativo</b>	<b>Ente rappresentato</b>
Ing. Antonio Domenico Milillo <i>Presidente</i>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali
Consigliere Donato Attubato Dott. Vincenzo Conte	Presidenza del Consiglio dei Ministri Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
<i>assente</i>	Ministero dell'interno
<i>assente</i>	Ministero della salute
<i>assente</i>	Ministero dello sviluppo economico
<i>assente</i>	Ministero del lavoro e delle politiche sociali
<i>Assente</i>	Regione Autonoma della Sardegna
Ing. Antonio Zara D.ssa Giovanna Stara	Provincia di Sassari
<i>assente</i>	Comune di Porto Torres
<i>assente</i>	Commissione IPPC
Ing. Bruno Panico Dott. Giuseppe Di Marco	ISPRA
Ing. Paolo Pellicano - Ing. Luca Piludo - Ing. Daniele Rancati	Versalis S.p.A.

Si riporta di seguito l'elenco degli altri partecipanti e le deleghe. Si riporta altresì l'elenco dei soggetti intervenuti.




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Il Presidente

Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale della Presidenza  
Prot. n. \_\_\_\_\_ Cagliari  
Prot. Uscita del 28/07/2015  
nr. 0015164  
Classifica XIV.15.2.Facc. 1 - 2013  
01-01-00



All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente  
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente

**SEDE**


Oggetto: Delega per partecipazione Conferenze di Servizi indette dal Ministero dell'Ambiente in merito al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) agli impianti industriali operanti in Sardegna.

Con la presente, si delega il Direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT) Dott.ssa Daniela Manca a partecipare e ad esprimere, in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna, per le materie di competenza del Servizio medesimo, la volontà di questa Amministrazione a tutte le Conferenze di Servizi che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà ad indire in merito al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) agli impianti industriali operanti in Sardegna.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Francesco Pigliaru

Dir. Gen. A. Da Martini   
Istr. amm. v. A. Malta



PROVINCIA DI SASSARI  
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

du  
h

Prot. n. 42811

Sassari, 18 settembre 2017

Spett.le Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le valutazioni  
e le autorizzazioni ambientali

PEC:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

ROMA

Oggetto: Conferenza di Servizi per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DM 182 del 03/07/2014, per l'installazione di una nuova unità di generazione vapore in sostituzione della centrale termoelettrica esistente nell'installazione Versalis S.p.A., ubicata nel Comune di Porto Torres (SS). ID 1145.

Il sottoscritto Guido Sechi, Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari

D E L E G A

L'Ing. Antonio Zara, dirigente a tempo indeterminato della Provincia di Sassari, a rappresentarlo alla conferenza di servizi di cui all'oggetto, convocata per il giorno **19 settembre 2017 alle ore 10,30**, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'Amministratore Straordinario  
Dr. Guido Sechi



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*  
*Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*

Conferenza di Servizi del 19 settembre 2017

VERSALIS S.p.A. Installazione ubicata nel Comune di Porto Torres (SS) ID 1145 – Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale provvedimento DM 182 del 03/07/2014, ai sensi dell’art. 29-quarter, c. 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

NOME E COGNOME	ENTE O SOCIETÀ DI APPARTENENZA	RECAPITO TELEFONICO	FAX	E-MAIL (indirizzo e-mail nominativo per accreditamento all'area riservata del sito web della DVA per la consultazione dei documenti)	FIRMA
BRUNO PANICO	ISPR	3484075089		bruno.panico@isprambiente.it	<i>Bruno Panico</i>
PAOLO PELLICANO	ENI	347502051		paolo.pellicano@eni.com	<i>Paolo Pellicano</i>
LUCA PILUDU	VERSALIS	3409710040		luca.piludu@versalis.emi.com	<i>Luca Piludu</i>
DANIELE RANICATI	VERSALIS	3482819053		daniele.ranicati@versalis.emi.com	<i>Daniele Ranicati</i>
ANTONIO EXIPA	PROVINCIA SASSARI	0792069401	0792069944	AN.ZARA@PROVINCIA.SASSARI.IT	<i>Antonio Exipa</i>
GIOVANNA STAMA	PROVINCIA SASSARI	079 2069608	0792069944	g.stama@provincia.sassari.it	<i>Giovanna Stama</i>
VINCENZO CONTE	PCM	3404172083		V.CONTE@GOVERNO.IT	<i>Vincenzo Conte</i>
Donato Altobelli	PCR	3294388223		D.Altobelli@Pcrsasari.it	<i>Donato Altobelli</i>
VALENTINA SERRATELLI	VAI SERRATELLI STA	0657225246		serratella.valentina@comune.serratella.it	<i>Valentina Serratella</i>
Antonio D. Alluvio	MA STM	06 5722524		ma.alluvio@comune.serratella.it	<i>Antonio D. Alluvio</i>
GIUSEPPE DI MARCO	ISPR	0650072008		giuseppe.di.marco@isprambiente.it	<i>Giuseppe Di Marco</i>



8/21  
A

*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE

PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Destinatari in elenco allegato

Oggetto: Convocazione Conferenza dei Servizi per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. D.M. 182 del 3/07/2014, per l'installazione di una nuova unità di generazione vapore in sostituzione della centrale termoelettrica esistente nell'installazione Versalis S.p.A., ubicata nel Comune di Porto Torres (SS) ID 1145. – Rif.: nota prot. n. 17792/DVA del 26.07.2017, acquisita al prot. n. 15860/STA del 27.07.2017.

Si fa seguito alla nota con cui codesta Direzione Generale ha comunicato la convocazione presso i propri uffici di una riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19 settembre 2017, alle ore 10,30, avente ad oggetto il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. D.M. 182 del 3/07/2014, per l'installazione di una nuova unità di generazione vapore in sostituzione della centrale termoelettrica esistente nell'installazione Versalis S.p.A., ubicata nel Comune di Porto Torres.

Alla nota è stato allegato il parere istruttorio conclusivo del 24 luglio 2017, prot. n. CIPPC-1132 (prot. n. DVA 17420 del 24/07/2017) della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPCC.

Dalla lettura di detto parere (cfr. pag. 4 e 5) si apprende, fra l'altro, che il Gestore Versalis S.p.A. intende realizzare nel proprio stabilimento chimico di Porto Torres una nuova unità di generazione vapore da 18,5 MWt. La nuova unità verrà installata su un'area pavimentata, già infra-strutturata, ed in diritto di superficie a Versalis S.p.A. dalla Società Syndial S.p.A., in prossimità dell'Impianto Elastomeri. I basamenti delle apparecchiature saranno realizzati tramite platea in cemento armato appoggiata sul terreno senza l'ausilio di pali.

L'Impianto Elastomeri è ubicato all'interno dello stabilimento petrolchimico di Porto Torres per il quale il procedimento di messa in sicurezza/bonifica è in capo alla Società Syndial S.p.A., al netto di aree interne al petrolchimico di pertinenza di altri soggetti.

Per quanto riguarda le aree di pertinenza Syndial, lo stabilimento petrolchimico è stato suddiviso in n. 4 settori, identificati con le lettere A, B, C e D; l'Impianto Elastomeri ricade nel settore A.

La Conferenza di Servizi decisoria del 18.11.2010 ha approvato con prescrizioni i risultati della caratterizzazione delle matrici ambientali suolo/sottosuolo e acque di falda dell'intera area dello stabilimento petrolchimico di pertinenza Syndial. La medesima Conferenza decisoria ha approvato la rielaborazione dell'analisi di rischio e la successiva integrazione.

9/21  
K

In merito alla qualità delle matrici ambientali nel settore A in cui ricade l'Impianto Elastomeri, nella documentazione agli atti della scrivente Divisione e, in particolare, nelle planimetrie di cui alle tavole n. 3 e n. 4, allegate al documento "*Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Porto Torres – Integrazioni al Progetto Operativo di Bonifica della Falda*" (prot. Syndial n. DS 046/11/GD del 20.07.2011, acquisito al prot. MATTM n. 23633/TRI del 20.07.2011), sono indicati i punti con superamenti delle CSC e CSR nei terreni e nelle acque di falda.

Per quanto riguarda la matrice acque di falda, con Decreto Direttoriale prot. n. 328/STA del 31.08.2017 ([http://www.bonifiche.minambiente.it/decreti\\_2017\\_36.html](http://www.bonifiche.minambiente.it/decreti_2017_36.html)) è stato approvato il Progetto di Bonifica delle acque di falda dell'intera area dello stabilimento petrolchimico. Il suddetto Decreto ha approvato anche il "*Piano di monitoraggio della falda*" trasmesso da Syndial S.p.A. con nota del 28 giugno 2017 con protocollo n. 120, acquisito al prot. MATTM n. 14208/STA del 6 luglio 2017.

Ciò premesso, si rappresenta che, in analogia alle procedure già applicate per la realizzazione di opere nei siti di bonifica di interesse nazionale, per quanto di competenza della scrivente Divisione, le condizioni generali per la realizzazione di dette opere sono:

1. assenza di interferenza con il completamento e l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee;
2. assenza di rischi sanitari per gli operatori e i fruitori delle aree oggetto di intervento.

Con riferimento alla condizione di cui al punto 1, gli Enti locali dovranno verificare in concreto che le opere previste nell'ambito della realizzazione della nuova unità di generazione vapore siano realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee.

Con riferimento alla condizione di cui al punto 2, la Società Versalis S.p.A. dovrà trasmettere la valutazione di rischio in modalità diretta associato a tutte le vie di esposizione attive e/o attivabili dalla sorgente falda per gli operatori e i fruitori delle aree oggetto di intervento, basata su dati ricavati dai più recenti risultati dei monitoraggi delle acque di falda per i piezometri compresi all'interno dell'area di interessata dalla realizzazione della nuova unità di generazione vapore. Su detta valutazione sarà chiesto di esprimere un parere a:

- ARPA e ISPRA per i profili di tipo ambientale;
- INAIL e ASL per i profili di tipo sanitario;

nel termine di 30 giorni dall'acquisizione della documentazione relativa alla valutazione del rischio.

Il Dirigente della Divisione III  
Ing. Laura D'Aprile  
(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

D'APRILE LAURA  
MINISTERO DELL'AMBIENTE/97047140583  
12.09.2017 08:32:50 CEST

data: 11/09/2017

10/21  
h

### **Elenco destinatari**

Alla Direzione Generale per le Valutazioni  
e le Autorizzazioni Ambientali

[DGsalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it](mailto:DGsalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it)  
[Dva-3@minambiente.it](mailto:Dva-3@minambiente.it)

e, p.c.

Al Presidente della Regione Autonoma della  
Sardegna

[presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it)  
[amb.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:amb.assessore@pec.regione.sardegna.it)  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Al Presidente della Provincia di Sassari

[protocollo@pec.provincia.sassari.it](mailto:protocollo@pec.provincia.sassari.it)  
[segreteria.amministratore@provincia.sassari.it](mailto:segreteria.amministratore@provincia.sassari.it)

Al Sindaco del Comune di Porto Torres

[sindaco@comune.porto-torres.ss.it](mailto:sindaco@comune.porto-torres.ss.it)  
[comune@pec.comune.porto-torres.ss.it](mailto:comune@pec.comune.porto-torres.ss.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il coordinamento amministrativo  
[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali  
art.14-ter L.241/90

Cons. Donato Attubato  
[d.attubato@governo.it](mailto:d.attubato@governo.it)

Al Ministero dell'Interno

Ufficio di Gabinetto

[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

Dipartimento dei vigili del fuoco,  
soccorso pubblico e della difesa civile  
[dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it](mailto:dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it)

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali

Capo di Gabinetto

[gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)

Al Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto

22/21  
M

[gab@postacert.sanita.it](mailto:gab@postacert.sanita.it)  
Settore Salute - Direzione Generale  
Prevenzione e salute  
[dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)


Al Ministero dello Sviluppo Economico  
[gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it)  
Direzione Generale per il mercato  
elettrico, le rinnovabili, l'efficienza  
energetica, il nucleare  
[dgmereen.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.dg@pec.mise.gov.it)  
[dgmereen.div03@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div03@pec.mise.gov.it)  
Direzione generale per la politica  
industriale, la competitività e le piccole e  
medie imprese  
[dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it)

Al Presidente della Commissione  
Istruttoria per l'AIA - IPPC  
[cippc@pec.minambinete.it](mailto:cippc@pec.minambinete.it)

Al Direttore Generale ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Alla Versalis S.p.A  
Centrale termoelettrica di Porto Torres  
Via Marco Polo 12,  
Zona industriale la Marinella  
07046 Porto Torres (SS)  
[direzione\\_pt@pec.versalis.eni.com](mailto:direzione_pt@pec.versalis.eni.com)  
[hse\\_pt@pec.versalis.eni.com](mailto:hse_pt@pec.versalis.eni.com)  
[eni\\_rapportipa@pec.eni.com](mailto:eni_rapportipa@pec.eni.com)

Alla Syndial S.p.A.  
[syndial@pec.syndial.it](mailto:syndial@pec.syndial.it)  
[progetti.risanamentoambientale@pec.syndial.it](mailto:progetti.risanamentoambientale@pec.syndial.it)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio

Prot. n.

19409

Cagliari, 19 SET. 2017

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Viale Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

**Oggetto: Convocazione della Conferenza dei Servizi per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale DM n. 182 del 03/07/2014 per l'installazione di una nuova unità di generazione vapore in sostituzione della centrale termoelettrica esistente nell'installazione Versalis S.p.A., ubicata nel Comune di Porto Torres (SS). Procedimento istruttorio ID 31/1145. Espressione parere**

In riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi indicata in oggetto, di cui alla nota di Codesto Ministero dell'Ambiente n. 0017792 del 26.07.2017, da tenersi il prossimo 19 settembre, si fa presente che per sopraggiunti impegni questo Ufficio non potrà garantire la partecipazione del proprio rappresentante.

Dall'esame del parere istruttorio conclusivo (PIC), si evince che il riesame del decreto AIA rilasciato alla società Versalis SpA è relativo alla proroga di due anni all'esercizio della CTE esistente, fino al 31 luglio 2019, e alla contestuale realizzazione di nuova unità di Generazione Vapore da 18,5 MWt in sostituzione della CTE esistente, che entrerà a regime entro il 1° agosto 2019.

Ciò premesso, questo Servizio, nel richiamare il parere non favorevole già espresso dalla Regione Sardegna in merito all'utilizzo dell'olio FOK, in sede di rilascio di prima AIA, esprime parere favorevole al riesame dell'AIA DM n. 182/2014, a condizione che:

- 1) in materia di combustibili autorizzabili, vengano rispettate le condizioni dettate dall'art. 293, comma 1, del d.lgs. 152/2006, ed, in particolare, dall'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio

- 2) i risultati della caratterizzazione dei fumi emessi ai camini E1 ed E2, relativi all'esercizio della CTE nel nuovo assetto, siano trasmessi anche alla Regione Sardegna, all'Arpa Sardegna e alla provincia di Sassari (p.to 3 delle prescrizioni del PIC),
- 3) le comunicazioni, relative allo stato di avanzamento dei lavori della nuova unità di produzione vapore, siano trasmesse anche alla Regione Sardegna, all'Arpa Sardegna e alla provincia di Sassari (p.to 7 delle prescrizioni del PIC).

Cordiali saluti

**Il Direttore del Servizio**

Daniela Manca

G.O./Sett. AAAR   
G.V./Sett. AAAR   
CC/Resp. Sett. AAAR 



**PROVINCIA DI SASSARI**  
**SETTORE 5**

AMBIENTE - AGRICOLTURA NORD OVEST

SERVIZIO VI

14/21  
h

Prot. n. 43042

Sassari

18 SET 2017

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le valutazioni e le  
autorizzazioni ambientali  
Div, III Rischio Rilevante e AIA  
[aia@pecminambiente.it](mailto:aia@pecminambiente.it)  
[dva-IV@minambiente.it](mailto:dva-IV@minambiente.it)

**OGGETTO: Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale Decreto Ministeriale n.182 del 03/07 2014, rilasciata alla Società Versalis, per l'installazione di una nuova unità di generazione vapore in sostituzione della centrale termoelettrica esistente e la deroga temporale all'esercizio delle emissioni della Centrale termoelettrica nelle more della realizzazione della nuova unità (ID MATTM-DVA 131/1145 e 131/1115).**

In riferimento al procedimento in oggetto, in relazione al quale sono stati trasmessi da codesto Ministero il Parere Istruttorio Conclusivo, con nota del 24/07/2017, e la proposta di PMC, con nota del 14-09-2017, si esprime parere favorevole alla realizzazione della nuova unità di Generazione Vapore e alla proroga di due anni dell'esercizio della CTE esistente nelle more della realizzazione della nuova unità, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni dettate dall'art. 293, comma 1 del D.Lgs 152/2006 in materia di combustibili, ed a condizione che il PMC venga modificato tenendo conto delle osservazioni di seguito riportate:

- In merito ai consumi idrici riportati al punto 3.4 della proposta di PMC si ritiene che la tabella relativa al consumo di risorse debba essere integrata indicando il consumo di acqua Demi fornita dalla società Syndial S.p.A..
- In merito alla identificazione degli scarichi, si evidenzia che la tabella riportata nel paragrafo 5.1 della proposta di PMC (che ricalca l'analoga tabella dell'Allegato E4 *Aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo*) in cui si indica che gli scarichi SPI, SP2, SP3, SP4, SP7 confluiscono "nell'asta fognaria recapitante allo scarico finale SF2" non descrive la situazione ad oggi vigente.  
Infatti i diversi scarichi parziali SP1 SP2, SP3 e SP7 confluiscono in differenti punti del tratto fognario consortile (in cui è collettato anche il refluo del comune di Porto Torres) denominato *fognatura oleosa* mista: pertanto il citato scarico finale SF2 è meramente virtuale. Inoltre il reflui generati dall'impianto Elastomeri, da cui oggi si origina lo scarico SP4, e a cui saranno unite anche le acque di processo della nuova unità di generazione vapore, sono immessi direttamente in una sezione di pretrattamento dell'impianto Consortile ad essi specificatamente dedicata (IPPC 6:11), mediante un tratto fognario di proprietà Versalis a cui afferiscono soli tali reflui. Quanto sopra rilevato


15/2/17  
15/2/17

è coerente con i contenuti dell'autorizzazione allo scarico rilasciata alla Versalis dal Consorzio Industriale Provinciale allegata all'istanza (*Allegato A19* alla Scheda A) e con quanto segnalato da questa amministrazione da ultimo con la nota prot. n. 36215 del 28/07/2017, con cui è stata trasmessa la nuova autorizzazione che aggiorna quella riportata nell'*Allegato A19*.

Distinti Saluti

**Il Dirigente**

Antonio Zara



16/21  
11

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

**Parere unico statale**

***IL RAPPRESENTANTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI***

***nella Conferenza di Servizi del 19 settembre 2017***

Premesso che con lettera protocollo n. 17792 del 26 luglio 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha indetto la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater*, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DM 182 del 3/7/2017, per l'installazione di una nuova unità di generazione vapore in sostituzione della centrale termoelettrica esistente nell'installazione Versalis S.p.A., ubicata nel Comune di Porto Torres (SS) - codice ID 1145, ed ha fissato, quale data della riunione della Conferenza, il 19 settembre 2017;

Vista la lettera protocollo DICA n. 16439 del 01.08.2017, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (di seguito R.U.A.S.), ai sensi dell'art.14-*ter*, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n.241, ha convocato riunione istruttoria e richiesto a ciascuna Amministrazione statale partecipante alla Conferenza di Servizi, di far pervenire e/o fornire il proprio parere, al fine di consentire al R.U.A.S. di esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione delle Amministrazioni statali sulle decisioni di competenza della Conferenza anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Visti i pareri favorevoli con raccomandazioni e prescrizioni:

- della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, trasmessa con protocollo 1132 del 24.07.2017;
- del piano di monitoraggio e controllo (PMC-X) dell'ISPRA della domanda di A.I.A. presentata da Versalis S.p.A. di Porto Torres – ID 1145 – prot. 44159 del 11.09.2017;
- vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, protocollo 18457 del 12.09.2017;
- vista la nota del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, protocollo 27444 del 12.09.2017;
- vista la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Ufficio per la Prevenzione Incendi e Rischio Industriale, prot. 12056 del 14.09.2017;

Visto l'esito della riunione istruttoria tra le Amministrazioni statali tenutasi il 13 settembre 2017 presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui tutte le Amministrazioni presenti (Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria e ISPRA) esprimono parere favorevole con le condizioni/prescrizioni e raccomandazioni contenute nei documenti della

17/21  
M

Commissione IPPC e dell'ISPRA, del ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e delle acque – Direzione generale per la salvaguardia del territorio, e Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria;

Visto che, sia alla riunione istruttoria del R.U.A.S. sia nella seduta della Conferenza di Servizi, erano assenti e/o senza aver espresso in alcun modo la propria posizione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto l'art. 14-ter, comma 7, secondo capoverso, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in cui si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso ... la propria motivata posizione;

Considerato che la posizione del R.U.A.S. costituisce anche la sintesi delle posizioni espresse dalle Amministrazioni statali nella fase istruttoria della Conferenza di Servizi;

Ritenuto di poter esprimere definitivamente ed in modo univoco la posizione delle Amministrazioni statali;

Esprime

Parere favorevole con le prescrizioni e le raccomandazioni al riesame di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge 241/90.

Tali prescrizioni e raccomandazioni sono allegate al presente parere e ne costituiscono parte integrante.

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali

Cons. Donato Attubato  


Si allega:

- 1) parere istruttorio conclusivo AIA, procedimento ID 1145, della Commissione IPPC e successive integrazioni, protocollo. 1132 del 24.07.2017;
- 2) piano di monitoraggio e controllo (PMC-X) dell'ISPRA della domanda di A.I.A. presentata da Versalis S.p.A. di Porto Torres – ID 1145; prot. 44159 del 11.09.2017;
- 3) nota del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, protocollo 18457 del 12.09.2017;
- 4) nota del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, protocollo 27444 del 12.09.2017;
- 5) nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Ufficio per la Prevenzione Incendi e Rischio Industriale, prot. 12056 del 14.09.2017.

18/21  
M



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE  
Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: [prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it](mailto:prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per il coordinamento amministrativo  
Rappresentante unico delle amministrazioni statali  
Cons. Donato Attubato  
[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)  
[d.attubato@palazzochigi.it](mailto:d.attubato@palazzochigi.it)

e p.c. All' Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento  
[ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it](mailto:ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it)

**OGGETTO:** Conferenza di Servizi di cui all'art.29-quater, comma 5, del D.Lgs 152/2006 per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. DM 182 del 03/07/2017, per l'installazione di una nuova unità di generazione di vapore in sostituzione della centrale termoelettrica esistente nello stabilimento Versalis S.p.A. ubicato nel comune di Porto Torres (SS). ID 1145.

**Riunione di coordinamento per il giorno 13 settembre p.v. ore 11.00**

Con riferimento al procedimento in oggetto, si fa presente che, relativamente agli aspetti di competenza di questa Amministrazione, devono essere attivate le procedure previste dal D.Lgs 105/2015 e dal DPR 151/2011.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(LITNERIO)

RE



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambientale e sicurezza nei luoghi di  
vita e di lavoro  
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  
PEC: [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

19/21  
μ  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento del Coordinamento Amministrativo  
[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Cons. Donato Attubato  
[d.attubato@palazzochigi.it](mailto:d.attubato@palazzochigi.it)

Roma, 12.09.2017

Ministero della Salute  
DGPRES  
0027444-P-12/09/2017



**Oggetto:** Convocazione Conferenza di servizi per il riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione di una nuova unità di generazione vapore in sostituzione della centrale termoelettrica esistente nell'installazione Versalis Spa, ubicata nel comune di Porto Torres (SS) Codice ID 1145.

Con la presente si trasmette, in allegato, il parere tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità, relativamente all'istruttoria in oggetto, ai fini della formazione della volontà del Rappresentante unico, ai sensi della legge 241/90, art 14-ter, comma 4.

p. IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Raniero Guerra

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO  
\*F.to Dott. Ernesto Adabbo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993



Istituto Superiore di Sanità

Prot. N. 21431 / D. 1801

Proposta al N

Allegato

es/21  
n

Istituto Superiore di Sanità  
Prot 11/09/2017-0026546



Class: DAS 01.00

1

Ministero della Salute  
Direzione Generale della  
Prevenzione Sanitaria- Ufficio IV  
Dott. Ranieri Guerra  
Viale Giorgio Ribotta, 5  
00144 Roma

**Oggetto:** Richiesta parere tecnico in merito al riesame dell'AIA per l'installazione di una nuova unità di generazione vapore in sostituzione della Centrale Termoelettrica esistente e la deroga temporale all'esercizio delle emissioni della Centrale Termoelettrica nelle more della realizzazione della nuova unità (ID MATT 131/1145 e 131/1115)

Vista la richiesta, avanzata da codesta Amministrazione finalizzata ad ottenere il parere dell'Istituto Superiore di Sanità;

Tenuto conto che l'Istituto esprime il proprio parere, di natura squisitamente tecnico-scientifica avuto riguardo esclusivamente alle notizie ed agli elementi forniti dallo stesso richiedente, si rappresenta quanto segue.

Il parere viene richiesto per la modifica dell'impianto relativa all'installazione di una nuova unità di generazione vapore in sostituzione della CTE esistente presso lo stabilimento Versalis di Porto Torres (SS). La stessa richiesta è relativa anche all'ottenimento di una deroga temporale per consentire l'esercizio della CTE esistente per il periodo di realizzazione della nuova unità, stimato in circa due anni.

La nuova unità presenterà vantaggi di tipo ambientale, dato che sarà di dimensioni molto ridotte rispetto alla CTE attuale, passando dagli attuali 190 MWt a 18.5 MWt. Inoltre il nuovo impianto utilizzerà solo GPL, a fronte dell'unità esistente che utilizza olio combustibile BTZ e FOK, con una marginale quota di GPL. Il nuovo impianto comporterà nel complesso una riduzione significativa delle emissioni degli inquinanti NOx, Polveri, SO2 e CO. Il parere conclusivo della commissione IPPC riporta che la caldaia sarà dotata di un sistema SME di monitoraggio in continuo di O2, CO e temperatura dei fumi. Si richiede che il sistema SME sia esteso al monitoraggio anche degli altri inquinanti principali quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo e polveri.

21/21  
u

Per il periodo di costruzione e messa in esercizio della nuova unità, si concorda con le prescrizioni date dalla Commissione IPPC nel parere conclusivo del procedimento per il periodo di transizione e funzionamento delle caldaie esistenti, la loro dismissione, la messa in esercizio della nuova unità con le caratteristiche prescritte.

Si rimane disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Il Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Salute  
Dott. ssa Eugenia Dogliotti

