



DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Versalis S.p.A. di Porto Torres (SS)
direzione_pt@pec.versalis.eni.com
hse_pt@pec.versalis.eni.com

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: TRASMISSIONE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI ALLA SOCIETA' VERSALIS S.P.A. - PROCEDIMENTO ID 1187.

Con riferimento al procedimento indicato in oggetto, ed alla luce di quanto espresso dalla Commissione IPPC con nota del 20/03/2018 prot. CIPPC 324, si richiede al Gestore di fornire le integrazioni documentali necessarie alla valutazione della modifica, così come riportato nel documento allegato.

A tal fine, ed ai sensi dell'articolo articolo 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm., si invita codesta Società a provvedere **entro 30 giorni** a far data dalla ricezione della presente nota, a trasmettere, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste organizzate secondo il modello di presentazione della domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora, entro il termine indicato, codesta Società non depositi la documentazione integrativa richiesta, l'istanza si intenderà ritirata fatta salva la facoltà di richiedere una proroga del termine, per giustificate e documentate motivazioni, per la presentazione della citata documentazione dandone tempestiva comunicazione alla Scrivente e proponendo al contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

Si ribadisce inoltre che, alla luce della vigente normativa citata in premessa, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa.

Il Dirigente

Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

ALL.

- nota CIPPC 324/2018 (prot. DVA 6679/2018).

ID Utente: 426
ID Documento: DVA-D3-AG-426_2018-0007
Data stesura: 04/04/2018

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 04/04/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225050 - Fax 06-57225068 e-mail: dva-3@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Autorizzazioni e
Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

OGGETTO: TRASMISSIONE RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE AL GESTORE
"VERSALIS PORTO TORRES" - PROCEDIMENTO ID1187.

In allegato alla presente si trasmette la nota relativa alla richiesta di integrazione documentale al Gestore, prot. CIPPC 0000321 del 20/03/2018, riferita al procedimento in oggetto.

Il Presidente

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. c.s.

Al presidente della Commissione IPPC

Prof. A. Brath

Sede

Oggetto: Nota per il Gestore per l'integrazione della documentazione tecnica relativa alla procedura di Riesame ID 1187 dello stabilimento Versalis Porto Torres.

Al fine di un completo esame istruttorio dell'istanza di modifica presentata, è necessario richiedere al Gestore dello stabilimento in oggetto di integrare la documentazione tecnica inviata fornendo ulteriori informazioni riguardo i punti di seguito indicati:

1. una dettagliata descrizione del progetto della nuova Torcia T-1100N, che faccia riferimento al paragrafo 5.3 "Combustione in torcia" BAT Conclusion n. 17 e n. 18 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016, con indicazione della tipologia dei bruciatori, del sistema di accensione, del sistema di gestione e controllo dei processi, del sistema di monitoraggio (portata, composizione, pressione, temperatura, ecc.) e del sistema di recupero dei gas e di utilizzo delle valvole di sicurezza;
2. la precisazione delle quantità e delle caratteristiche dei rifiuti prodotti qualora le torce T-1100, T-2000 e T-8000 da dismettere siano demolite; gli eventuali progetti di utilizzo di riserva, se le stesse vengano mantenute in sito.

Cordiali saluti.



Marcello Iocca

Referente del GI

Roma, 20 marzo 2018