



Generazione Carbone Italia
Unità di business termoelettrica
Centrale Andrea Palladio

RAPPORTO AIA - EMISSIONI CALDAIA AUSILIARIA - ANNO 2016

Parametro		Emissione per tutti gli eventi di esercizio (t/a)												Totale (kg/a)	Totale (t/a)
		5-ago-16	13-ago-16	14-ago-16	15-ago-16	22-ago-16	23-ago-16	24-ago-16	25-ago-16	26-ago-16	27-ago-16	28-ago-16	13-dic-16		
kg gasolio	kg	250	219	573	232	910	300	277	330	159	276	164	615	4.305	4,305
ore serv.	h	3,8	3,4	8,8	3,6	14,0	4,6	4,3	5,1	2,4	4,2	2,5	9,5	66	
SO₂	kg	0,312	0,273	0,714	0,289	1,135	0,374	0,345	0,411	0,198	0,344	0,204	0,767	5,367	0,005367
NOx	kg	0,625	0,548	1,433	0,580	2,275	0,750	0,693	0,825	0,398	0,690	0,410	1,538	10,763	0,010763
CO	kg	0,122	0,107	0,280	0,113	0,445	0,147	0,135	0,161	0,078	0,135	0,080	0,301	2,105	0,002105
Polveri	kg	0,080	0,070	0,183	0,074	0,291	0,096	0,089	0,106	0,051	0,088	0,052	0,197	1,377	0,001377