



Generation Italy

Italy Coal

UB Fusina

RAPPORTO AIA - TRANSITORI - ANNO 2016

TRANSITORI <i>(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)</i>		Avv. da freddo				Avv. da tiepido				Avv. da caldo			
		SO2	NOx	CO	PST	SO2	NOx	CO	PST	SO2	NOx	CO	PST
		kg				kg				kg			
Gruppi 1-2	Q _{Jn2013}	260	280	52	7	208	202	21	6	208	187	10	6
	N _{aen}												
	Q _J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gruppi 3-4	Q _{Jn2013}	540	648	46	14	480	450	22	12	480	430	12	12
	N _{aen}												
	Q _J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gli eventi di transitorio di avviamento e fermata dei gruppi non hanno diretta influenza sui reflui trattati e, conseguentemente, sulle emissioni delle acque nel corpo recettore

* Metodologia applicata:

- Allegato 4 alla lettera prot. n. 25632 del 03/07/2009 (Definizione PMT)

- Lettera prot. n. 48187 del 28/12/2009 (Chiarimenti al PMT)



Generation Italy

Italy Coal

UB Fusina

RAPPORTO AIA - TRANSITORI - ANNO 2016

TRANSITORI	
N° di avvii e spegnimenti per anno e durata (numero di ore) dei transitori per tipologia	
<i>(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)</i>	
Gruppo 1	
Gruppo 2	
Gruppo 3	
Gruppo 4	