



Tubo portacavi  $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "  
in PRFV L=3800

J.B. contenente  
rilevatore perdite

LEGENDA			
SIMBOLO SYMBOL	DENOMINAZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS	QUANTITA' QUANTITY
11	CASSETTA DI CONTENIMENTO Ex-d IIC T5/T6 CON N° 3 FORI DA 1/2" (FIL. ISO7/1) LATO BASSO DIM.304x204x218 mm, COMPLETA DEI SEGUENTI MATERIALI:	MARCA CORIEM SERIE EJB-1	1
A	CONVERTITORE UNIVERSALE CON SEPARAZIONE GALVANICA	MARCA SENECA SERIE Z109REG2	1
B	MORSETTI PASSANTI SEZ. 4mmq	-	4
	MORSETTI PORTAFUSIBILE SEZ. 4mmq per fuse da 5x20mm	-	2
	FUSIBILI DI VETRO 5x20mm In=200mA	-	2
	MORSETTI DI TERRA SEZ. 4mmq	-	3
	TERMINAZIONI PER MORSETTI PASSANTI	-	2
	BLOCCO TERMINAZIONI PER MORSETTI PASSANTI	-	2
	GUIDA DIN	-	0,20 m
C	CAVO PER CABLAGGIO NO7V-K SEZ. 1 mmq	-	q.b.
	PUNTALINI SEZ. 1,5 mmq	-	q.b.
D	CONDENSATORE 1 microf 50 Volt	-	1
	RESISTENZA 56 Kohm 1/4 Watt	-	1
	RESISTENZA 47 Kohm 1/4 Watt	-	1
12	BULLONI M14x80 mm INOX 316	-	8
	DADI M14 INOX 316	-	8
	RONDELE PIANE M14 INOX 316		8

LEGENDA			
SIMBOLO SYMBOL	DENOMINAZIONE DESCRIPTION	MATERIALI MATERIALS	QUANTITA' QUANTITY
①	SCATOLA DI DERIVAZIONE Ex-d IIC T4 DIAM. 100 mm FORI 3x1/2" (FILETTATURA ISO7/1) COMPLETA DI N°2 MORSETTI EDM4	MARCA CORTEM SERIE ST-16.1	1
②	RACCORDO A 3 PEZZI Ex-d IIC T4 DIAMETRO 1/2" (FILETTATURA ISO7/1) -	MARCA CORTEM SERIE RMF1G	1
③	TUBO FLESSIBILE Ex-d IIC T4 DIAMETRO 1/2" M/M (FILETTATURA ISO7/1) L=300 mm	MARCA CORTEM SERIE SPH13G	1
④	RACCORDO DI BLOCCAGGIO Ex-d IIC T4 DIAMETRO 1/2" F/F (FILETTATURA ISO7/1) RESINA E FIBRA DI VETRO	MARCA CORTEM SERIE EYS1 SERIE CRV420/100+HV-1	2 1+1
⑤	NIPLO Ex-d IIC T4 DIAMETRO 1/2" (FILETTATURA ISO7/1) -	MARCA CORTEM SERIE NP1G	2
⑥	NIPLO DA TUBO Ex-d IIC T4 DIAMETRO 1/2" (FILETTATURA ISO7/1) L=100 mm	MARCA - SERIE -	1
⑦	FLANGE DI RIDUZIONE 1" - 1/2" (FILETTATURA ISO7/1) CU-NI 150# FF	MARCA - SERIE -	2
⑧	PRESSACAVO Ex-d IIC T4 DIAMETRO 1/2" (FILETTATURA ISO7/1) -	MARCA CORTEM SERIE REV01B	4
⑨	CAVO ARMATO SCHERMATO SEZIONE 2X1 mmq CAVO DI TERRA NO7G9-K SEZIONE 1x6 mmq	MARCA - SERIE - SERIE -	5 m 5 m
⑩	GUARNIZIONE 1" 150# FF HNB AB60 -	MARCA - SERIE -	4

EX-CO	02	29/01/2015	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	PROGEPI	COSMI	COSMI	ALNG	ALNG	
EX-CO	01	26/01/2015	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	PROGEPI	COSMI	COSMI	ALNG	ALNG	
EX-CO	00	23/01/2015	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	PROGEPI	COSMI	COSMI	ALNG	ALNG	
Stato di Validità	Número Revisione	Data	Descriptione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Approval Contractor <small>(se necessario)</small>	Approved Company	
Indice di revisione									

Nome e logo Company:

Identificativo documento Company:

## Adriatic LNG

SECONDARY CONTAINMENTS  
STOCKAGGIO IPOCLORITO DI SODIO

Nome e logo Contractor:

Identificativo documento Contrattori



**COSMI**  
S.p.A.

Via Teodorico 7 - 48122 Ravenna (RA) ITALY  
Tel. (+39) 0544 605411 Fax (+39) 0544 605922  
E-Mail : [cosmispd@gruppcosmi.com](mailto:cosmispd@gruppcosmi.com)

14.C.3378/ELE/007

Nome e logo Vendor/Subcontractor:

Identificativo documento Vendor/Sub.:

**PROGEP**  
S.r.l. S.U.

C.da Sant'Elena Località Tamarele - 66026 Ortona (CH) ITAL  
Tel. (+39) 0544 605680 Fax (+39) 0544 605988  
E-Mail : [progepistrl@grupopocosmi.com](mailto:progepistrl@grupopocosmi.com)

---

Nome Impianto: TERMINAL RIGASSIFICAZIONE	Localizzazione: Offshore - Porto Levante
--	--

sa il n.

SECONDARY CONTAINMENTS - SERB. STOCC. NAOCL  
PARTICOLARI SISTEMA RILEVAMENTO PERDITE

Superato dal n.	
Area d'impianto:	Unita' d'impianto:
1	1

Software: AUTOCAD

---

[illegible]