



Saras SpA

MOD COP 042

6/11/2009 12:03:22

RAPPORTO DI PROVA.

Campione: IMP-S-00010984

Imp: CTE_NORMALE FUELTK8 17/09/09 09:50

Tipo: IMPIANTO

Impianto: CTE

Assetto: CTE_NORMALE

Stream: FUELTK8_I

Campionamento a cura del Cliente

Fattore di copertura K=2

Livello di probabilità = 95%

Richiesto: 17/09/2009 09:50:58

Consegnato: 17/09/2009 10:50:38

Accettato: 17/09/2009 15:34:14

Completato: 17/09/2009 17:11:18

Validato: 17/09/2009 17:15:36

Stato	Non Accr.	Analisi	Componente	Metodo	U.M.	Risultato	Incert. Estesa (\pm)
E	*	ZOLFO_TOT/1	Zolfo totale	ISO 8754:03 (Zolfo XRF ED) - IP 336:04 (Zolfo XRF ED)	%peso	0.6363	

(*) Prova non Accreditata SINAL

Tale documento è emesso in forma semplificata e pertanto può essere utilizzato e fatto circolare solo all'interno della Raffineria SARAS SPA.

Il Rapporto di prova riguarda solo il campione sottoposto a prova

Il Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio