

Dal 01/12/2009 Al 31/12/2009 744 ore
 Dati: Riconciliati

RILEVAZIONE CONSUMI COMBUSTIBILE - RAFFINERIA

Impianto	Carica	Consumi totali foeton	Fuel Gas				Fuel Oil			
	tonnellate		tag cpp	tonnellate	% su totale	densità	tag cpp	tonnellate	% su totale	D15
T1	449.526	6.221	T1FC124	2.010	5,8	0,714	T1FC125	3.767	23,4	0,951
T2	447.304	5.815	T2FRC59	1.972	5,7	0,714	T2FRC58	3.413	21,2	0,951
RT2	290.226	3.971	R2FR27A	3.330	9,7	0,714	R2FRC80	-	-	0,951
V1	170.817	2.727	V1FRC34	1.570	4,6	0,714				
			V1NFR33	585	1,7	0,714				
			V1NFR35	165	0,5	0,714				
V2	210.151	1.710	V1FRC35	753	2,2	0,714				
			V1NFR34	579	1,7	0,714				
			V1NFR35	139	0,4	0,714				
VSB	161.262	3.287	R1FC137B	849	2,5	0,714	FOVSBF102C	539	3,3	0,951
			R1FC188	768	2,2	0,714	FOVSBF102B			
			R1FC189	685	2,0	0,714				
ALKY	18.270	942	A1FRC16	790	2,3	0,714				
FCC-K1F3	333.921	2.284	K1FR26	1.919	5,6	0,714				
CO-BO	77.352	3.578	K1FRC704	2.999	8,7	0,714				
CCR	107.175	8.173	CCRFR40	4.602	13,4	0,714				
			CCRFR70	1.582	4,6	0,714				
			CCRFR71	852	2,5	0,714				
MHC1 -F101	248.967	551	HFIC021	462	1,3	0,714				
MHC1/2 - F251	220.723	2.268	HFI441	1.901	5,5	0,714				
MHC2-F201	230.276	672	H2FT008	563	1,6	0,714				
U300	43.056	517	U3FRC307	434	1,3	0,714				
U400	69.504	516	U4FRC407	432	1,3	0,714				
U500	42.112	317	U5FRC513	267	0,8	0,714				
U700	90.144	636	U7FRC709	533	1,5	0,714				
Z3F2		103	Z3FT114A	86	0,2	0,714				
Z4F2		32	Z4FT214A	27	0,1	0,714				
B1A	44.284	3.446	FIC4	734	2,1	0,714	FIC5	2.533	15,7	0,951
B1B	59.084	3.299	FIC104	276	0,8	0,714	FIC105	2.917	18,1	0,951
B1C	59.084	5.435	FIC204	2.050	6,0	0,714	FIC205	2.942	18,3	0,951
U800	61.189	587	U8FIC402	278	0,8	0,714				
			U8FIC502	214	0,6	0,714				

TOTALI				34403	99			16111	100	
--------	--	--	--	-------	----	--	--	-------	-----	--

FCC - Rigenerazione catalizzatore		
Carica	d15°C	0,8820
	S %p.	0,162
Coke	tonnellate	13.266,08