

Dal 01/05/2009 Al 31/05/2009 744 ore
 Dati: Riconciliati

RILEVAZIONE CONSUMI COMBUSTIBILE - RAFFINERIA

Impianto	Carica	Consumi totali	Fuel Gas				Fuel Oil			
	tonnellate		foeton	tag cpp	tonnellate	% su totale	densità	tag cpp	tonnellate	% su totale
T1	-	-	T1FC124	-	-	0,541	T1FC125	-	-	0,952
T2	481.375	5.849	T2FRC59	1.824	8,2	0,541	T2FRC58	3.509	35,2	0,952
RT2	312.487	4.510	R2FR27A	3.526	15,9	0,541	R2FRC80	-	-	0,952
V1	180.038	2.615	V1FRC34	1.554	7,0	0,541				
			V1NFR33	400	1,8	0,541				
			V1NFRC35	131	0,6	0,541				
V2	196.728	1.205	V1FRC35	519	2,3	0,541				
			V1NFR34	354	1,6	0,541				
			V1NFRC35	116	0,5	0,541				
VSB	171.146	2.970	R1FC137B	767	3,5	0,541	FOVSBF102C	-	-	0,952
			R1FC188	825	3,7	0,541	FOVSBF102B			
			R1FC189	723	3,3	0,541				
ALKY	-	-	A1FRC16	-	-	0,541				
FCC-K1F3	9.466	43	K1FR26	36	0,2	0,541				
CO-BO	4.867	166	K1FRC704	139	0,6	0,541				
CCR	93.980	7.350	CCRFR40	4.136	18,6	0,541				
			CCRFR70	926	4,2	0,541				
			CCRFR71	99	0,4	0,541				
MHC1 -F101	86.815	291	HFIC021	239	1,1	0,541				
MHC1/2 - F251	223.550	1.268	HFI441	995	4,5	0,541				
MHC2-F201	231.771	469	H2FT008	364	1,6	0,541				
U300	47.406	453	U3FRC307	357	1,6	0,541				
U400	72.462	441	U4FRC407	344	1,5	0,541				
U500	44.248	320	U5FRC513	252	1,1	0,541				
U700	75.967	519	U7FRC709	404	1,8	0,541				
Z3F2		105	Z3FT114A	82	0,4	0,541				
Z4F2		41	Z4FT214A	32	0,1	0,541				
B1A	40.189	3.138	FIC4	690	3,1	0,541	FIC5	2.242	22,5	0,952
B1B	56.021	2.983	FIC104	866	3,9	0,541	FIC105	1.868	18,7	0,952
B1C	56.021	4.256	FIC204	1.487	6,7	0,541	FIC205	2.349	23,6	0,952
U800	1.952	30	U8FIC402	17	0,1	0,541				
			U8FIC502	7	0,0	0,541				
TOTALI				22211	100			9968	100	

FCC - Rigenerazione catalizzatore		
Carica	d15°C	0,8685
	S %p.	0,074
Coke	tonnellate	368,57