		Limiti DPR 203			Limiti AIA								
BOLLA 2009		**Gennaio**	**Febbraio**	**Marzo**	**Aprile**	**Maggio**	**Giugno**	**Luglio**	**Agosto**	**Settembre**	**Ottobre**	**Novembre**	**Dicembre**
SO2	mg/Nm3	612	553	667	441	432	369	374	353	324	334	330	359
	mg/Nm3	1.700	1.700	1.700	650	650	650	650	650	650	650	650	650
NOx	mg/Nm3	288	296	287	285	210	223	235	287	290	288	276	238
	mg/Nm3	500	500	500	300	300	300	300	300	300	300	300	300
CO	mg/Nm3	119	93	115	47	49	47	47	37	33	40	32	42
	mg/Nm3	250	250	250	50	50	50	50	50	50	50	50	50
PM10	mg/Nm3	27	30	27	26	17	19	20	27	28	29	24	24
	mg/Nm3	na	na	na	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PTS	mg/Nm3	32	37	32	31	22	24	26	33	35	35	29	30
	mg/Nm3	80	80	80	50	50	50	50	50	50	50	50	50