

Dal 01/04/2010 Al 30/04/2010 720 ore
 Dati: Riconciliati

RILEVAZIONE CONSUMI COMBUSTIBILE - RAFFINERIA

Impianto	Carica	Consumi totali	Fuel Gas				Fuel Oil			
	tonnellate	foeton	tag cpp	tonnellate	% su totale	densità	tag cpp	tonnellate	% su totale	D15
T1	490.224	7.503	T1FC124	2.226	8,6	0,658	T1FC125	4.754	28,3	0,960
T2	481.597	6.088	T2FRC59	1.940	7,5	0,658	T2FRC58	3.700	22,0	0,960
RT2	4.499	49	R2FR27A	41	0,2	0,658	R2FRC80	-	-	0,960
V1	148.618	2.142	V1FRC34	1.348	5,2	0,658				
			V1NFR33	162	0,6	0,658				
			V1NFR35	291	1,1	0,658				
V2	148.555	961	V1FRC35	526	2,0	0,658				
			V1NFR34	140	0,5	0,658				
			V1NFR35	147	0,6	0,658				
VSB	75.226	1.298	R1FC137B	270	1,0	0,658	FOVSBF102C	277	1,6	0,960
			R1FC188	215	0,8	0,658	FOVSBF102B			
			R1FC189	366	1,4	0,658				
ALKY	19.561	915	A1FRC16	765	2,9	0,658				
FCC-K1F3	338.594	2.032	K1FR26	1.699	6,5	0,658				
CO-BO	73.684	3.198	K1FRC704	2.674	10,3	0,658				
CCR	104.783	8.117	CCRFR40	4.753	18,3	0,658				
			CCRFR70	2.577	9,9	0,658				
			CCRFR71	-	-	0,658				
MHC1 -F101	102.741	303	HFIC021	252	1,0	0,658				
MHC1/2 - F251	194.047	1.462	HFI441	1.226	4,7	0,658				
MHC2-F201	168.936	467	H2FT008	390	1,5	0,658				
U300	43.171	574	U3FRC307	480	1,8	0,658				
U400	90.862	521	U4FRC407	436	1,7	0,658				
U500	43.447	370	U5FRC513	309	1,2	0,658				
U700	89.541	507	U7FRC709	424	1,6	0,658				
Z3F2		82	Z3FT114A	69	0,3	0,658				
Z4F2		4	Z4FT214A	3	0,0	0,658				
B1A	45.434	3.706	FIC4	422	1,6	0,658	FIC5	3.146	18,7	0,960
B1B	74.240	966	FIC104	-	-	0,658	FIC105	950	5,7	0,960
B1C	74.240	5.535	FIC204	1.240	4,8	0,658	FIC205	3.981	23,7	0,960
U800	68.904	677	U8FIC402	348	1,3	0,658				
			U8FIC502	218	0,8	0,658				
TOTALI				25958	98			16808	100	

FCC - Rigenerazione catalizzatore		
Carica	d15°C	0,8816
	S %p.	0,146
Coke	tonnellate	15.185,62