

27 NOV. 2015
-54187

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Copia

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari
Piazza della Repubblica, 18 - 09125 CAGLIARI
prot.procura.cagliari@giustiziacert.it

ARPA Sardegna - Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Monitoraggi e controlli ambientali
Via Carloforte, 51 - 09123 CAGLIARI
dts@pec.arpa.sardegna.it
Dipartimento di Cagliari
Viale Ciusa, 6 - 09123 CAGLIARI
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

SARLUX S.r.l. (ex - SARAS S.p.A.)
Impianti Nord (ex Versalis di Sarroch-CA)
sarlux@pec.sarlux.it



Alle 3^e
(AIA)
C

RIFERIMENTO: Decreto DSA-DEC-2009-0000230 del 24/03/2009 di autorizzazione dell'impianto complesso "Raffineria e Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato IGCC (compreso SARLUX S.r.l. Impianti Nord ex Versalis, in località Sarroch - CA)" e Decreto DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012 di autorizzazione dell'impianto chimico VERSALIS S.p.A. in località Sarroch (CA), pubblicato nella G.U. n. 192 del 18/08/2012. Diffida MATTM Prot. DVA 17616 del 07/07/2015 (acquisita in ISPRA al Prot. 30738 del 13/07/2015).

OGGETTO: Riscontro delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. DVA-2015-26712 del 26/10/2015 (acquisita con Prot. ISPRA 47764 del 26/10/2015).

Facendo seguito alla nota in oggetto con la quale il MATTM ha richiesto a questo Istituto il riscontro del superamento delle inottemperanze segnalate nella diffida, informata ARPA Sardegna, si rappresenta quanto segue.

In seguito alle numerose comunicazioni del gestore dei superamenti dei limiti in atmosfera, lo scrivente Servizio ha accertato la violazione della prescrizione di cui al par. 10.4 a pag. 83 del PIC con un superamento dei limiti emissivi per gli inquinanti SO₂ ed NO_x al camino E11 con note prot. n. 27431 del 23 giugno 2015 e prot. n. 30297 del 08/07/2015.

Il MATTM, con nota DVA-2015-17616 del 07/07/2015 (acquisita da ISPRA con prot.n. 30738 del 13/07/2015), denominata "Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative" ribadisce alla SARLUX S.p.A. "l'obbligo di garantire il puntuale rispetto di tutte le prescrizioni imposte dal decreto AIA della SARLUX SpA" nelle more della conclusione del procedimento per la modifica dei termini previsti per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera della Centrale Termoelettrica Impianti Nord (ex Versalis) ai valori limite prescritti al camino E11 e ha diffidato la SARLUX S.p.A. entro 30 giorni di garantire il rispetto dei valori limite sopra menzionati.

Successivamente alla citata diffida il gestore SARLUX S.p.A. con note n. 769 del 13/07/2015, n. 772 del 20/07/2015, n. 779 del 27/07/2015, n. 785 del 03/08/2015, n. 793 del 10/08/2015, n. 797 del 17/08/2015, n. 798 del 24/08/2015, n. 802 del 31/08/2015 e n. 803 del 07/09/2015, ha comunicato nuovi superamenti di SO₂ e di NO_x registrati dallo SME nel punto E11 dal 06/07/2015 al 06/09/2015.

Con nota n.811 del 14/09/2015 e n. 831 del 05/10/2015, il gestore SARLUX S.p.A. ha comunicato che sono stati registrati dallo SME nel punto E11 nelle settimane dal 07/09/2015 al 13/09/2015 e dal 28/09/2015 al 04/10/2015 nuovi superamenti del solo parametro NO_x con valori medi orari di 328 mg/Nm³ e 239 mg/Nm³ rispettivamente (a fronte di un valore limite fissato per NO_x pari a 200 mg/Nm³).



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Codesta Direzione con nota DVA-2015-22015 del 1° settembre 2015, nel confermare al gestore l'obbligo di rispetto dei limiti emissivi vigenti, ha ulteriormente diffidato il gestore a presentare entro 15 giorni significativi nuovi elementi per il rispetto delle prescrizioni della vigente AIA, pena la proposta "... *alla firma del Ministro il relativo decreto di temporanea sospensione ...*" ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera b, del D.Lgs. 152/06.

La Società SARLUX S.r.l. ha dato riscontro alla nota MATTM prot. DVA-22015 del 01/09/2015, con le note n. 813 del 15/09/2015 e n.823 del 22/09/2015 con le quali ha indicato che gli interventi di adeguamento dell'impianto sono in corso di realizzazione e ha illustrato i dati relativi al monitoraggio dello scenario emissivo (riferito al solo parametro SO₂) effettuato nei mesi di agosto e settembre 2015. Il monitoraggio effettuato dimostra il rispetto del limite emissivo per il parametro SO₂.

Codesta Direzione, con nota DVA-2015-24877 del 05/10/2015, ha richiesto chiarimenti riguardo le criticità relative alle emissioni di NO_x, e il gestore SARLUX S.p.A. con nota n.840 del 15/10/2015 ha illustrato i monitoraggi del parametro NO_x per il mese di ottobre 2015 che evidenziano oltre al "*trend di miglioramento*" dichiarato, il rispetto del limite emissivo a partire dal giorno 08 ottobre 2015.

Preso atto degli interventi impiantistici realizzati e dei risultati degli autocontrolli effettuati dal gestore, emerge il superamento delle inottemperanze oggetto della diffida in riferimento a partire dal giorno 8 ottobre 2015. Rileva altresì il mancato rispetto dei tempi stabiliti nella diffida del 07/07/2015, oggetto peraltro delle successive interlocuzioni sopra descritte.

Gli enti di controllo provvederanno nel seguito alle azioni per la verifica del mantenimento dell'assetto emissivo conseguito a partire dal giorno 08/10/2015.

Al fine di consentire la necessaria continuità di informazione per le autorità coinvolte, la presente nota è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica competente per territorio, quale seguito della nota ISPRA prot. 30297 del 08/07/2015.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini

DGSalvanguardia Pec

Da: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Inviato: venerdì 27 novembre 2015 14:32
A: aia@pec.minambiente.it; prot.procura.cagliari@giustiziacert.it; dts@pec.arpa.sardegna.it; dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it; sarlux@pec.sarlux.it
Oggetto: AIA RAFFINERIA IMPIANTO GASSIFICAZIONE CICLO COMBINATO IGCC COMPRESO SARLUX IMPIANTI NORD EX VERSALIS SARROCH - RISCONTRO INOTTEMPERANZE OGGETTO DELLA DIFFIDA DI CUI NOTA MATTM 26712 PROT ISPRA 47764 - FIRMA PINI [iride]406279[/iride] [prot]2015/54187[/pr
Allegati: 406279.pdf

Protocollo n. 54187 del 27/11/2015 Oggetto: AIA RAFFINERIA IMPIANTO GASSIFICAZIONE CICLO COMBINATO IGCC COMPRESO SARLUX IMPIANTI NORD EX VERSALIS SARROCH - RISCONTRO INOTTEMPERANZE OGGETTO DELLA DIFFIDA DI CUI NOTA MATTM 26712 PROT ISPRA 47764 - FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE,SARLUX,PROCURA REPUBBLICA CAGLIARI,ARPA SARDEGNA,ARPA SARDEGNA