



# MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

## Verifiche semestrali serbatoio interrato area gasolio

Documento: MS46  
COS 015/00  
Revisione : 0  
Edizione : 2  
Data: Maggio 2005  
  
Pagina: 1 di 1

### VERIFICHE SEMESTRALI SERBATOIO INTERRATO AREA GASOLIO AD001

03/03/2010	FABIO PIAZZOLI	
DATA	OPERATORE	FIRMA
		Note
Pressione di prova	0,2 bar	
Tempo di mantenimento	30'	
Esito della prova	POSITIVO	
Scarico pressione residua	NO	

CONFERMA DEL RITORNO PER  
SOSTITUIRE IL CILINDRO AUTOGALIA

ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.A.  
Via F.lli. G. ROSIGNANO SOLVAY (LI)  
C.F. e P.IVA 01079020499  
Sig. Piazzoli Fabio