


DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT  
AREA DI BUSINESS GENERAZIONE  
UNITÀ DI BUSINESS LA CASELLA

29015 Castel San Giovanni (PC), Via Argine Po 2  
T +39 0523723811 - F +39 0523723848

Raccomandata AR

Spett.le  
MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per la Salvaguardia  
Ambientale  
Divisione VI - Rischio Industriale - Prevenzione  
e Controllo Integrati dell'inquinamento  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma (RM)  
c.a. dott. **Lo Presti Giuseppe**



ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 47  
00144 Roma (RM)  
c.a. ing **Alfredo Pini**

**Oggetto: Centrale termoelettrica ENEL Produzione S.p.A "E. Amaldi" - UB La Casella Decreto AIA DSA-DEC-2009-0000579 del 15.06.09" - Minimo tecnico TG**

Con riferimento al punto 10.1 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto in oggetto, si comunica che attualmente i TG delle quattro sezioni a ciclo combinato della centrale "E. Amaldi" possono essere eserciti ad un valore di minimo tecnico inferiore al valore indicato al predetto punto 10.1 (150 MWe come da modifica del 15/12/2009 prot DSA DEC-2009-000188).

Il valore di minimo tecnico attualmente ottenibile su tutti i TG è non superiore a 125 MWe.

Chiediamo pertanto di volerci confermare la possibilità di esercire gli impianti secondo le anzidette modalità operative.

Ai sensi dell'art.268 comma 1 lett ee) del Dlgs 152/06, si garantisce l'impegno da parte del gestore di comunicare preventivamente all'Autorità Competente la compatibilità dell'esercizio continuativo dell'attività di produzione termoelettrica a carichi minimi di processo ancora inferiori al valore sopra riportato di 125 MWe; dipendendo tale valore dalle condizioni ambientali e dal gas, potrebbero infatti risultare possibili in talune condizioni prestazioni ancora migliori per i TG in oggetto.

Distinti saluti.

id: 8538736



Stefano Riotta  
Responsabile

