



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2011-0002772 del 08/02/2011

A2A S.p.A.
Via Lamarmora 230
25124 BRESCIA

Pratica N.

Fax 030 3553204

Ref. Mittente:

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società A2A ubicata a Ponti sul Mincio (MN) - trasmissione parere modifica non sostanziale

Si trasmette per opportuna conoscenza la documentazione allegata.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Lo Presti)



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2011 - 0001358 del 24/01/2011

CIPPC-00.2011- 00000 90
del 20/01/2011

Pratica N.
Ref. Alimento:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da A2A S.p.A. - Centrale termoelettrica del Mincio (ex ASM
BRESCIA)

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo relativo alla modifica non sostanziale.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo non si allega in quanto non subisce modifiche rispetto a
quello inserito nel Decreto di AIA DSA-DEC-2009-0000969 del 3 agosto 2009.

Il Presidente Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.



Segreteria Commissione AIA - IPPC

20151PRA - Via Curtatone, 3 - 00184 ROMA - Tel 0650074024 / Fax 0650074281

All. 90/2011

Gruppo Istruttore COMMISSIONE AIA- IPPC

CTE A2A Ponti sul Mincio

Al Presidente Commissione IPPC

Parere del Gruppo Istruttore in merito alla relazione presentata dal Gestore (*Relazione tecnica di misura delle immissioni vibratorie nell'area periferica alla centrale e valutazione del disturbo*) in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto di A.I.A. (DSA-DEC-2009-0000696 del 03/08/2009).

- Visto il decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0000696 del 03/08/2009 (Autorizzazione Integrata Ambientale) ed il relativo Parere Istrutorio allegato trasmesso con prot. CIPPC-00_2009-0001409 del 23/06/2009,
- preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. DVA-2011-0000899 del 04/01/2011), avente ad oggetto "*Comunicazione di avvenuto pagamento della tariffa di cui all'Allegato III del DM 24 aprile 2008 relativo alla prescrizione art. 1 c. 5 e c. 6 del Decreto Autorizzativo DSA-DEC-2009-0000969 del 03/08/2009*", acquisita agli atti della segreteria della Commissione IPPC con prot. CIPPC-00_2011-0000020 del 10/01/2011,
- considerato che la dipendenza dell'entità dei fenomeni di vibrazione dalle caratteristiche sito-specifiche aveva indotto il Gruppo Istruttore ad inserire nel Parere Istrutorio la prescrizione: "*La componente vibrazioni dovrà essere sottoposta ad una verifica mediante misure in campo e/o simulazioni, entro un anno dal rilascio dell'AIA, trasmettendo i risultati all'AC*", recepita nel comma 5 dell'art. 1 del decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0000696 del 03/08/2009,
- esaminata la "*Relazione tecnica di misura delle immissioni vibratorie nell'area periferica alla centrale e valutazione del disturbo*" allegata alla nota del Gestore (prot. ATO/PRO/IMT/CEM/2010/LA/vd2010-CM-000039-P del 12/06/2010), acquisita agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA-2010-0015765 del 21/06/2010, inviata in ottemperanza delle disposizioni di cui, al comma 5 dell'art. 1 del decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0000696 del 03/08/2009,
- visti i contenuti del documento comunitario di riferimento sulle migliori tecniche disponibili relative ai grandi impianti di combustione (LCP - July 2006),
- visti i contenuti delle Linee Guida nazionali "*Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW*", pubblicate nel Supplemento ordinario n.29 alla Gazzetta Ufficiale,

il Gruppo Istruttore, sulla base dei risultati delle indagini effettuate dal Gestore nell'ambiente esterno (lungo il perimetro della centrale), e del verificato rispetto dei "livelli limite" previsti dalla normativa tecnica di settore (UNI 9614 - Marzo 1990) per la destinazione d'uso "aree critiche", rappresentando quest'ultima la classe di destinazione più tutelata dalla stessa normativa tecnica,

ritiene

- **ottemperata la prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto autorizzativo DSA-DEC-2009-0000696 del 03/08/2009,**
- **la centrale in oggetto del tutto rispondente alle BAT/MTD,**
- **non necessario integrare il Parere Istruttorio trasmesso con prot. CIPPC-00_2009-0001409 del 23/06/2009.**

