

e.on

Roma 10.09.09
PROT. IN USCITA 419



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

Spette
E prot DSA - 2009 - 0024012 del 11/09/2009
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direz. Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione VI - Rischio industriale - IPPC
Via Cristoforo Colombo 44
00147 - ROMA

e.p.c.
Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 - ROMA

E.ON Produzione S.p.A.
Via G. Mangili, 9
00197 Roma
www.eon-italia.com

Decreto DSA-DEC-2009-0000976 del 03.08.2009 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di Ostiglia. Comunicazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 del DLgs 59/2005

Con la presente Vi comunichiamo che con protocollo DSA-2009-0021384 del 05.08.2009 abbiamo ricevuto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica di Ostiglia.

Nel decreto DSA-DEC-2009-0000976 del 03.08.2009, abbiamo tuttavia rilevato alcune inesattezze, di seguito elencate, per le quali richiediamo sia opportuna una modifica.

- **Obbligo di comunicazione qualora i tempi di avviamento superino quelli stabiliti in AIA. Nella prescrizione, a pag. 32 del Parere Istruttorio, si fa riferimento ad un minimo tecnico definito come > del 80% della potenza elettrica di pieno carico: questa definizione non è corretta. E' corretta invece quella riportata nella parte descrittiva, a pag. 15 del Parere Istruttorio, e cioè che i minimi tecnici sono di 100 Mwe per i TG e 50 Mwe per OS4: vanno riportati ovunque questi valori di minimo tecnico, altrimenti i tempi previsti per raggiungere il minimo tecnico risultano insufficienti.**
- **Mancato inserimento di tre rifiuti nella tabella di pag. 36 del Parere Istruttorio, nella quale sono elencati i rifiuti per i quali si autorizza il deposito preliminare/messa in riserva. I CER mancanti sono: 140603°, 160210° e 130307°. In tal modo i depositi preliminari relativi a tali rifiuti, esistenti in centrale, risultano ad oggi non autorizzati.**
I rifiuti erano stati indicati da E.ON nella documentazione AIA iniziale nonché nella documentazione integrativa di giugno 2008 (sezioni B.11, B.12 e Allegato B.22 "planimetria delle aree di stoccaggio dei rifiuti").



Sede legale:
Via G. Mangili, 9
00197 Roma
C.F. Reg. Imprese
e P.I. 03251970962
R.E.A. 1001492
Capitale Sociale
€ 700.810.000,00 i.v.



Questi rifiuti erano già menzionati nella autorizzazione provinciale precedente all'AIA, che è stata sostituita dall'AIA stessa (pag. 40 del Parere Istruttorio).

- Per quanto riguarda il 150202*, sempre nella tabella di pag. 36 del Parere Istruttorio, è sbagliata la descrizione: è riportato "Altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti", mentre quella corretta è "Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio...).
- Per il rifiuto 060503, sempre nella medesima tabella, non è stata identificata l'area per l'operazione R13, che nella tabella B.12 redatta da E.ON e nella planimetria era indicata con il n° 43, ma solo l'area identificata per l'operazione D15.
- In merito al rifiuto 200203, è stata richiesta e ci è stata accordata la sostituzione con il CER 190901. Sarebbe tuttavia opportuno prevedere il cambio dal 1/1/10 in modo tale da smaltire il 200203 in carico e non fare confusione con il MUD 2009: nella tabella di pag. 36 è riportato "200203 sostituito da 190901".

La stessa Autorizzazione Integrata ambientale prevede che il Piano di Monitoraggio e Controllo diventi pienamente prescrittivo a partire dal 01.01.2010.

Nel comunicare che la Centrale di Ostiglia sta proseguendo le azioni di monitoraggio e controllo pre-esistenti rispetto alla Autorizzazione Integrata Ambientale, con la presente si richiede la disponibilità dell'Autorità di Controllo ad effettuare un incontro finalizzato alla definizione delle azioni necessarie alla attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla Autorizzazione Integrata Ambientale, nella settimana dal 30 Settembre al 07 ottobre 2009.

Nel corso dell'incontro sarà inoltre possibile discutere il cronoprogramma degli interventi di adeguamento dei sistemi di monitoraggio e controllo e le azioni propedeutiche alla piena attuazione del piano.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Interministeriale 24 giugno 2008, si invia in allegato l'attestazione di versamento della tariffa relativa alle attività di controllo di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti,

Distinti saluti


Il Direttore Institutional Relations
Raffaella Di Sipio

Allegati: c.s.