

Edison Spa

Sede Legale  
Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.1

Centrale Marghera Azotati  
via Ramo dell'Azoto, 4  
30175 Porto Marghera - VE  
Tel. +39 041 2911.282

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
E.prot DVA - 2010 - 0018914 del 29/07/2010



Spett.li

MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MARE - DSA- Div. VI - RIS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

ISPRA  
Via V. Brancati 48  
00144 ROMA

RACCOMANDATA

Porto Marghera, 20 luglio 2010

Rif. PU-1174-20.07.2010

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale prot. DSA-DEC-2009-0000973  
del 3/8/2009 - Centrale di Marghera Azotati. Comunicazione mensile  
effluente gassoso originato dalle unità turbogas.**

In riferimento a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale in  
oggetto, in particolare a pag. 10 del Piano di Monitoraggio e Controllo, Vi  
trasmettiamo in allegato i valori giornalieri della portata volumetrica dell'effluente  
gassoso originato dalla unità turbogas TG4 nel mese di giugno 2010. Tali valori  
sono calcolati per via indiretta, con riferimento al combustibile consumato e alla  
concentrazione di ossigeno rilevato al camino.

Distinti saluti.

Edison s.p.a.  
(S. Vayassori)

All.c.s.



C.P. 4200  
Telex 312501 EDISON-I  
www.edison.it

Capitale Soc. euro 5.291.700.671,00 i.v.  
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

Edison spa - Centrale di Marghera Azotati

Emissioni dai camini - calcolo portata effluente gassoso (rif. AIA - PMC pag.10)

mese giugno 2010

giorno	unità turbogas TG4
	portata fumi (kNm <sup>3</sup> /g)
1	4079,6
2	0
3	1974,8
4	4907,5
5	3675,1
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	1046,9
12	1171,7
13	0
14	649,3
15	1192,9
16	679,1
17	0
18	674,3
19	0
20	0
21	1,9
22	1027,7
23	1235
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
TOTALE	22315,8

 **EDISON Sp.A.**  
Centrale MARGHERA AZOTATI  
(S. Vavassori)