




L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT  
PRODUZIONE CICLO COMBINATO E TURBOGAS  
UNITÀ DI BUSINESS TERMOELETTRICA LA CASELLA

Z9015 Castel San Giovanni (PC), Via Argine Po, 2  
T +39 0523723811 - F +39 0523723848



#### **ISPRA**

Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma (RM)  
c.a. ing. **Pini Alfredo**

#### **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Direzione Salvaguardia Ambientale  
Divisione RIS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
c.a. dott. **Giuseppe Lo Presti**

#### **Regione Piemonte**

Via Principe Amedeo, 17  
10123 TORINO

#### **Provincia ALESSANDRIA**

Piazza della Libertà, 17  
15121 Alessandria

#### **Comune ALESSANDRIA**

Piazza della Libertà, 1  
15121 Alessandria

#### **p.c. ARPA Piemonte**

Via Pio VII, 9  
10123 TORINO

Oggetto: Decreto DSA-DEC-2009-0001632 del 12.11.09 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas della società Enel Produzione S.p.A sita in Alessandria (AL). - Controllo della Falda sotterranea.

Si comunica che è stata eseguita la prima verifica semestrale dell'anno 2011 sulle acque di falda, così come indicato a pag. 17 del PMC allegato all'AIA.

Come nelle due verifiche eseguite nel 2010, tutti i parametri analizzati mostrano valori ben inferiori alle "concentrazioni soglia di contaminazione" indicate per le acque sotterranee in Tab. 2, Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006, ad eccezione del Ferro che, limitatamente ai piezometri a monte dell'impianto rispetto al flusso della falda, presenta valori sensibilmente superiori alle suddette concentrazioni soglia.

Si conferma quindi la situazione già evidenziata con le note Prot. 0046947 del 15/11/2010 e Prot. 0016596 del 11/04/2011, per il parametro in oggetto. Ci si attende peraltro che valori analoghi saranno riscontrati nelle prossime verifiche periodiche.

Distinti saluti.

Stefano Riotta  
Responsabile

Allegati:

- Rapporto di prova ISMES B1025014

id: 8966545

