

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Impianto: BARBARA T2
Centro Lav. Resp.: STRU
Tipo OdM: Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. : F28_PM_CICLICA
Attività : PM
Elem. WBS A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Descrizione OdM: 1 ANNO-VT-TRASM. DI TEMPERAT. BARBARA T2
Tipo OdM: Manutenzione Preventiva Ciclica
Frequenza: Frequenza 1 anno
Stato utente OdM:
Chiuso il: 07.07.2017
Tipo attività PM: Non applicabile

Sede tecnica: 05440-TRE
Definizione Sede Tecnica: BARBARA T2
Identificativo Item P&I:
Codice ABC:

Ore previste:	Ore consuntivate nette:	Ore consuntivate lorde:
STRU 18,5	STRU 29,0	STRU 29,00
Totale: 18,5	Tot. Ore nette: 29,0	Tot. Ore lorde: 29,00

Costi sostenuti

Materiali diretti: 0,00
Prestazioni esterne: 0,00

1 ANNO-VT-TRASM. DI TEMPERAT. BARBARA T2

1 ANNO-VT-TRASMETTITORE DI TEMPERATURA

- Pulizia e controllo strumento
- Controllare la taratura mediante il bagno termostatico
se necessario ripristinarla agendo sull'apposito dispositivo
- Controllare l'integrità del bulbo e del capillare, assicurarsi
che non siano presenti piegature o schiacciamenti.
- Controllo dei connettori e conduttori ,eliminare le ossidazioni
nelle connessioni.
- Controllare e ripristinare il serraggio i morsetti di
collegamento elettrico.

Se equipaggiati con termoresistenze pozzetti e vari
(TIC-TE-TW-PT100+CONVERTITORE, etc..) :

- Verificare il funzionamento, misurando il valore nominale.
in caso di valori non attendibili sostituire.
- Controllo livello dell'olio nella guaina, eventualmente
ripristinare il livello.

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Istruzioni

Ingresso (simulato)	Uscita (teorica)	Uscita (rilevata)	Uscita (dopo taratura)
C°	mAmpere	C°	mAmpere
-50.00	4.00	_____	_____
00.00	8.00	_____	_____
25.00	12.00	_____	_____
50.00	20.00	_____	_____

Errore % fondo scala : 1

Errore max uscita : _____ mAmpere

N.B.:

APPARECCHIATURE ANTIDEFAGRANTI

- Chiusura di tutte le scatole, cassette o/e morsettiere AD-PE
ripristinando le condizioni iniziali di antidefragranza

CHECK _____

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Lista oggetti

Equipment:	3000000508
Definizione:	TERMOSTATO/TRASMETITORE/CONTROLLORE DI T
Sede tecnica:	05440360AKA205STSHH503
Descr:	TERMOSTATO ALT.MA TEMP. MANDATA COMPRES
Descr.Estesa ST:	TERMOSTATO ALT.MA TEMP. MANDATA COMPRES. GAS STADIO 2 AKA-205
Ident. Item P&I:	
Costruttore:	NOT DEFINED BRAND
Modello:	NOT DEFINED
Numero serie :	
Range taratura :	

Equipment:	3000000498
Definizione:	TERMOSTATO/TRASMETITORE/CONTROLLORE DI T
Sede tecnica:	05440360AKA204STSHH403
Descr:	TERMOSTATO ALT.MA TEMP. MANDATA COMPRES
Descr.Estesa ST:	TERMOSTATO ALT.MA TEMP. MANDATA COMPRES. GAS STADIO 2 AKA-204
Ident. Item P&I:	
Costruttore:	NOT DEFINED BRAND
Modello:	NOT DEFINED
Numero serie :	
Range taratura :	

Equipment:	3000005195
Definizione:	TERMOSTATO/TRASMETITORE/CONTROLLORE DI T
Sede tecnica:	05440420AHM001STSH005
Descr:	INTERR. DI ALTA TEMP. RISCALDATORE GAS
Descr.Estesa ST:	INTERR. DI ALTA TEMP. RISCALDATORE GAS HM-001
Ident. Item P&I:	
Costruttore:	NOT DEFINED BRAND
Modello:	NOT DEFINED
Numero serie :	
Range taratura :	

Equipment:	3000005225
Definizione:	TERMOSTATO/TRASMETITORE/CONTROLLORE DI T
Sede tecnica:	05440420AHM001STSH004
Descr:	INTERR. DI ALTA TEMP. RISCALDATORE GAS
Descr.Estesa ST:	INTERR. DI ALTA TEMP. RISCALDATORE GAS HM-001
Ident. Item P&I:	

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Costruttore: NOT DEFINED BRAND
Modello: NOT DEFINED
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000631
Definizione: TERMOSTATO/TRASMETTITORE/CONTROLLORE DI T
Sede tecnica: 05440360AKA206STT600S
Descr: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STADI
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STADIO 2 AKA-206
Ident. Item P&I:
Costruttore: NOT DEFINED BRAND
Modello: NOT DEFINED
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000497
Definizione: TERMOSTATO/TRASMETTITORE/CONTROLLORE DI T
Sede tecnica: 05440360AKA204STT400S
Descr: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STADI
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STADIO 2 AKA-204
Ident. Item P&I:
Costruttore: NOT DEFINED BRAND
Modello: NOT DEFINED
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000630
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA206STT860H
Descr: TRASM. TEMP. GAS TENUTE
Descr.Estesa ST:
Ident. Item P&I:
Costruttore: SOLAR
Modello: 1026588-1
Numero serie :
Range taratura :

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Equipment: 3000000620
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA205STT850H
Descr: TRASM. TEMP. GAS TENUTE
Descr.Estesa ST:
Ident. Item P&I:
Costruttore: SOLAR
Modello: 1026588-1
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000528
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA107STT870L
Descr: TRASM. TEMP. GAS TENUTE
Descr.Estesa ST:
Ident. Item P&I:
Costruttore: SOLAR
Modello: 1026588-1
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000136
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA106STT860L
Descr: TRASM. TEMP. GAS TENUTE
Descr.Estesa ST:
Ident. Item P&I:
Costruttore: SOLAR
Modello: 1026588-1
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000114
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA105STT850L
Descr: TRASM. TEMP. GAS TENUTE
Descr.Estesa ST:
Ident. Item P&I:
Costruttore: SOLAR

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Modello: 1026588-1
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000144
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA104STT840L
Descr: TRASM. TEMP. GAS TENUTE
Descr.Estesa ST:
Ident. Item P&I:
Costruttore: SOLAR
Modello: 1026588-1
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000091599
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360LHG102STT419B
Descr: TRASM. DI TEMP. MANIF. ASP. COMPR.
Descr.Estesa ST:
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB KENT TAYLOR
Modello: 600T 653SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000091600
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360LHG102STT419A
Descr: TRASM. DI TEMP. MANIF. ASP. COMPR.
Descr.Estesa ST:
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB KENT TAYLOR
Modello: 600T 653SY
Numero serie :
Range taratura :

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Equipment: 3000005135
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360LHG039STT711
Descr: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE ST
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE STADIO 2 HA-207
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000005151
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360LHG033STT611
Descr: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE ST
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE STADIO 2 HA-206
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000005161
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360LHG027STT511
Descr: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE ST
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE STADIO 2 HA-205
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000642
Definizione: TERMOSTATO/TRASMETITORE/CONTROLLORE DI T
Sede tecnica: 05440360AKA206STSHH603
Descr: TERMOSTATO ALT.MA TEMP. MANDATA COMPRES
Descr.Estesa ST: TERMOSTATO ALT.MA TEMP. MANDATA COMPRES. GAS STADIO 2 AKA-206
Ident. Item P&I:
Costruttore: NOT DEFINED BRAND

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Modello: NOT DEFINED
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000005172
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360LHG021STT411
Descr: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE ST
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE STADIO 2 HA-204
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000529
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA107STT704
Descr: TRASM. TEMP. MANDATA COMPRES. GAS STADIO
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. MANDATA COMPRES. GAS STADIO 1 AKA-107
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000530
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA107STT701
Descr: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STAD
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STADIO 1 AKA-107
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Equipment: 3000000137
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA106STT604
Descr: TRASM. TEMP. MANDATA COMPRES. GAS STADIO
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. MANDATA COMPRES. GAS STADIO 1 AKA-106
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000138
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA106STT601
Descr: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STAD
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STADIO 1 AKA-106
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000496
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA204STT840H
Descr: TRASM. TEMP. GAS TENUTE
Descr.Estesa ST:
Ident. Item P&I:
Costruttore: SOLAR
Modello: 1026588-1
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000141
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA105STT504
Descr: TRASM. TEMP. MANDATA COMPRES. GAS STADIO
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. MANDATA COMPRES. GAS STADIO 1 AKA-105
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000168
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA105STT501
Descr: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STAD
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STADIO 1 AKA-105
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000091697
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360LHG003STT414
Descr: TRASM. TEMP. GAS DA BARBARA T
Descr.Estesa ST:
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB KENT TAYLOR
Modello: 600T 653SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000091634
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360LHG049STT415
Descr: TRASM. TEMP. GAS SLUG CATCHER VQ-001
Descr.Estesa ST:
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB KENT TAYLOR
Modello: 600T 653SY
Numero serie :
Range taratura :

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Equipment: 3000003851
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AHA104STT407
Descr: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE ST
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE STADIO 1 HA-104
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000003793
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AHA106STT607
Descr: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE ST
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE STADIO 1 HA-106
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000145
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA104STT404
Descr: TRASM. TEMP. MANDATA COMPRES. GAS STADIO
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. MANDATA COMPRES. GAS STADIO 1 AKA-104
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000507
Definizione: TERMOSTATO/TRASMETITORE/CONTROLLORE DI T
Sede tecnica: 05440360AKA205STT500S
Descr: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STADI
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STADIO 2 AKA-205
Ident. Item P&I:
Costruttore: NOT DEFINED BRAND

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Modello: NOT DEFINED
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000004360
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AHA107STT707
Descr: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE ST
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. USCITA GAS REFRIGERANTE STADIO 1 HA-107
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000146
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA104STT401
Descr: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STAD
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STADIO 1 AKA-104
Ident. Item P&I:
Costruttore: ABB INDUSTRIA
Modello: 653 SY
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 3000000598
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440360AKA207STT870H
Descr: TRASM. TEMP. GAS TENUTE
Descr.Estesa ST:
Ident. Item P&I:
Costruttore: SOLAR
Modello: 1026588-1
Numero serie :
Range taratura :

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Impianto:	BARBARA T2
Centro Lav. Resp.:	STRU
Tipo OdM:	Manutenzione Preventiva Ciclica
Cmp Classif. :	F28_PM_CICLICA
Attività :	PM
Elem. WBS	A16324 - BARBARA T2-MANUTENZIONE ESTRAZIONE

Equipment: 3000000599
Definizione: TERMOSTATO/TRASMETTITORE/CONTROLLORE DI T
Sede tecnica: 05440360AKA207STT700S
Descr: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STADI
Descr.Estesa ST: TRASM. TEMP. ASPIRAZ. COMPRES. GAS STADIO 2 AKA-207
Ident. Item P&I:
Costruttore: NOT DEFINED BRAND
Modello: NOT DEFINED
Numero serie :
Range taratura :

Equipment: 4000027225
Definizione: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Sede tecnica: 05440500LCW043STT001
Descr: TRASM. TEMP. SCARICO H2O MARE
Descr.Estesa ST:
Ident. Item P&I:
Costruttore: ROSEMOUNT
Modello: 644HAE1J6M5F6Q4
Numero serie : 02274112
Range taratura :

Ordine Chiuso

Numero ordine: 10444146

Dati di completamento

Matricola strumento campione: \

Numero conferma: 649084 - 1

Note: vedere allegato

Ricambi previsti

Cod. Materiale	Descrizione Materiale	Unità di misura	Quantità

Note

05/02/17 BERIE T #10

INIZIARE ANNUA' DI VERIFICA TARIFFA E MANUTENZIONE TRASMETTORI DI TEMPERATURA DI PIATTAFORMA. ESEGUITI CONTROLLI SU TI-411, TI-511, TI-611, TI-711. SI ESEGUE ANCHE LA VERIFICA FUNZIONAMENTO DEI TERMOGHI DI RELATIVI ALLA PRESSA LINEA DI MONTA DEI TRASMETTORI SOPRAINDICATI (MONTATA TURBINE A VARE DEGLI SCALDATORI) CON LA SOSTITUZIONE DI N° 1 TERMOMETRO 0÷20°C RELATIVO ALLA TK6.

ESEGUITI INOLTRE I TRASMETTORI TI-504, TI-500 (ASPIRAZIONE 1° STAGIO) CON ESITO POSITIVO. SI ESEGUE INFINE LA VERIFICA TARIFFA DEL TRASMETTORE DI TEMPERATURA TI-01 RELATIVO ALLA LINEA DI SCALDO H₂O DI RAFFREDDAMENTO 0÷60°C CON ESITO POSITIVO.

06/02/17 BERIE T LA TORRE C #8+8

PROSEGUO DELL'ANNUA' DI TARIFFA TRASMETTORI DI TEMPERATURA. ESEGUITI I SEGUENTI TRASMETTORI: TI-419 A, TI-419 B, TI-414, TI-415 CON ESITO POSITIVO. SI ESEGUE INOLTRE LA VERIFICA FUNZIONAMENTO DI N° 8 TERMOGHI UBICATI SULLA LINEA SEAL GAI TURBINE 4-5-6-7. DUE DEI QUALI RISULTANDO INATTENDIBILI, SEGUIRA' RDM PER LA SOSTITUZIONE DEI DUE TERMOGHI DA RIMPIAZZARE SU TK6.

13/02/17 BERIE T #4

SI ESEGUE VERIFICA TARIFFA TRASMETTORI TI-504 (TK5) 0÷260°C CON ESITO POSITIVO.

Stato impianto

☒ IN SERVIZIO☐ FERMO GUASTO☐ FERMO RIPARAZIONE

Si sono verificate perdite di produzione?

☐ SI☐ NO

Note

NELLE PRECEDENTI PAGINE VI SONO LE NOTE URGENTI AI TRASMETTORI DI TEMPERATURA NON PRESENTI IN CAMPO E LE SOLLE URGENTI CHE SOSTITUISCONO I TERMOGHI ELENCHI.

Durata del lavoro

Esecutore/Disciplina	Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora Fine	Ore Nette	Totale
BERIE T. STRVE	05.02.17	07.00			10+8+1+3	21
LA TORRE C. ELE	06.02.17	07.00			8	8
PENNETTA STEPH	07.02.2017	15.00	09.07.2017	18.00	3	3
SARRATINO ELETT	07.02.2017	12.00	09.07.2017	15.00	3	3

Firma

Nome/Cognome	Società	Posizione	Firma
CESARE HARRISON	ENI	C.P.	
TOMMASO BERIE	BOTTENI SRL	SRV.	
LUCA GIORGI	ENI	SRV.	

Note

10/03/17 BERG T. H 3 (TRE)

ESEGUITE VERIFICHE TARIFFARI TRASMISSIONI DI TEMPERATURE RELATIVI AL
PROBLEMA TRS. CONTATTI E SEQUENZE TRASMISSIONI: TI-600 - TI-601 - TI-604
TI-607. NON VI SONO ANCHE IN RILAZIONAMENTO DA SEGNALARE!
LE CALIBRAZIONI SONO STATE ESEGUITE MEDIANTE L'UTILIZZO DI STANDARD
B-7015 (CLUBSTONE MULTIFUNZIONE CERTIFICATO).

10/04/17 BERG T. H 3 (TRE)

APPROFONDENDO NELLO STATO DI FERMO DELLA TURBINA TR 4 S
ESEGUENDO I CONTROLLI SUI TRASMETTORI DI TEMPERATURE AD ENTE
DELLI: TI-700 - TI-707 - TI-701 - TI-704. TARIFFE ESEGUITE
SENZA RISCONTARE ANOMALIE.

07-07-2017 PENNELLA SAMMARINO ALESS. 24x24
ESERCUITA VERIFICA FUNZIONALE TERMOSTATI ALLA TEMPER.
RISCALDATORE GAS CON ESITO POSITIVO.