



**a2a**  
Calore & Servizi

U. prot. DVA-2011-0021838 del 30/08/2011

RACCOMANDATA R.R.

Spettabile  
MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E TUTELA DEL TERRITORIO  
Direzione Generale per le  
Valutazioni ambientali  
Via C.Colombo 44  
00147 - ROMA

e p.c. Spettabile ISPRA  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spettabile REGIONE LOMBARDIA  
Dir. Gen. Qualità dell'ambiente  
P.zza Città di Lombardia 1  
20124 - MILANO

2011-ACS-001949-F  
23/08/2011

ACS/SGT/EIT/IBS/n° 43 /2011/MN/gm

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE "CENTRALE TERMOELETTRICA LAMARMORA DI BRESCIA" ((U.prot. GAB-DEC-2009-0000134 DEL 20.11.2009)

- Esenzione dal rispetto dei limiti emissivi di cui all'art.273 comma 5 del D.Lgs. n.152/2006

Con riferimento alla richiesta di esenzione (ns. prot. 18647-P 01/08/2007) e alla A.I.A. (U.prot. GAB-DEC-2009-0000134 del 20.11.2009), comunichiamo che nella stagione termica 2011/2011 le ore di normale funzionamento degli impianti per i quali è stata concessa l'esenzione sono :

- impianto denominato Gruppo n.1 : 1358 ore
- impianto denominato Gruppo n.2 : 2428 ore
- caldaia denominata Macchi 3 : 210,6 ore

di cui:

- impianto denominato Gruppo n.1 : 680 ore
- impianto denominato Gruppo n.2 : 1529 ore
- caldaia denominata Macchi 3 : 80,1 ore

relative al periodo gennaio-aprile 2011.

Le ore autorizzate dall'A.I.A. si riferiscono alla stagione termica (15 ottobre-15 aprile) e sono pari a:

- impianto denominato Gruppo n.1 : 3400 ore
- impianto denominato Gruppo n.2 : 3000 ore
- caldaia denominata Macchi 3 : 1500 ore

Distinti saluti.

Sviluppo e Gestione Teleriscaldamento  
Lorenzo Spadoni

