

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/11/2011 01:00:00 al 01/12/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/11/2011 09:01:50 02/11/2011 14:01:49	635.5	231.6	304.3	145.4	160.7	84.9	7.0	3.3	548508.0	AVV	300	19.7	26.4
03/11/2011 00:01:19 03/11/2011 00:01:34	N 726.1	N 0.1	N 222.9	N 0.0	N 519.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	92.3	SP	0	0.0	0.4
03/11/2011 13:54:36 03/11/2011 16:16:49	359.4	42.8	414.5	60.2	163.8	32.1	20.4	5.1	187641.3	AVV	142	10.7	5.0
04/11/2011 00:01:19 04/11/2011 00:01:24	N 628.8	N 0.1	N 234.7	N 0.0	N 790.0	N 0.1	N 5.3	N 0.0	160.2	SP	0	0.0	0.4
07/11/2011 02:13:36 07/11/2011 09:52:49	516.5	230.5	209.4	140.1	253.2	83.4	79.4	23.9	526559.9	AVV	459	13.6	30.6
07/11/2011 22:03:34 07/11/2011 22:03:49	N 475.6	N 0.3	N 267.7	N 0.1	N 413.2	N 0.2	N 4.4	N 0.0	560.0	SP	0	0.0	0.8
08/11/2011 11:09:36 08/11/2011 15:00:09	505.5	122.1	333.8	68.8	686.1	58.1	29.3	5.1	237522.8	AVV	231	4.1	16.5
09/11/2011 00:02:19 09/11/2011 00:02:34	N 458.2	N 0.1	N 204.2	N 0.1	N 250.9	N 0.1	N 5.4	N 0.0	292.9	SP	0	0.0	0.6
09/11/2011 09:25:36 09/11/2011 12:00:04	688.2	119.6	427.5	54.0	130.8	12.7	4.7	0.6	172012.9	AVV	155	0.0	14.5
09/11/2011 23:31:49 09/11/2011 23:32:04	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 73.1	N 0.0	N 11.0	70908.4	SP	1	0.1	9.1
09/11/2011 23:40:16 10/11/2011 00:53:36	4043.9	0.0	1930.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	73	0.0	0.0
10/11/2011 02:54:31 10/11/2011 07:11:04	533.6	126.3	694.2	120.0	378.2	42.8	137.1	14.9	211428.9	AVV	257	1.2	16.9
10/11/2011 21:03:49 10/11/2011 21:03:54	N 442.0	N 0.3	N 167.9	N 0.1	N 233.5	N 0.2	N 4.4	N 0.0	734.6	SP	0	0.0	0.8
11/11/2011 09:09:06 11/11/2011 12:00:19	582.5	127.5	394.7	96.3	211.8	33.3	39.3	5.2	243672.0	AVV	171	3.9	16.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/11/2011 01:00:00 al 01/12/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/11/2011 00:07:49 12/11/2011 00:08:19	N 639.4	N 1.5	N 276.1	N 0.7	N 347.5	N 0.8	N 3.3	N 0.0	2367.7	SP	1	0.0	1.6
12/11/2011 08:19:16 12/11/2011 12:00:19	662.1	155.4	461.7	89.5	84.5	10.4	3.2	0.6	227856.7	AVV	221	0.0	19.2
12/11/2011 22:03:49 12/11/2011 22:03:54	N 492.6	N 0.3	N 253.7	N 0.2	N 427.5	N 0.3	N 4.3	N 0.0	633.7	SP	0	0.0	0.8
14/11/2011 06:53:16 14/11/2011 07:53:26	0.0	0.0	0.0	0.0	857.7	9.7	833.0	9.4	11330.1	MANC AVV	60	0.7	0.2
14/11/2011 08:18:31 14/11/2011 12:56:34	563.9	173.4	418.2	106.9	221.0	43.0	75.3	12.3	310303.9	AVV	278	3.6	22.4
15/11/2011 00:07:49 15/11/2011 00:07:54	N 662.9	N 1.7	N 264.6	N 0.7	N 317.1	N 0.8	N 0.0	N 0.0	2531.5	SP	0	0.0	1.7
15/11/2011 07:59:21 15/11/2011 12:03:04	613.9	96.3	790.0	106.3	751.1	90.6	6.2	0.8	154328.1	AVV	244	0.0	12.9
16/11/2011 00:08:49 16/11/2011 00:08:54	N 613.8	N 1.7	N 295.0	N 0.8	N 325.8	N 0.9	N 3.0	N 0.0	2750.4	SP	0	0.0	1.7
16/11/2011 02:34:21 16/11/2011 08:04:49	615.6	179.5	432.1	91.1	127.1	20.5	4.3	0.9	279387.1	AVV	330	0.1	23.5
16/11/2011 20:06:34 16/11/2011 20:06:39	N 563.3	N 1.1	N 213.8	N 0.4	N 395.7	N 0.8	N 0.0	N 0.0	2007.9	SP	0	0.0	1.6
18/11/2011 07:24:26 18/11/2011 12:11:04	433.2	137.4	350.3	88.4	209.9	33.5	45.6	7.5	268937.6	AVV	287	4.9	18.3
19/11/2011 00:03:34 19/11/2011 00:04:19	N 578.1	N 0.0	N 186.4	N 0.0	N 787.2	N 0.0	N 3.6	N 0.0	0.0	SP	1	0.0	-10.0
19/11/2011 08:38:41 19/11/2011 11:56:04	508.1	132.3	403.5	78.1	429.9	49.2	16.4	1.8	218358.1	AVV	198	1.4	17.4
20/11/2011 00:01:34 20/11/2011 00:01:39	N 481.9	N 0.0	N 187.6	N 0.0	N 978.2	N 0.1	N 4.5	N 0.0	97.3	SP	0	0.0	0.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/11/2011 01:00:00 al 01/12/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
22/11/2011 09:21:11 22/11/2011 10:21:21	1432.8	0.0	1095.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
24/11/2011 04:39:54 24/11/2011 12:07:34	551.6	200.1	386.4	107.1	778.9	120.8	109.4	25.3	361333.6	AVV	448	4.2	26.2
25/11/2011 00:03:48 25/11/2011 00:29:03	N 613.6	N 17.0	N 370.7	N 10.3	N 75.9	N 2.1	N 3.5	N 0.1	27714.5	SP	26	0.0	4.8
25/11/2011 03:36:58 25/11/2011 06:59:18	627.3	133.6	570.7	86.4	131.9	12.9	4.6	0.7	201642.5	AVV	203	0.3	16.7
25/11/2011 21:03:48 25/11/2011 21:03:53	N 624.0	N 0.0	N 283.2	N 0.0	N 454.6	N 0.0	N 4.1	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	-0.1
26/11/2011 05:15:43 26/11/2011 09:06:37	636.6	127.5	665.9	95.8	258.1	21.3	132.4	9.6	192624.2	AVV	231	0.1	16.5
26/11/2011 23:02:52 26/11/2011 23:02:57	N 534.9	N 0.3	N 177.7	N 0.1	N 669.8	N 0.4	N 0.0	N 0.0	643.5	SP	0	0.0	0.8
TOTALI		2335.8		1534.3		759.2		127.1	4464942.8			68.8	315.6

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
19	16