

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/08/2011 01:00:00 al 01/09/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/08/2011 04:20:46 02/08/2011 12:23:49	302.7	472.9	414.6	626.4	69.7	76.7	22.7	25.0	1643164.9	AVV	483	4.9	142.4
03/08/2011 23:01:19 03/08/2011 23:01:24	N 563.9	N 0.1	N 93.4	N 0.0	N 118.1	N 0.0	N 116.8	N 0.0	159.8	SP	0	0.0	0.6
04/08/2011 23:05:20 04/08/2011 23:05:35	N 461.3	N 1.6	N 33.7	N 0.1	N 98.9	N 0.3	N 37.9	N 0.1	3426.9	SP	0	0.0	3.3
06/08/2011 07:27:14 06/08/2011 09:29:59	39893.1	14.8	388.5	21.4	2138.7	5.3	1985.2	3.2	55044.3	MANC AVV	122	0.2	6.3
06/08/2011 23:03:51 06/08/2011 23:03:56	N 629.4	N 1.1	N 127.9	N 0.2	N 146.3	N 0.2	N 58.5	N 0.1	1698.8	SP	0	0.0	2.3
08/08/2011 16:07:13 08/08/2011 17:49:43	87616.7	0.0	12888.0	0.0	1892.2	0.0	1919.1	0.0	0.0	MANC AVV	102	0.0	0.0
11/08/2011 22:53:59 12/08/2011 12:06:21	129.0	230.3	459.6	786.8	88.4	135.5	38.4	57.0	1941129.1	AVV	793	1.0	165.9
12/08/2011 23:04:06 12/08/2011 23:04:11	N 359.9	N 0.7	N 130.0	N 0.3	N 96.6	N 0.2	N 22.1	N 0.0	1935.5	SP	0	0.0	2.4
13/08/2011 03:29:04 13/08/2011 11:03:06	133.2	177.2	397.8	511.1	20.1	23.1	10.6	11.2	1414326.1	AVV	454	1.0	122.2
13/08/2011 23:03:51 13/08/2011 23:04:06	N 475.7	N 0.8	N 128.8	N 0.2	N 138.1	N 0.2	N 22.1	N 0.0	1740.9	SP	1	0.0	2.3
17/08/2011 23:08:52 17/08/2011 23:09:52	N 429.5	N 4.3	N 102.9	N 1.0	N 419.3	N 4.2	N 54.9	N 0.6	10070.1	SP	1	0.0	5.8
18/08/2011 04:40:21 18/08/2011 10:08:16	1485.4	141.2	601.2	313.6	104.5	20.3	78.0	4.9	664664.5	MANC AVV	328	0.4	59.2
18/08/2011 11:28:45 18/08/2011 12:29:00	6699.1	6.0	1178.2	1.1	362.0	0.3	667.0	0.6	897.8	MANC AVV	61	0.1	0.1
18/08/2011 23:04:21 18/08/2011 23:04:36	N 320.5	N 0.7	N 136.5	N 0.3	N 128.4	N 0.3	N 93.9	N 0.2	2050.9	SP	0	0.0	2.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/08/2011 01:00:00 al 01/09/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/08/2011 04:09:22 19/08/2011 10:22:36	111.8	155.3	395.6	479.2	58.3	72.3	22.8	19.9	1478346.1	AVV	373	0.7	125.5
20/08/2011 23:07:06 20/08/2011 23:07:11	N 432.0	N 2.5	N 100.3	N 0.6	N 80.6	N 0.5	N 41.3	N 0.2	5813.7	SP	0	0.0	4.2
21/08/2011 04:15:47 21/08/2011 10:57:51	148.8	180.2	338.3	435.4	47.6	41.0	24.6	18.7	1362059.0	AVV	402	0.4	118.5
22/08/2011 00:51:06 22/08/2011 00:51:11	N 104.7	N 32.2	N 112.6	N 34.6	N 18.8	N 5.8	N 6.1	N 1.9	307391.3	SP	0	0.0	31.0
22/08/2011 01:33:37 22/08/2011 05:05:21	216.2	126.9	308.7	191.9	45.0	23.2	7.0	4.0	656812.7	AVV	212	0.8	55.4
22/08/2011 14:02:21 22/08/2011 14:03:21	N 715.0	N 15.6	N 123.9	N 2.7	N 465.4	N 10.2	N 260.0	N 5.7	21839.3	SP	1	0.1	3.5
22/08/2011 14:47:57 22/08/2011 17:29:51	131.3	103.4	353.5	275.4	13.5	10.1	22.0	16.5	856829.9	AVV	162	0.5	72.4
24/08/2011 02:04:51 24/08/2011 02:10:36	N 575.3	N 1.3	N 113.2	N 0.3	N 101.3	N 0.2	N 211.4	N 0.5	2260.4	SP	6	0.0	2.3
24/08/2011 05:07:42 24/08/2011 10:38:06	160.3	214.7	386.8	464.4	25.2	22.6	26.6	23.3	1524625.1	AVV	331	1.1	129.9
28/08/2011 23:05:06 28/08/2011 23:05:11	N 571.0	N 25.3	N 302.3	N 13.4	N 361.0	N 16.0	N 110.6	N 4.9	44344.8	SP	0	0.1	5.6
28/08/2011 23:26:39 29/08/2011 05:51:06	286.5	263.7	493.6	475.2	36.2	29.1	10.5	9.0	1087247.7	AVV	385	0.5	90.6
29/08/2011 23:06:50 29/08/2011 23:06:55	N 701.6	N 3.3	N 189.0	N 0.9	N 55.4	N 0.3	N 59.4	N 0.3	4741.8	SP	0	0.0	3.5
TOTALI		2086.5		4581.8		459.5		193.4	3092621.7			11.8	1157.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/08/2011 01:00:00 al 01/09/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
13	13