

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2011 01:00:00 al 01/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
10/07/2011 04:35:19 10/07/2011 12:55:06	134.9	256.6	396.4	545.4	279.0	288.1	75.8	62.1	1419621.9	AVV	500	0.2	120.3
11/07/2011 02:10:51 11/07/2011 02:10:56	N 150.1	N 6.4	N 60.9	N 2.6	N 60.5	N 2.6	N 11.6	N 0.5	42730.2	SP	0	0.0	6.7
11/07/2011 04:55:49 11/07/2011 10:59:51	144.8	224.8	279.8	351.9	55.5	50.0	7.1	8.0	1341143.9	AVV	364	0.4	114.2
13/07/2011 23:05:36 13/07/2011 23:10:36	N 212.7	N 0.7	N 53.8	N 0.2	N 181.3	N 0.6	N 85.5	N 0.3	3524.3	SP	5	0.0	3.2
14/07/2011 04:40:14 14/07/2011 10:48:51	134.8	220.4	353.9	427.4	128.1	117.5	7.6	8.7	1342156.1	AVV	368	0.8	114.2
15/07/2011 00:47:31 15/07/2011 00:48:06	N 94.3	N 27.8	N 148.6	N 43.8	N 22.1	N 6.5	N 5.7	N 1.7	294767.6	SP	1	0.0	31.8
17/07/2011 04:25:54 17/07/2011 12:08:36	115.9	179.8	361.3	494.9	168.6	148.2	9.2	10.9	1461477.8	AVV	463	1.5	124.3
17/07/2011 23:03:51 17/07/2011 23:04:06	N 110.0	N 0.2	N 74.8	N 0.1	N 66.0	N 0.1	N 57.9	N 0.1	1457.5	SP	1	0.0	2.1
TOTALI		881.6		1819.7		603.7		89.6	5906879.3			2.9	516.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
4	4