

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 11/02/2011 01:00:00 al 20/02/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/02/2011 04:31:27 12/02/2011 09:28:37	7.3	0.0	116.2	0.0	1099.9	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	297	2.6	0.0
12/02/2011 17:59:27 12/02/2011 20:38:37	0.8	0.0	131.0	0.0	1022.9	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	159	1.4	0.0
14/02/2011 20:02:07 15/02/2011 13:23:38	313.9	19.2	231.2	12.0	1499.4	33.8	4.3	0.6	706523.5	AVV	1041	12.7	71.8
19/02/2011 00:03:33 19/02/2011 00:03:48	N 1513.7	N 2.4	N 60.2	N 0.1	N 272.2	N 0.4	N 0.0	N 0.0	1615.7	SP	0	0.0	1.2
TOTALI		19.2		12.0		33.8		0.6	708139.3			16.8	73.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
3	1