

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 21/08/2011 01:00:00 al 01/09/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
23/08/2011 22:06:06 23/08/2011 22:06:11	N 1655.1	N 44.1	N 124.1	N 3.3	N 119.0	N 3.2	N 0.0	N 0.0	26618.8	SP	0	0.1	2.1
24/08/2011 00:17:32 24/08/2011 04:04:36	891.2	37.0	255.6	12.0	294.0	8.8	3.1	0.4	327458.7	AVV	227	0.4	27.7
27/08/2011 21:20:22 27/08/2011 21:20:27	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	47372.4	SP	0	0.0	6.2
28/08/2011 04:54:04 28/08/2011 11:01:22	191.3	10.1	761.4	34.4	1717.1	57.4	3.6	0.7	357001.1	AVV	367	1.4	32.1
TOTALI		47.1		46.4		66.3		1.1	758451.1			1.9	68.1

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
2	2