

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/01/2011 01:00:00 al 01/02/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
05/01/2011 07:28:18 05/01/2011 11:06:48	509.8	193.8	443.2	160.0	33.6	11.6	11.8	4.8	371885.7	AVV	218	0.1	31.3
05/01/2011 22:06:33 05/01/2011 22:21:33	N 541.2	N 3.9	N 393.0	N 2.9	N 0.0	N 0.0	N 10.5	N 0.1	7270.0	SP	15	0.0	2.5
07/01/2011 04:06:33 07/01/2011 06:01:33	609.5	173.1	309.2	81.5	27.6	7.9	5.6	1.6	282558.5	AVV	115	0.0	24.4
07/01/2011 22:05:03 07/01/2011 22:13:18	N 588.4	N 2.7	N 239.4	N 1.1	N 172.4	N 0.8	N 28.6	N 0.1	4529.3	SP	8	0.0	1.7
08/01/2011 08:55:33 08/01/2011 11:03:18	645.8	183.4	308.4	87.7	7.3	1.9	4.0	1.1	283920.8	AVV	128	0.0	24.6
09/01/2011 00:04:03 09/01/2011 00:04:18	N 645.0	N 0.8	N 225.3	N 0.3	N 87.7	N 0.1	N 2.6	N 0.0	1275.6	SP	0	0.0	1.2
10/01/2011 03:59:18 10/01/2011 06:08:03	626.6	165.4	304.9	77.3	13.4	13.3	7.4	1.9	263706.6	AVV	129	0.1	22.4
10/01/2011 22:06:08 10/01/2011 22:06:13	N 568.2	N 3.0	N 332.3	N 1.7	N 417.7	N 2.2	N 151.3	N 0.8	5262.9	SP	0	0.1	1.9
10/01/2011 22:08:08 11/01/2011 05:55:38	565.2	236.0	319.5	120.4	195.3	40.4	369.2	113.9	408153.5	AVV	467	0.6	38.2
11/01/2011 22:04:18 11/01/2011 22:04:38	N 687.2	N 0.7	N 308.8	N 0.3	N 216.6	N 0.2	N 3.8	N 0.0	978.7	SP	0	0.0	1.1
12/01/2011 02:07:53 12/01/2011 03:51:33	636.9	174.1	287.4	75.9	15.8	4.0	5.1	1.4	272540.5	AVV	104	0.0	23.5
12/01/2011 22:03:53 12/01/2011 22:18:08	N 602.8	N 1.9	N 293.8	N 0.9	N 390.8	N 1.3	N 8.9	N 0.0	3214.5	SP	15	0.1	1.3
13/01/2011 04:59:23 13/01/2011 06:59:33	670.7	186.5	371.9	102.5	10.6	2.4	7.1	1.9	278145.8	AVV	120	0.0	23.9
13/01/2011 22:04:33 13/01/2011 22:04:38	N 660.8	N 1.9	N 323.2	N 0.9	N 97.2	N 0.3	N 4.2	N 0.0	2837.3	SP	0	0.0	1.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/01/2011 01:00:00 al 01/02/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
13/01/2011 22:06:33 14/01/2011 08:54:18	307.8	196.7	304.3	182.4	961.4	498.6	96.5	81.0	624614.3	AVV	648	4.7	59.4
14/01/2011 23:15:48 14/01/2011 23:15:53	N 628.9	N 7.5	N 391.6	N 4.7	N 45.5	N 0.5	N 4.1	N 0.0	11974.9	SP	0	0.0	3.8
16/01/2011 09:00:08 16/01/2011 11:03:03	658.3	170.9	275.2	70.3	9.1	2.1	7.7	1.9	258741.5	AVV	123	0.0	23.1
17/01/2011 00:03:33 17/01/2011 00:03:38	N 694.4	N 0.4	N 363.6	N 0.2	N 123.8	N 0.1	N 1.6	N 0.0	555.5	SP	0	0.0	0.8
17/01/2011 05:05:23 17/01/2011 07:05:08	591.9	153.3	437.6	112.1	7.7	1.7	6.8	1.7	257724.6	AVV	120	0.0	22.0
17/01/2011 22:08:37 17/01/2011 22:08:52	N 678.7	N 4.8	N 337.7	N 2.4	N 0.0	N 0.0	N 4.2	N 0.0	7136.8	SP	0	0.0	2.7
17/01/2011 22:12:52 18/01/2011 09:03:32	1480.2	308.9	351.0	188.6	80.7	47.1	299.5	138.1	512732.8	AVV	651	2.8	48.3
18/01/2011 21:05:37 18/01/2011 21:05:47	N 725.4	N 0.9	N 336.7	N 0.4	N 128.7	N 0.2	N 3.7	N 0.0	1228.3	SP	0	0.0	1.1
24/01/2011 22:23:20 25/01/2011 06:27:51	398.3	372.2	306.8	232.0	253.6	153.3	79.6	61.1	763293.5	AVV	484	7.2	67.6
25/01/2011 22:05:51 25/01/2011 22:05:56	N 568.1	N 1.2	N 217.9	N 0.5	N 93.2	N 0.2	N 1.5	N 0.0	2172.0	SP	0	0.0	1.9
26/01/2011 00:34:25 26/01/2011 03:55:21	495.1	155.7	461.1	133.2	94.9	13.5	12.5	2.8	289071.7	AVV	201	0.2	24.3
26/01/2011 22:06:06 26/01/2011 22:06:11	N 582.1	N 1.0	N 216.4	N 0.4	N 83.9	N 0.2	N 2.3	N 0.0	1798.3	SP	0	0.0	1.5
27/01/2011 01:59:50 27/01/2011 05:46:51	572.2	219.9	479.0	181.2	170.4	37.0	136.1	31.1	370055.2	AVV	227	0.5	32.3
27/01/2011 22:04:51 27/01/2011 22:06:36	N 638.7	N 1.1	N 274.7	N 0.5	N 426.8	N 0.7	N 1.1	N 0.0	1669.8	SP	2	0.0	1.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/01/2011 01:00:00 al 01/02/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
28/01/2011 00:42:55 28/01/2011 04:43:51	530.3	186.9	393.4	92.3	227.8	24.1	49.2	11.5	298213.4	AVV	241	0.1	26.9
28/01/2011 09:58:51 28/01/2011 09:58:56	N 637.3	N 287.4	N 369.8	N 166.8	N 13.1	N 5.9	N 9.4	N 4.3	450972.3	AVV	0	0.0	38.7
28/01/2011 23:06:33 28/01/2011 23:16:33	N 528.7	N 7.3	N 314.2	N 4.3	N 176.9	N 2.4	N 91.7	N 1.3	13786.6	SP	10	0.1	2.6
29/01/2011 05:01:18 29/01/2011 06:59:33	603.5	166.3	192.0	52.9	11.0	2.8	7.7	2.0	275144.9	AVV	118	0.0	22.9
29/01/2011 22:15:48 29/01/2011 22:16:18	N 576.5	N 5.6	N 324.5	N 3.2	N 131.8	N 1.3	N 2.4	N 0.0	9735.9	SP	1	0.0	3.1
TOTALI		3243.1		1950.6		861.8		457.7	6336901.9			16.7	583.8

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
17	16