

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2011 01:00:00 al 01/10/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM		Portata SO2		NOX NORM		Portata NOX		CO NORM		Portata CO		POLV NORM		Portata Polv		Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)						
06/09/2011 23:03:49 06/09/2011 23:03:54	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	1850.9	N	18.0	N	0.0	N	0.0	9708.5	SP	0	0.0	1.2
07/09/2011 00:15:56 07/09/2011 04:06:04		721.0		17.2		610.8		16.1		3393.7		31.5		29.6		5.5	276188.7	AVV	231	0.1	24.3
08/09/2011 23:05:19 08/09/2011 23:05:24	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	268.1	N	0.5	N	0.0	N	0.0	1959.9	SP	0	0.0	1.4
09/09/2011 02:58:36 09/09/2011 08:11:04		1071.6		84.7		525.9		29.1		799.8		32.4		4.0		0.5	356218.8	AVV	313	0.3	33.1
18/09/2011 23:04:20 18/09/2011 23:08:05	N	1490.2	N	3.0	N	542.0	N	1.1	N	274.7	N	0.5	N	0.0	N	0.0	1986.5	SP	4	0.0	1.3
19/09/2011 02:31:51 19/09/2011 07:03:05		718.7		60.7		398.5		33.2		855.6		59.6		3.3		0.4	403718.3	AVV	272	0.2	33.9
24/09/2011 21:06:35 24/09/2011 21:06:40	N	2522.3	N	9.4	N	746.6	N	2.8	N	516.6	N	1.9	N	0.0	N	0.0	3718.5	SP	0	0.1	1.8
26/09/2011 03:02:21 26/09/2011 08:57:50		90.0		79.4		438.8		14.0		159.4		5.1		50.7		7.9	396946.1	AVV	355	12.7	21.1
28/09/2011 21:06:35 28/09/2011 21:06:40	N	3029.9	N	28.9	N	375.2	N	3.6	N	293.2	N	2.8	N	0.0	N	0.0	9530.1	SP	0	0.0	1.7
28/09/2011 21:19:31 28/09/2011 22:39:16		1634.9		0.2		158.1		0.0		128.5		0.0		0.0		0.0	108.1	MANC AVV	80	0.0	0.0
29/09/2011 00:02:11 29/09/2011 04:00:35		954.4		72.2		334.1		14.6		170.7		12.7		125.3		81.3	382488.0	AVV	238	0.4	33.2
29/09/2011 22:06:05 29/09/2011 22:06:20	N	2283.5	N	22.4	N	50.5	N	0.5	N	171.6	N	1.7	N	0.0	N	0.0	9824.6	SP	0	0.0	1.9
30/09/2011 01:52:02 30/09/2011 06:00:35		848.2		35.7		314.4		17.8		1281.5		36.9		2.1		0.2	325138.2	AVV	248	0.6	28.1
30/09/2011 21:10:20 30/09/2011 21:10:25	N	2952.7	N	58.1	N	243.3	N	4.8	N	273.5	N	5.4	N	0.0	N	0.0	19661.3	SP	0	0.1	2.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/09/2011 01:00:00 al 01/10/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
TOTALI		350.0		124.9		178.1		95.8	2197195.6			14.4	185.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
7	7