

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/12/2011 01:00:00 al 01/01/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/12/2011 07:34:16 01/12/2011 10:04:46	522.1	0.8	244.2	8.6	193.6	14.9	781.0	50.5	35275.4	MANC AVV	150	2.9	-0.1
02/12/2011 03:21:56 02/12/2011 10:50:35	736.4	254.7	243.8	73.1	365.7	71.0	396.0	62.3	472161.6	AVV	449	6.8	33.5
03/12/2011 00:04:20 03/12/2011 00:04:25	N 2074.2	N 2.8	N 229.8	N 0.3	N 684.8	N 0.9	N 0.0	N 0.0	1341.8	SP	0	0.0	1.0
03/12/2011 04:24:51 03/12/2011 08:03:05	884.1	54.2	475.0	20.4	1440.6	12.4	8.0	0.9	153113.1	AVV	219	0.1	14.2
03/12/2011 22:58:05 03/12/2011 23:02:05	N 940.1	N 13.1	N 115.4	N 12.6	N 440.0	N 3.6	N 9.1	N 0.8	221347.5	SP	4	0.0	17.3
04/12/2011 07:50:21 04/12/2011 11:59:50	963.5	70.9	913.2	33.8	247.2	5.7	19.2	0.7	150104.3	AVV	249	0.1	14.0
05/12/2011 00:01:50 05/12/2011 00:02:05	N 1881.2	N 1.0	N 224.1	N 0.1	N 981.6	N 0.5	N 0.1	N 0.0	512.7	SP	1	0.0	0.4
13/12/2011 07:24:21 13/12/2011 14:49:05	548.3	186.1	224.2	57.2	626.1	58.1	7.3	0.0	421365.3	AVV	445	7.5	28.8
14/12/2011 00:02:50 14/12/2011 00:07:50	N 1789.9	N 2.6	N 170.1	N 0.2	N 944.1	N 1.4	N 0.0	N 0.0	1454.9	SP	5	0.0	0.9
19/12/2011 04:14:31 19/12/2011 11:03:21	670.1	227.5	277.8	107.1	208.5	58.0	7.4	0.7	420455.3	AVV	409	10.2	25.4
20/12/2011 00:03:36 20/12/2011 00:03:41	N 1687.7	N 2.2	N 117.9	N 0.2	N 337.2	N 0.4	N 0.3	N 0.0	1296.4	SP	0	0.0	1.0
20/12/2011 07:53:06 20/12/2011 12:05:06	822.7	258.3	276.2	72.9	482.6	34.5	2.0	0.4	207780.6	AVV	252	0.3	18.5
21/12/2011 00:02:06 21/12/2011 00:02:11	N 1691.5	N 0.6	N 149.7	N 0.0	N 520.8	N 0.2	N 0.0	N 0.0	328.2	SP	0	0.0	0.4
21/12/2011 00:10:11 21/12/2011 01:11:46	1691.5	0.6	472.2	0.0	747.2	0.2	0.0	0.0	328.2	MANC AVV	61	0.0	0.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/12/2011 01:00:00 al 01/01/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
21/12/2011 02:07:11 21/12/2011 05:14:51	788.9	106.7	835.9	33.7	287.8	7.9	5.2	0.0	126607.3	AVV	187	0.1	11.7
21/12/2011 19:03:36 21/12/2011 19:03:41	N 1331.7	N 0.7	N 160.9	N 0.1	N 92.3	N 0.1	N 0.0	N 0.0	541.9	SP	0	0.0	0.7
23/12/2011 05:55:46 23/12/2011 11:56:21	942.9	303.4	443.1	102.5	187.3	62.4	2.2	1.0	417339.3	AVV	361	5.9	29.5
24/12/2011 00:02:06 24/12/2011 00:02:11	N 1702.5	N 0.3	N 213.7	N 0.0	N 321.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	170.2	SP	0	0.0	0.3
24/12/2011 04:57:21 24/12/2011 09:04:06	601.0	28.2	487.4	13.2	335.8	2.4	1.7	0.0	154619.2	AVV	247	0.1	14.7
24/12/2011 21:06:16 24/12/2011 21:06:21	N 1511.8	N 4.4	N 116.9	N 0.3	N 203.4	N 0.6	N 0.0	N 0.0	2892.1	SP	0	0.1	1.3
26/12/2011 09:48:20 26/12/2011 10:55:10	601.7	41.7	489.6	35.5	109.2	5.8	4.7	0.4	161367.0	AVV	67	0.0	15.4
26/12/2011 23:04:21 26/12/2011 23:04:26	N 1882.2	N 3.2	N 272.6	N 0.5	N 807.4	N 1.4	N 0.0	N 0.0	1681.8	SP	0	0.1	1.1
27/12/2011 06:12:41 27/12/2011 09:59:36	892.1	74.6	402.9	34.5	367.3	18.2	1.8	0.4	164725.7	AVV	227	0.2	16.5
27/12/2011 08:50:20 27/12/2011 09:59:35	673.7	57.8	310.9	25.7	126.8	6.0	1.9	0.4	148249.6	AVV	69	0.0	14.1
27/12/2011 22:03:36 27/12/2011 22:03:41	N 1732.9	N 2.2	N 175.2	N 0.2	N 347.8	N 0.4	N 0.2	N 0.0	1288.6	SP	0	0.0	0.9
28/12/2011 03:52:26 28/12/2011 07:55:36	558.8	103.3	4037.2	67.9	4442.4	65.3	1.8	0.4	271331.0	AVV	243	0.4	23.1
28/12/2011 20:06:21 28/12/2011 20:06:26	N 1522.7	N 4.8	N 135.4	N 0.4	N 424.8	N 1.3	N 0.1	N 0.0	3138.1	SP	0	0.0	1.9
29/12/2011 23:02:21 29/12/2011 23:02:26	N 2041.2	N 1.4	N 246.0	N 0.2	N 881.0	N 0.6	N 0.0	N 0.0	684.0	SP	0	0.0	0.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/12/2011 01:00:00 al 01/01/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
30/12/2011 03:16:19 30/12/2011 07:59:36	851.7	88.3	599.9	32.5	2501.7	22.8	1.7	0.2	140780.2	AVV	283	0.2	13.2
30/12/2011 20:02:06 30/12/2011 20:02:21	N 1553.1	N 1.1	N 141.6	N 0.1	N 434.9	N 0.3	N 0.0	N 0.0	734.3	SP	0	0.0	0.6
31/12/2011 06:01:15 31/12/2011 11:06:21	953.4	131.0	591.1	71.9	833.0	32.1	1.9	0.4	179224.4	AVV	305	0.2	15.3
31/12/2011 23:04:06 31/12/2011 23:04:11	N 1685.9	N 2.4	N 211.2	N 0.3	N 757.7	N 1.1	N 0.0	N 0.0	1421.9	SP	0	0.0	1.1
<b>TOTALI</b>		2030.6		806.0		490.5		119.5	3863662.1		4233	35.4	317.5

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
17	15