

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/05/2011 01:00:00 al 01/06/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/05/2011 23:03:31 09/05/2011 23:03:46	N 2470.9	N 1.6	N 521.5	N 0.3	N 523.9	N 0.3	N 0.0	N 0.0	641.3	SP	0	0.0	0.9
11/05/2011 13:37:58 11/05/2011 19:59:36	665.4	240.1	537.2	122.6	620.3	53.7	11.2	0.7	326200.4	AVV	382	4.1	29.7
11/05/2011 23:03:31 11/05/2011 23:03:36	N 1322.7	N 0.8	N 274.2	N 0.2	N 121.1	N 0.1	N 0.2	N 0.0	621.0	SP	0	0.0	0.9
13/05/2011 06:36:33 13/05/2011 12:11:51	680.6	219.3	371.3	96.8	109.6	19.7	11.3	4.3	265425.9	AVV	335	5.6	24.4
13/05/2011 23:06:36 13/05/2011 23:06:41	N 1397.2	N 3.0	N 436.0	N 0.9	N 104.8	N 0.2	N 0.0	N 0.0	2132.2	SP	0	0.0	1.7
16/05/2011 01:03:43 16/05/2011 06:10:06	762.0	232.1	323.1	78.7	213.6	21.1	133.9	7.3	281420.8	AVV	307	6.7	25.3
16/05/2011 23:58:31 16/05/2011 23:58:36	N 818.1	N 180.1	N 265.3	N 58.4	N 19.6	N 4.3	N 0.5	N 0.1	220172.8	SP	0	0.0	18.9
18/05/2011 00:02:18 18/05/2011 06:15:46	1138.2	139.4	694.8	97.0	373.0	32.1	123.7	1.5	227236.2	AVV	373	7.1	19.8
18/05/2011 14:14:46 18/05/2011 14:14:51	N 743.8	N 10.0	N 313.7	N 4.2	N 1451.8	N 19.5	N 0.3	N 0.0	13436.6	SP	0	0.0	4.7
18/05/2011 15:07:43 18/05/2011 16:01:16	N 508.3	N 25.6	N 301.9	N 15.2	N 256.8	N 12.9	N 0.9	N 0.0	50409.7	AVV	54	0.0	4.9
18/05/2011 23:06:36 18/05/2011 23:06:41	N 649.0	N 1.7	N 249.6	N 0.7	N 88.8	N 0.2	N 0.1	N 0.0	2626.4	SP	0	0.0	2.0
19/05/2011 01:33:23 19/05/2011 05:14:21	541.1	81.1	559.6	51.5	157.7	8.1	0.2	0.0	140238.0	AVV	221	0.1	13.1
19/05/2011 23:56:36 19/05/2011 23:56:41	N 669.5	N 133.2	N 264.3	N 52.6	N 16.2	N 3.2	N 0.4	N 0.1	199017.8	SP	0	0.0	17.7
20/05/2011 02:54:13 20/05/2011 06:51:31	640.7	182.2	413.5	68.1	119.1	16.4	4.0	0.3	278318.0	AVV	237	0.0	25.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/05/2011 01:00:00 al 01/06/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
23/05/2011 15:18:16 23/05/2011 15:18:21	N 693.4	N 111.0	N 433.6	N 69.4	N 308.6	N 49.4	N 46.5	N 7.4	160074.6	SP	0	0.3	16.9
23/05/2011 15:22:53 23/05/2011 15:45:46	N 685.3	N 275.3	N 367.8	N 147.7	N 14.9	N 6.0	N 0.5	N 0.2	401690.6	AVV	23	0.0	34.4
24/05/2011 00:01:31 24/05/2011 00:03:01	N 696.8	N 0.2	N 406.2	N 0.1	N 280.8	N 0.1	N 0.3	N 0.0	264.9	SP	2	0.0	0.4
24/05/2011 02:41:08 24/05/2011 05:45:36	614.4	175.8	330.9	73.8	69.4	10.3	6.7	1.7	273503.9	AVV	184	0.0	25.3
25/05/2011 00:00:46 25/05/2011 00:01:01	N 871.8	N 0.0	N 412.9	N 0.0	N 328.1	N 0.0	N 0.1	N 0.0	35.7	SP	1	0.0	0.2
25/05/2011 02:33:28 25/05/2011 05:59:16	648.5	178.1	368.2	88.9	64.5	10.3	22.3	3.1	270782.1	AVV	206	0.0	23.8
27/05/2011 12:50:31 27/05/2011 12:50:46	N 743.4	N 148.3	N 314.3	N 62.7	N 21.1	N 4.2	N 3.3	N 0.6	199527.2	SP	0	0.0	18.5
27/05/2011 12:55:23 27/05/2011 13:34:06	N 708.8	N 102.6	N 429.0	N 62.1	N 61.4	N 8.9	N 23.7	N 3.4	144765.9	AVV	39	0.2	13.4
29/05/2011 09:20:46 29/05/2011 09:20:51	N 762.2	N 127.6	N 341.0	N 57.1	N 97.3	N 16.3	N 9.5	N 1.6	167358.4	SP	0	0.1	16.2
29/05/2011 09:26:13 29/05/2011 09:37:46	N 729.8	N 169.4	N 334.4	N 77.6	N 1.2	N 0.3	N 0.5	N 0.1	232114.2	AVV	11	0.0	19.9
TOTALI		1448.2		677.3		171.6		18.9	3858014.4			24.4	357.7

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
12	12