

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2011 01:00:00 al 01/01/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/12/2011 02:58:21 01/12/2011 07:03:04	952.3	34.6	652.2	30.5	514.5	17.5	333.5	10.0	290173.2	AVV	245	0.0	25.3
01/12/2011 22:05:49 01/12/2011 22:05:54	N 3364.3	N 9.6	N 380.9	N 1.1	N 450.9	N 1.3	N 25.2	N 0.1	2854.9	SP	0	0.1	1.4
02/12/2011 01:33:11 02/12/2011 05:05:04	1454.8	39.8	575.5	27.7	1331.5	36.9	11.8	0.6	175101.0	AVV	212	0.0	14.9
03/12/2011 00:02:04 03/12/2011 00:02:09	N 2220.7	N 1.8	N 2.4	N 0.0	N 425.7	N 0.3	N 124.4	N 0.1	804.4	SP	0	0.0	0.6
03/12/2011 02:25:51 03/12/2011 06:54:49	38.9	2.5	224.0	17.4	494.5	18.6	16.8	0.9	320768.8	AVV	269	0.1	28.1
03/12/2011 22:11:49 03/12/2011 22:11:54	N 1337.5	N 10.2	N 3.1	N 0.0	N 236.4	N 1.8	N 60.0	N 0.5	7622.9	SP	0	0.0	2.7
04/12/2011 05:30:21 04/12/2011 08:58:19	42.1	5.5	268.8	21.9	900.7	37.4	35.2	1.8	228843.7	AVV	208	0.0	19.4
04/12/2011 22:37:49 04/12/2011 22:37:54	N 0.0	N 209.2	N 0.0	N 9.9	N 0.0	N 30.3	N 0.0	N 11.1	77800.2	SP	0	0.1	9.9
05/12/2011 01:22:51 05/12/2011 05:00:04	172.1	17.4	413.4	35.6	1887.0	75.0	30.0	1.3	217110.0	AVV	218	0.1	18.2
05/12/2011 22:05:49 05/12/2011 22:06:19	N 1800.4	N 72.5	N 1040.2	N 41.9	N 398.6	N 16.1	N 72.3	N 2.9	40275.9	SP	1	0.0	3.9
05/12/2011 22:16:01 06/12/2011 06:41:19	606.3	29.5	971.4	46.5	279.4	12.3	49.8	2.2	558632.2	AVV	505	0.1	47.7
06/12/2011 22:03:19 06/12/2011 22:03:34	N 2642.8	N 3.0	N 1244.5	N 1.4	N 526.2	N 0.6	N 3.0	N 0.0	1121.5	SP	0	0.0	0.8
07/12/2011 00:12:21 07/12/2011 06:53:49	164.1	5.5	1125.4	37.6	5074.8	145.2	72.2	2.1	387462.0	AVV	401	0.1	32.8
07/12/2011 22:04:35 07/12/2011 22:04:40	N 2225.2	N 2.9	N 8.7	N 0.0	N 174.8	N 0.2	N 6.6	N 0.0	1260.7	SP	0	0.0	0.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2011 01:00:00 al 01/01/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/12/2011 00:44:46 09/12/2011 06:50:05	123.1	9.8	86.6	3.8	1078.7	31.0	637.7	14.0	388813.0	AVV	366	4.5	28.0
09/12/2011 22:16:35 09/12/2011 22:16:40	N 2777.8	N 41.8	N 693.7	N 10.5	N 185.6	N 2.8	N 49.5	N 0.7	14400.4	SP	0	0.1	4.0
10/12/2011 01:24:21 10/12/2011 06:51:05	1067.3	40.2	763.7	32.3	1031.3	35.9	20.8	0.9	342671.5	AVV	327	0.0	29.4
10/12/2011 22:56:50 10/12/2011 22:57:05	N 0.0	N 249.1	N 0.0	N 13.2	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 0.0	192412.8	SP	1	0.0	17.4
11/12/2011 04:40:36 11/12/2011 09:04:35	1186.6	40.0	1019.5	42.0	1264.1	45.7	104.6	3.1	243213.4	AVV	264	0.1	20.3
11/12/2011 21:03:05 11/12/2011 21:03:35	N 6131.5	N 2.5	N 2100.4	N 0.9	N 136.2	N 0.1	N 0.0	N 0.0	409.8	SP	0	0.0	0.5
12/12/2011 01:39:56 12/12/2011 05:06:20	1366.3	68.7	1054.9	57.0	2190.2	65.0	271.1	7.4	198175.4	AVV	207	0.1	16.7
12/12/2011 22:06:05 12/12/2011 22:06:10	N 5717.5	N 17.1	N 2064.6	N 6.2	N 342.8	N 1.0	N 90.2	N 0.3	2995.9	SP	0	0.1	1.4
13/12/2011 01:01:51 13/12/2011 06:56:20	2669.2	102.2	1668.9	63.0	1354.5	43.0	139.8	3.9	315900.9	AVV	355	0.1	27.7
13/12/2011 22:05:20 13/12/2011 22:14:05	N 5630.3	N 26.7	N 2617.1	N 12.4	N 3293.5	N 15.6	N 98.8	N 0.5	4744.0	SP	9	0.2	1.4
14/12/2011 00:00:11 14/12/2011 06:58:35	2408.1	96.0	1442.2	57.1	775.2	19.9	26.3	1.1	414200.8	AVV	418	0.1	35.4
14/12/2011 22:17:05 14/12/2011 22:17:10	N 8544.6	N 146.7	N 204.1	N 3.5	N 420.0	N 7.2	N 0.0	N 1.2	17165.0	SP	0	0.1	4.2
15/12/2011 00:30:51 15/12/2011 06:58:20	2743.9	102.4	554.9	27.7	2170.3	59.0	17.3	0.7	362523.0	AVV	388	0.1	30.3
15/12/2011 22:04:05 15/12/2011 22:04:10	N 7549.4	N 14.0	N 607.9	N 1.1	N 193.1	N 0.4	N 58.6	N 0.1	1848.0	SP	0	0.0	1.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2011 01:00:00 al 01/01/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
16/12/2011 00:43:36 16/12/2011 05:00:20	2875.5	94.1	869.4	35.9	420.6	14.4	53.1	1.6	233463.2	AVV	257	0.0	19.6
16/12/2011 22:03:06 16/12/2011 22:03:11	N 1099.9	N 1.0	N 1.3	N 0.0	N 151.3	N 0.1	N 53.7	N 0.1	932.1	SP	0	0.0	0.6
17/12/2011 00:33:51 17/12/2011 04:59:06	18.0	1.8	73.6	9.2	282.1	8.3	34.9	1.0	187553.2	AVV	266	0.1	16.0
18/12/2011 00:01:51 18/12/2011 00:02:06	N 1471.9	N 0.1	N 7.1	N 0.0	N 158.6	N 0.0	N 0.0	N 0.0	97.2	SP	1	0.0	0.2
18/12/2011 22:12:51 19/12/2011 04:58:51	21.8	0.3	31.3	0.0	3092.0	96.9	528.1	18.6	319233.6	AVV	406	5.6	20.7
20/12/2011 00:02:51 20/12/2011 00:02:56	N 1390.4	N 1.2	N 33.6	N 0.0	N 296.8	N 0.2	N 39.0	N 0.0	836.0	SP	0	0.0	0.7
20/12/2011 01:45:16 20/12/2011 05:00:21	29.4	0.3	461.9	23.3	965.7	41.4	528.0	20.8	208583.7	AVV	195	0.0	17.7
20/12/2011 22:05:50 20/12/2011 22:06:20	N 456.6	N 0.7	N 127.5	N 0.2	N 87.2	N 0.1	N 0.0	N 0.0	1427.5	SP	1	0.0	1.1
20/12/2011 22:05:51 20/12/2011 22:06:21	N 456.6	N 0.7	N 127.5	N 0.2	N 87.2	N 0.1	N 0.0	N 0.0	1427.5	SP	1	0.0	1.1
20/12/2011 23:35:01 21/12/2011 05:15:06	15.7	0.4	295.3	11.0	2152.5	38.4	23.8	0.9	184078.2	AVV	340	0.4	15.3
21/12/2011 22:04:21 21/12/2011 22:05:36	N 1548.9	N 1.4	N 2.3	N 0.0	N 197.5	N 0.2	N 0.0	N 0.0	913.9	SP	1	0.0	0.8
22/12/2011 02:25:06 22/12/2011 06:57:21	31.9	1.4	262.8	18.3	1143.5	44.8	1253.1	48.2	331571.1	AVV	272	0.0	28.0
22/12/2011 22:04:21 22/12/2011 22:04:26	N 2577.5	N 3.4	N 779.4	N 1.0	N 442.6	N 0.6	N 71.1	N 0.1	1301.4	SP	0	0.0	1.0
23/12/2011 04:51:20 23/12/2011 06:59:05	115.1	13.2	309.8	48.9	52.6	3.9	5.2	0.7	278167.6	AVV	128	0.0	23.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2011 01:00:00 al 01/01/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
23/12/2011 22:04:06 23/12/2011 22:04:21	N 1813.8	N 2.2	N 820.5	N 1.0	N 278.7	N 0.3	N 67.3	N 0.1	1232.3	SP	0	0.0	0.9
23/12/2011 22:11:11 23/12/2011 23:15:01	1205.5	2.2	822.4	1.0	246.0	0.3	67.3	0.1	1232.3	MANC AVV	64	0.0	0.9
24/12/2011 03:06:36 24/12/2011 05:09:36	330.3	23.4	404.7	28.8	107.0	9.7	757.1	35.2	183880.3	AVV	123	0.1	16.1
24/12/2011 22:13:35 24/12/2011 22:13:50	N 4217.5	N 48.2	N 1629.0	N 18.6	N 463.9	N 5.3	N 0.0	N 0.8	11427.0	SP	0	0.0	3.3
26/12/2011 03:32:06 26/12/2011 08:56:06	51.8	5.0	380.1	27.2	1199.8	38.0	322.1	10.3	317446.6	AVV	324	4.8	21.8
26/12/2011 22:04:21 26/12/2011 22:04:26	N 1604.2	N 1.6	N 367.9	N 0.4	N 161.0	N 0.2	N 0.0	N 0.0	997.6	SP	0	0.0	1.1
27/12/2011 01:06:31 27/12/2011 06:57:06	120.0	8.8	724.1	32.5	1220.0	38.2	77.2	2.5	401772.1	AVV	351	0.1	34.2
27/12/2011 22:19:06 27/12/2011 22:19:11	N 0.0	N 90.8	N 0.0	N 26.1	N 0.0	N 12.8	N 0.0	N 2.9	22833.9	SP	0	0.1	4.9
28/12/2011 01:18:41 28/12/2011 04:58:51	170.4	5.7	1000.8	28.4	1378.5	26.1	27.4	0.6	183342.5	AVV	220	0.1	15.9
29/12/2011 22:03:18 29/12/2011 22:03:23	N 2729.0	N 3.0	N 711.8	N 0.8	N 304.9	N 0.3	N 9.9	N 0.0	1086.6	SP	0	0.0	0.9
30/12/2011 02:18:14 30/12/2011 06:57:23	920.9	30.9	1074.5	46.3	1534.2	36.4	1084.6	21.8	263967.9	AVV	279	0.1	22.5
30/12/2011 21:02:33 30/12/2011 21:02:38	N 6555.8	N 4.4	N 2595.5	N 1.7	N 883.2	N 0.6	N 56.2	N 0.0	673.7	SP	0	0.0	0.4
TOTALI		781.7		811.1		1039.0		212.1	7948784.2			17.7	694.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/12/2011 01:00:00 al 01/01/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
27	27