

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/08/2011 01:00:00 al 11/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/08/2011 01:35:41 01/08/2011 08:12:19	1132.2	68.8	621.7	36.3	1004.0	18.2	16.9	1.1	394596.7	AVV	397	1.1	33.7
01/08/2011 21:56:49 01/08/2011 21:56:54	N 0.0	N 224.0	N 0.0	N 12.6	N 0.0	N 6.9	N 0.0	N 3.5	398956.4	SP	0	0.0	17.1
01/08/2011 22:56:01 02/08/2011 04:02:04	777.6	69.6	286.5	19.4	134.5	8.6	22.9	1.4	494910.1	AVV	306	0.1	42.3
02/08/2011 21:05:49 02/08/2011 21:06:04	N 0.0	N 3.2	N 0.0	N 7.7	N 348.8	N 6.6	N 184.6	N 3.5	18915.0	SP	1	0.0	1.6
02/08/2011 23:51:21 03/08/2011 04:05:49	548.6	25.8	406.9	22.0	1750.1	34.3	15.5	0.5	318442.0	AVV	254	0.1	27.3
03/08/2011 22:05:19 03/08/2011 22:05:24	N 4980.9	N 91.6	N 544.5	N 10.0	N 587.6	N 10.8	N 49.8	N 0.9	18386.5	SP	0	0.0	1.5
03/08/2011 23:00:01 04/08/2011 05:53:04	1723.7	81.3	691.2	33.9	535.4	22.6	8.2	0.4	509017.0	AVV	413	0.1	43.5
04/08/2011 23:03:20 04/08/2011 23:03:25	N 3367.3	N 44.3	N 128.3	N 1.7	N 437.7	N 5.8	N 135.0	N 1.8	13150.3	SP	0	0.0	1.1
05/08/2011 01:48:18 05/08/2011 05:56:05	1219.1	50.6	482.3	24.5	2956.1	78.2	74.2	1.6	321541.7	AVV	248	0.1	27.5
05/08/2011 23:03:50 05/08/2011 23:03:55	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	0.0
06/08/2011 21:03:51 06/08/2011 21:03:56	N 371.1	N 1.0	N 54.2	N 0.1	N 1192.9	N 3.1	N 0.0	N 0.0	2573.9	SP	0	0.0	1.1
06/08/2011 23:13:59 07/08/2011 10:58:20	391.3	28.7	670.1	15.3	1266.6	9.0	11.7	3.2	485574.1	AVV	705	0.3	43.3
08/08/2011 23:03:50 08/08/2011 23:10:05	N 714.1	N 1.5	N 396.8	N 0.8	N 694.9	N 1.4	N 0.0	N 0.0	2033.9	SP	7	0.0	1.2
09/08/2011 01:20:14 09/08/2011 06:00:35	933.0	77.0	647.2	44.9	283.9	11.1	5.6	0.2	361320.4	AVV	280	0.2	31.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/08/2011 01:00:00 al 11/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/08/2011 21:04:05 09/08/2011 21:04:10	N 1318.0	N 1.3	N 297.7	N 0.3	N 452.4	N 0.4	N 0.0	N 0.0	962.3	SP	0	0.0	1.1
09/08/2011 21:18:59 09/08/2011 22:24:24	947.5	1.3	372.8	0.3	433.4	0.4	0.0	0.0	962.3	MANC AVV	66	0.0	1.1
10/08/2011 01:05:49 10/08/2011 05:56:05	535.6	25.7	306.4	14.0	722.5	10.9	5.2	0.5	376182.4	AVV	291	0.2	33.0
10/08/2011 21:05:35 10/08/2011 21:05:40	N 2337.3	N 6.8	N 501.2	N 1.5	N 564.9	N 1.7	N 0.0	N 0.0	2923.6	SP	0	0.0	1.8
TOTALI		428.8		210.6		193.3		8.8	3720448.7			2.4	310.1

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
9	9