

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/10/2011 01:00:00 al 01/11/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/10/2011 04:53:32 01/10/2011 11:03:50	480.6	160.6	493.1	200.1	515.7	373.8	30.9	8.5	531875.8	AVV	370	21.2	25.8
01/10/2011 23:04:35 01/10/2011 23:04:50	N 439.1	N 0.5	N 245.9	N 0.3	N 368.9	N 0.4	N 0.0	N 0.0	1062.1	SP	0	0.0	1.2
05/10/2011 03:54:42 05/10/2011 07:54:47	17.5	7.9	173.4	118.3	766.9	321.4	254.0	85.0	716746.8	MANC AVV	240	35.5	27.7
05/10/2011 07:56:32 05/10/2011 13:17:50	626.2	194.5	556.4	119.4	163.2	30.7	39.6	0.9	294013.0	AVV	321	0.6	24.5
05/10/2011 23:04:35 05/10/2011 23:04:40	N 409.8	N 0.4	N 162.2	N 0.2	N 146.7	N 0.1	N 0.0	N 0.0	960.5	SP	0	0.0	1.1
06/10/2011 02:34:47 06/10/2011 05:59:50	629.8	150.3	450.8	76.4	809.8	64.4	0.0	0.0	226471.9	AVV	205	0.1	19.4
06/10/2011 22:06:20 06/10/2011 22:06:25	N 337.5	N 0.7	N 221.3	N 0.5	N 296.1	N 0.6	N 0.0	N 0.0	2077.4	SP	0	0.0	1.7
11/10/2011 04:42:52 11/10/2011 11:34:50	477.8	221.3	251.8	243.9	135.5	157.5	47.1	26.0	1141285.8	AVV	412	59.4	37.3
11/10/2011 23:04:35 11/10/2011 23:04:50	N 340.2	N 0.6	N 211.1	N 0.4	N 337.9	N 0.6	N 0.0	N 0.0	1778.2	SP	0	0.0	1.9
13/10/2011 05:25:22 13/10/2011 11:02:35	24.8	6.7	303.2	147.5	828.5	416.8	102.2	54.9	466036.0	AVV	337	24.6	34.5
13/10/2011 23:04:35 13/10/2011 23:04:40	N 684.0	N 0.6	N 237.9	N 0.2	N 521.2	N 0.5	N 0.0	N 0.0	937.1	SP	0	0.0	1.0
14/10/2011 08:24:52 14/10/2011 11:09:20	0.0	54.0	0.0	26.8	0.0	5.4	0.0	4.7	220647.0	AVV	165	11.5	6.9
14/10/2011 22:06:35 14/10/2011 22:06:40	N 907.6	N 1.9	N 320.7	N 0.7	N 350.4	N 0.7	N 0.0	N 0.0	2106.9	SP	0	0.0	1.6
18/10/2011 03:58:34 18/10/2011 11:03:05	435.8	424.5	375.3	350.9	466.7	302.5	78.2	37.4	1129470.6	AVV	425	48.9	46.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/10/2011 01:00:00 al 01/11/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/10/2011 23:01:35 19/10/2011 23:01:40	N 612.1	N 0.1	N 137.7	N 0.0	N 722.7	N 0.1	N 0.0	N 0.0	132.3	SP	0	0.0	0.4
20/10/2011 02:15:14 20/10/2011 05:37:20	673.6	178.2	439.1	96.5	132.8	28.1	65.6	2.3	252172.1	AVV	202	0.1	24.6
21/10/2011 00:35:50 21/10/2011 00:35:55	N 693.8	N 65.8	N 280.9	N 26.7	N 95.1	N 9.0	N 0.0	N 0.0	94900.3	SP	0	0.0	13.4
21/10/2011 02:39:47 21/10/2011 06:04:35	621.7	161.7	499.9	97.0	331.9	44.2	0.0	0.0	243869.7	AVV	205	0.0	21.0
21/10/2011 19:04:35 21/10/2011 19:04:40	N 633.9	N 0.6	N 319.8	N 0.3	N 338.0	N 0.3	N 0.0	N 0.0	922.2	SP	0	0.0	1.0
22/10/2011 08:14:27 22/10/2011 12:01:35	371.6	162.0	278.0	124.4	159.4	77.5	14.2	5.7	489236.6	AVV	227	22.8	18.6
25/10/2011 04:46:30 25/10/2011 07:31:10	16.5	2.6	134.9	33.9	1103.8	138.8	850.6	195.5	272523.4	MANC AVV	165	22.3	0.5
25/10/2011 07:56:25 25/10/2011 11:03:53	587.7	138.2	369.4	137.0	573.7	155.6	6.8	1.2	407021.8	AVV	187	19.6	14.5
25/10/2011 23:03:08 25/10/2011 23:03:13	N 707.3	N 0.3	N 338.1	N 0.1	N 412.0	N 0.2	N 0.0	N 0.0	437.3	SP	0	0.0	0.7
27/10/2011 05:06:19 27/10/2011 11:00:21	465.0	179.5	521.2	239.0	263.9	141.2	5.8	3.6	669457.3	AVV	354	35.9	20.4
27/10/2011 23:01:20 27/10/2011 23:01:25	N 642.6	N 0.1	N 184.4	N 0.0	N 786.2	N 0.1	N 0.0	N 0.0	151.1	SP	0	0.0	0.3
30/10/2011 09:34:23 30/10/2011 16:01:50	679.8	244.7	412.6	213.0	135.5	78.5	0.4	0.0	689692.3	AVV	387	28.7	3.4
31/10/2011 00:03:23 31/10/2011 00:03:28	N 675.5	N 0.4	N 164.5	N 0.1	N 267.3	N 0.2	N 0.0	N 0.0	580.6	SP	0	0.0	0.9
TOTALI		2286.7		2224.1		2336.4		425.7	7856566.2			331.5	350.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 01/10/2011 01:00:00 al 01/11/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
15	12