

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/02/2011 01:00:00 al 01/03/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/02/2011 05:59:23 01/02/2011 08:25:03	679.8	316.0	247.5	117.3	32.2	11.9	159.4	58.5	465549.4	AVV	146	0.0	40.5
01/02/2011 23:04:33 01/02/2011 23:04:48	N 631.7	N 0.8	N 273.7	N 0.3	N 189.0	N 0.2	N 1.3	N 0.0	1230.3	SP	0	0.0	1.3
02/02/2011 02:59:48 02/02/2011 05:01:53	634.0	170.2	498.8	125.5	5.8	1.2	5.3	1.3	266747.6	AVV	122	0.0	22.6
02/02/2011 22:09:48 02/02/2011 22:09:53	N 630.2	N 3.2	N 263.3	N 1.4	N 179.8	N 0.9	N 2.9	N 0.0	5141.2	SP	0	0.0	2.7
03/02/2011 04:53:33 03/02/2011 07:02:53	657.1	159.2	428.6	101.9	11.2	2.2	8.4	1.9	241923.6	AVV	129	0.0	20.6
03/02/2011 23:06:06 03/02/2011 23:06:11	N 591.3	N 0.9	N 266.4	N 0.4	N 142.1	N 0.2	N 1.6	N 0.0	1606.1	SP	0	0.0	1.4
04/02/2011 03:06:06 04/02/2011 05:00:36	630.6	144.8	281.0	58.7	37.7	9.0	18.1	4.8	230701.9	AVV	114	0.0	19.1
04/02/2011 09:25:08 04/02/2011 09:25:13	N 613.6	N 116.7	N 359.5	N 68.4	N 0.0	N 0.0	N 5.0	N 1.0	190203.5	AVV	0	0.0	16.7
04/02/2011 23:05:48 04/02/2011 23:05:53	N 545.4	N 0.8	N 338.1	N 0.5	N 171.0	N 0.2	N 2.3	N 0.0	1439.7	SP	0	0.0	1.3
05/02/2011 01:35:52 05/02/2011 05:00:48	567.0	178.0	442.7	117.8	48.5	8.1	7.8	1.9	300768.0	AVV	205	0.0	26.1
05/02/2011 22:04:33 05/02/2011 22:04:38	N 532.2	N 0.5	N 333.6	N 0.3	N 46.7	N 0.0	N 0.8	N 0.0	907.0	SP	0	0.0	1.0
06/02/2011 01:51:22 06/02/2011 05:00:48	562.7	166.2	392.0	103.3	76.9	11.9	44.8	6.9	282180.0	AVV	189	0.3	24.3
06/02/2011 23:41:33 06/02/2011 23:41:48	N 615.8	N 78.6	N 263.0	N 33.6	N 29.6	N 3.8	N 8.9	N 1.1	127702.9	SP	0	0.1	13.3
06/02/2011 23:51:52 07/02/2011 07:07:48	510.6	260.5	528.7	217.8	128.2	37.5	11.4	4.7	477957.3	AVV	436	0.1	41.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/02/2011 01:00:00 al 01/03/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
07/02/2011 23:02:48 07/02/2011 23:02:53	N 672.5	N 0.2	N 301.2	N 0.1	N 318.6	N 0.1	N 1.6	N 0.0	357.5	SP	0	0.0	0.7
07/02/2011 23:02:48 07/02/2011 23:02:53	N 672.5	N 0.2	N 301.2	N 0.1	N 318.6	N 0.1	N 1.6	N 0.0	357.5	SP	0	0.0	0.7
08/02/2011 01:51:52 08/02/2011 07:00:18	621.6	230.2	437.3	119.9	197.0	30.5	246.8	36.1	355999.6	AVV	309	0.1	30.5
08/02/2011 22:06:03 08/02/2011 22:06:18	N 679.8	N 1.2	N 257.1	N 0.5	N 70.1	N 0.1	N 3.5	N 0.0	1768.8	SP	0	0.0	1.5
09/02/2011 01:46:57 09/02/2011 07:02:53	585.1	231.4	319.8	108.6	498.7	132.6	868.9	211.0	382035.9	AVV	316	0.4	34.2
10/02/2011 00:02:48 10/02/2011 00:03:48	N 661.5	N 0.3	N 254.3	N 0.1	N 162.9	N 0.1	N 2.4	N 0.0	528.1	SP	1	0.0	0.8
10/02/2011 03:36:22 10/02/2011 07:05:08	679.5	144.0	425.0	87.6	189.6	13.5	143.3	5.9	214891.6	AVV	209	0.1	18.7
10/02/2011 22:05:48 10/02/2011 22:05:53	N 647.3	N 1.0	N 351.3	N 0.6	N 179.8	N 0.3	N 2.3	N 0.0	1567.6	SP	0	0.0	1.4
11/02/2011 03:04:17 11/02/2011 07:00:33	638.8	221.6	561.1	173.2	197.1	50.7	32.1	10.3	342211.3	AVV	236	0.1	29.0
11/02/2011 23:05:33 11/02/2011 23:05:38	N 600.7	N 1.2	N 217.2	N 0.4	N 116.0	N 0.2	N 7.2	N 0.0	2002.6	SP	0	0.0	1.4
11/02/2011 23:53:37 12/02/2011 07:04:33	418.0	216.2	686.3	232.9	265.9	73.9	53.7	15.7	441383.4	AVV	431	0.0	37.4
14/02/2011 00:03:33 14/02/2011 00:03:48	N 668.9	N 0.4	N 279.5	N 0.2	N 346.4	N 0.2	N 1.1	N 0.0	642.1	SP	0	0.0	0.9
15/02/2011 01:20:07 15/02/2011 07:03:48	598.7	243.4	534.0	184.6	273.5	88.7	109.2	67.6	448628.9	AVV	343	2.9	38.1
16/02/2011 00:04:34 16/02/2011 00:04:39	N 706.9	N 0.7	N 379.7	N 0.4	N 100.5	N 0.1	N 2.0	N 0.0	927.8	SP	0	0.0	1.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/02/2011 01:00:00 al 01/03/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
17/02/2011 00:58:47 17/02/2011 07:09:03	560.2	215.8	429.7	134.9	483.3	79.9	204.9	47.2	358362.8	AVV	371	4.8	33.8
17/02/2011 22:05:48 17/02/2011 22:05:53	N 781.5	N 1.3	N 357.7	N 0.6	N 88.4	N 0.1	N 3.7	N 0.0	1602.8	SP	0	0.0	1.4
18/02/2011 02:44:52 18/02/2011 07:00:08	760.6	249.1	487.7	158.1	92.0	17.8	30.7	6.5	330185.5	AVV	256	0.0	27.6
18/02/2011 22:06:18 18/02/2011 22:06:23	N 786.7	N 1.5	N 381.8	N 0.7	N 123.2	N 0.2	N 2.1	N 0.0	1868.2	SP	0	0.0	1.5
25/02/2011 04:25:53 25/02/2011 12:02:04	397.2	214.5	341.3	132.9	368.5	75.9	77.2	22.6	463816.1	AVV	457	7.6	42.4
26/02/2011 00:03:34 26/02/2011 00:04:04	N 669.9	N 0.6	N 218.3	N 0.2	N 81.3	N 0.1	N 2.6	N 0.0	833.3	SP	1	0.0	1.0
27/02/2011 02:42:23 27/02/2011 09:03:34	510.4	273.8	378.7	156.7	225.2	98.9	56.1	31.6	559868.6	AVV	381	7.0	50.5
27/02/2011 21:05:34 27/02/2011 21:05:49	N 692.3	N 0.9	N 238.0	N 0.3	N 91.1	N 0.1	N 1.9	N 0.0	1334.7	SP	0	0.0	1.2
28/02/2011 04:19:43 28/02/2011 09:00:19	692.6	213.4	536.5	154.0	257.7	40.7	29.8	5.8	307898.5	AVV	281	0.0	26.4
28/02/2011 23:05:09 28/02/2011 23:05:14	N 612.7	N 1.3	N 292.7	N 0.6	N 60.3	N 0.1	N 14.3	N 0.0	2186.3	SP	0	0.0	1.5
TOTALI		3848.3		2485.6		785.1		540.3	6815318.0			23.7	615.5

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
19	19