

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2011 01:00:00 al 01/12/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/11/2011 04:13:10 03/11/2011 12:49:34	147.0	258.2	351.2	557.9	216.4	337.7	38.4	67.5	1676801.5	AVV	516	7.4	135.7
04/11/2011 00:02:19 04/11/2011 00:02:34	N 343.0	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 144.2	N 0.1	N 29.9	N 0.0	606.5	SP	0	0.0	1.3
22/11/2011 09:21:11 22/11/2011 10:21:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
25/11/2011 02:26:13 25/11/2011 11:52:03	5062.4	223.1	14380.0	1419.8	17795.0	1136.0	937.0	81.7	874862.0	AVV	566	3.4	167.6
26/11/2011 00:02:03 26/11/2011 00:02:08	N 436.3	N 0.1	N 51.4	N 0.0	N 142.4	N 0.0	N 4.7	N 0.0	278.6	SP	0	0.0	0.7
26/11/2011 03:58:48 26/11/2011 11:56:52	114.9	235.7	409.4	662.2	29.2	38.6	2.6	3.7	1806116.7	AVV	478	3.3	151.1
27/11/2011 00:02:07 27/11/2011 00:25:37	N 84.2	N 5.3	N 241.6	N 15.2	N 313.0	N 19.6	N 7.7	N 0.5	62772.1	SP	23	0.3	6.7
27/11/2011 00:34:27 27/11/2011 07:45:21	71.3	104.3	462.7	550.6	241.4	186.7	3.6	3.6	1418356.7	AVV	431	4.1	117.0
27/11/2011 21:58:05 27/11/2011 22:20:50	N 139.2	N 45.8	N 88.0	N 45.4	N 42.3	N 6.2	N 7.7	N 1.1	458066.1	SP	22	0.0	45.3
28/11/2011 09:00:06 28/11/2011 10:00:17	3054.5	0.0	0.0	0.0	1105.1	0.0	202.2	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
28/11/2011 09:00:06 28/11/2011 10:00:17	3054.5	0.0	0.0	0.0	1105.1	0.0	202.2	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
29/11/2011 01:30:31 29/11/2011 06:16:20	85.7	71.1	440.2	314.6	135.6	70.2	55.9	28.0	786249.4	AVV	286	2.1	65.0
TOTALI		892.5		3505.1		1769.2		184.5	7084109.6			20.5	690.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 01/11/2011 01:00:00 al 01/12/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
8	4