

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2011 01:00:00 al 01/01/2012 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/12/2011 19:36:31 01/12/2011 20:37:56	0.0	0.0	0.0	0.0	2402.1	20.4	0.0	0.0	8493.3	MANC AVV	61	0.7	0.0
20/12/2011 15:24:36 20/12/2011 19:19:56	89.6	3.7	124.7	4.6	1837.7	69.5	0.0	0.0	36320.9	MANC AVV	235	3.0	0.0
20/12/2011 19:53:21 20/12/2011 20:53:36	118.2	0.9	118.1	0.9	1861.6	14.8	0.0	0.0	7966.6	MANC AVV	60	0.7	0.0
21/12/2011 12:49:41 21/12/2011 13:50:36	291.6	1.1	195.8	0.8	1390.3	5.4	0.0	0.0	3919.3	MANC AVV	61	0.3	0.0
21/12/2011 13:54:51 21/12/2011 14:55:01	490.3	1.1	261.9	0.6	1438.5	3.2	0.0	0.0	2215.5	MANC AVV	61	0.2	0.0
21/12/2011 16:33:26 21/12/2011 19:01:01	147.1	12.7	171.8	19.7	1942.7	130.4	0.0	0.0	94089.2	MANC AVV	148	7.8	0.0
21/12/2011 19:23:06 22/12/2011 00:37:21	136.7	59.4	218.0	125.3	2158.8	917.9	0.0	0.0	486346.9	MANC AVV	314	40.5	0.0
22/12/2011 14:25:36 22/12/2011 16:03:56	206.4	3.2	181.9	2.9	2628.9	41.2	0.0	0.0	15645.6	MANC AVV	98	1.3	0.0
23/12/2011 10:10:36 23/12/2011 11:29:21	238.7	4.9	191.1	3.9	2458.0	50.1	23.9	0.3	20517.1	MANC AVV	79	1.3	2.3
23/12/2011 15:00:26 23/12/2011 16:49:41	360.5	42.1	306.6	38.8	1828.3	409.0	102.6	33.4	184768.0	MANC AVV	109	0.9	15.5
23/12/2011 18:32:16 23/12/2011 22:08:51	420.3	7.4	476.7	7.1	2422.2	89.5	0.2	0.0	27373.9	MANC AVV	216	2.3	0.0
TOTALI		136.6		204.5		1751.5		33.7	887656.2			59.0	17.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
11	0