

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2011 01:00:00 al 01/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/07/2011 23:03:36 01/07/2011 23:03:41	N 1001.8	N 0.6	N 259.4	N 0.2	N 205.1	N 0.1	N 0.2	N 0.0	587.5	SP	0	0.0	0.8
02/07/2011 01:49:29 02/07/2011 04:57:51	653.5	87.0	433.5	46.3	159.3	9.7	1.1	0.1	129162.4	AVV	188	0.0	12.1
02/07/2011 13:12:21 02/07/2011 13:12:26	N 0.0	N 19.8	N 0.0	N 3.7	N 0.0	N 10.8	N 0.0	N 6.0	97353.3	SP	0	0.0	9.7
02/07/2011 13:16:29 02/07/2011 13:48:16	N 0.0	N 19.8	N 0.0	N 3.7	N 0.0	N 10.8	N 0.0	N 6.0	97353.3	AVV	32	0.0	9.7
03/07/2011 00:16:31 03/07/2011 00:16:36	N 429.3	N 6.1	N 0.0	N 4.3	N 79.0	N 1.1	N 0.3	N 0.0	14096.8	SP	0	0.0	4.4
03/07/2011 05:41:34 03/07/2011 11:00:46	394.9	158.4	205.5	57.1	350.3	44.4	61.2	4.0	344146.1	AVV	319	0.4	30.3
04/07/2011 23:05:16 04/07/2011 23:05:21	N 136.8	N 0.2	N 0.0	N 1.2	N 150.9	N 0.3	N 0.1	N 0.0	1784.1	SP	0	0.0	1.7
05/07/2011 00:58:44 05/07/2011 04:00:16	402.0	114.4	274.9	49.3	138.1	14.3	6.7	0.5	215080.9	AVV	182	0.1	19.2
05/07/2011 21:16:46 05/07/2011 21:20:46	N 526.3	N 11.1	N 101.3	N 2.1	N 58.4	N 1.2	N 0.4	N 0.0	21022.5	SP	4	0.0	5.2
06/07/2011 00:15:09 06/07/2011 04:00:16	356.4	143.2	270.1	55.5	731.7	74.0	16.1	0.9	277349.3	AVV	225	0.7	24.7
06/07/2011 21:05:31 06/07/2011 21:05:46	N 137.6	N 0.2	N 0.0	N 1.2	N 169.4	N 0.3	N 0.3	N 0.0	1639.9	SP	0	0.0	1.5
07/07/2011 00:04:29 07/07/2011 02:24:09	172.7	1.4	122.0	1.9	633.2	8.6	93.6	2.0	13850.5	MANC AVV	140	0.3	2.5
07/07/2011 02:43:19 07/07/2011 06:01:01	494.9	155.4	119.0	33.3	84.3	13.6	2.0	0.5	292743.1	AVV	198	0.0	25.2
07/07/2011 22:03:51 07/07/2011 22:03:56	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	1.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/07/2011 01:00:00 al 01/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/07/2011 01:18:49 08/07/2011 05:47:51	472.8	186.5	208.9	62.6	334.1	60.7	97.1	15.4	355534.4	AVV	269	0.0	30.9
08/07/2011 21:04:36 08/07/2011 21:04:41	N 913.1	N 1.0	N 306.8	N 0.3	N 154.1	N 0.2	N 0.0	N 0.0	1072.4	SP	0	0.0	1.2
19/07/2011 09:24:17 19/07/2011 09:24:22	N 3930.4	N 0.0	N 3904.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	0.0
TOTALI		846.3		305.9		225.2		23.4	1862776.6			1.6	180.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
8	9