

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 20/03/2011 01:00:00 al 01/04/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/03/2011 02:08:48 20/03/2011 06:01:19	680.1	58.4	121.6	5.9	139.4	9.6	3.0	0.0	348860.4	AVV	233	0.2	30.4
21/03/2011 00:03:34 21/03/2011 00:03:49	N 1000.9	N 1.4	N 54.0	N 0.1	N 647.6	N 0.9	N 0.3	N 0.0	1362.8	SP	0	0.1	1.2
21/03/2011 06:18:48 21/03/2011 10:58:04	494.6	30.9	185.4	12.9	398.0	22.0	3.5	1.6	408831.0	AVV	280	1.0	38.0
21/03/2011 23:03:34 21/03/2011 23:09:49	N 1678.5	N 1.5	N 12.4	N 0.0	N 1234.9	N 1.1	N 0.0	N 0.0	908.9	SP	6	0.0	0.9
22/03/2011 06:53:23 22/03/2011 11:59:49	615.9	34.4	218.8	17.2	484.0	18.3	2.9	0.4	370207.8	AVV	306	0.9	34.9
23/03/2011 00:04:19 23/03/2011 00:04:24	N 1638.8	N 2.0	N 27.3	N 0.0	N 333.5	N 0.4	N 0.3	N 0.0	1213.3	SP	0	0.1	1.0
23/03/2011 00:18:03 23/03/2011 01:24:08	1452.5	2.0	27.3	0.0	241.0	0.4	0.3	0.0	1213.3	MANC AVV	66	0.1	1.0
23/03/2011 04:27:33 23/03/2011 10:00:19	662.8	44.4	290.1	22.3	719.3	30.5	3.7	0.6	399791.5	AVV	333	0.1	34.6
23/03/2011 22:05:34 23/03/2011 22:13:04	N 1862.4	N 3.6	N 8.8	N 0.0	N 966.8	N 1.9	N 0.2	N 0.0	1939.0	SP	8	0.0	1.4
24/03/2011 05:05:43 24/03/2011 10:00:49	857.8	43.9	487.1	24.0	1257.9	70.3	3.1	0.1	385046.1	AVV	295	0.3	33.5
25/03/2011 00:03:50 25/03/2011 00:09:05	N 1518.9	N 2.4	N 88.1	N 0.1	N 696.2	N 1.1	N 0.0	N 0.0	1577.2	SP	6	0.0	1.3
25/03/2011 02:02:39 25/03/2011 06:59:50	622.3	21.3	522.1	30.7	1032.3	26.5	3.7	0.4	327079.6	AVV	297	0.6	29.0
25/03/2011 23:42:35 25/03/2011 23:47:35	N 0.0	N 756.6	N 0.0	N 7.4	N 0.0	N 546.1	N 0.0	N 0.0	252277.1	SP	5	0.0	12.0
26/03/2011 04:23:29 26/03/2011 08:58:05	712.9	50.1	255.5	26.4	820.1	49.1	3.4	0.4	336808.7	AVV	275	0.1	28.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 20/03/2011 01:00:00 al 01/04/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
27/03/2011 00:03:35 27/03/2011 00:05:50	N 1602.7	N 0.8	N 43.0	N 0.0	N 1747.4	N 0.9	N 0.0	N 0.0	516.6	SP	2	0.0	0.7
27/03/2011 04:33:49 27/03/2011 10:01:20	753.9	22.5	306.0	20.5	2826.2	48.5	3.6	0.5	304305.1	AVV	328	0.6	27.5
27/03/2011 23:04:35 27/03/2011 23:04:40	N 1956.3	N 1.9	N 42.2	N 0.0	N 2001.7	N 2.0	N 0.5	N 0.0	977.5	SP	0	0.0	0.8
28/03/2011 08:19:54 28/03/2011 12:04:50	413.3	39.7	247.1	31.4	309.0	21.6	1.6	2.4	257366.1	AVV	225	6.3	22.3
28/03/2011 23:03:35 28/03/2011 23:03:40	N 1679.3	N 2.0	N 29.2	N 0.0	N 712.5	N 0.8	N 0.9	N 0.0	1190.5	SP	0	0.1	1.0
TOTALI		347.6		191.3		296.7		6.5	3401472.3			10.4	300.1

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
10	9