

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2011 01:00:00 al 01/02/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/01/2011 03:54:03 03/01/2011 07:14:23	105.9	69.2	321.2	197.4	11.9	6.5	17.3	10.9	630708.2	AVV	200	0.0	52.7
03/01/2011 19:32:48 03/01/2011 19:53:08	N 119.0	N 16.9	N 158.2	N 22.4	N 67.8	N 9.6	N 4.7	N 0.7	141781.1	SP	21	0.0	16.6
04/01/2011 05:26:48 04/01/2011 11:05:33	65.8	75.7	357.0	352.1	2.8	3.2	7.6	6.9	1046838.8	AVV	339	0.0	89.5
05/01/2011 00:03:38 05/01/2011 00:03:43	N 77.9	N 0.1	N 129.5	N 0.1	N 99.1	N 0.1	N 1.7	N 0.0	1110.0	SP	0	0.0	1.6
05/01/2011 06:42:48 05/01/2011 11:07:08	77.2	75.2	230.3	179.3	18.3	20.0	6.9	5.3	877394.5	AVV	265	0.0	74.8
06/01/2011 00:02:18 06/01/2011 00:02:23	N 175.7	N 0.1	N 196.4	N 0.1	N 43.7	N 0.0	N 0.9	N 0.0	367.6	SP	0	0.0	0.9
20/01/2011 00:48:10 20/01/2011 06:47:50	52.3	59.7	345.1	335.5	339.5	201.7	101.4	82.1	1077057.7	AVV	359	0.0	90.8
22/01/2011 00:02:50 22/01/2011 00:02:55	N 58.5	N 0.1	N 163.8	N 0.1	N 100.0	N 0.1	N 1.4	N 0.0	886.7	SP	0	0.0	1.3
24/01/2011 04:02:50 24/01/2011 11:39:05	394.1	195.6	405.3	442.2	771.5	270.9	96.9	37.8	1241119.1	AVV	457	0.0	106.9
26/01/2011 22:06:20 26/01/2011 22:06:25	N 48.2	N 0.2	N 118.5	N 0.4	N 70.2	N 0.2	N 1.5	N 0.0	3440.0	SP	0	0.0	2.8
27/01/2011 03:43:15 27/01/2011 10:55:35	28.0	57.0	345.8	405.4	17.9	19.3	6.7	7.3	1352605.4	AVV	432	0.0	114.8
27/01/2011 23:11:35 27/01/2011 23:11:50	N 7.0	N 0.1	N 203.0	N 2.6	N 47.2	N 0.6	N 2.7	N 0.0	12642.7	SP	0	0.0	5.6
28/01/2011 09:58:52 28/01/2011 09:58:57	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	0.0
29/01/2011 06:59:18 29/01/2011 12:43:23	103.4	162.7	227.3	295.4	85.8	106.7	4.8	6.5	1368050.1	AVV	344	0.0	116.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/01/2011 01:00:00 al 01/02/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
30/01/2011 00:03:53 30/01/2011 01:58:23	36.8	6.3	391.2	72.4	15.6	2.7	7.0	1.3	183487.0	SP	115	0.0	16.8
30/01/2011 02:36:03 30/01/2011 11:03:03	43.1	88.1	356.1	405.5	6.7	6.9	6.6	8.3	1282096.1	AVV	507	0.0	109.0
TOTALI		789.5		2685.3		638.0		166.3	9219585.1			0.0	800.1

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
8	8