

## TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

Sezione termoelettrica n° 6

Periodo selezionato dal 01/06/2011 ore 01.00 al 01/07/2011 ore 00,00

Periodo di Fase	SO2 Norm	Portata SO2	NOx Norm	Portata Nox	CO Norm	Portata CO	POLV Norm	Portata POLV	Portata fumi Nm3	Tipo A/S	Tempo min.	Gasolio utilizz. t	OCD utilizz. t
	mg/Nm3	Kg	mg/Nm3	Kg	mg/Nm3	Kg	mg/Nm3	Kg					
07/06/2011 22.02 07/06/2011 22.03	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	0	SP	0	0	0
08/06/2011 00:15 08/06/2011 06:00	159,5	286,0	301,7	431,1	84,7	99,5	22,8	32,8	1658669,7	AVV	345	1,3	143,4
09/06/2011 13.09 09/06/2011 13.10	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	0	SP	0	0	0
19/06/2011 22:35 20/06/2011 07:58	123,3	207,2	383,8	508,0	790,4	823,0	50,2	61,1	1432418,0	AVV	563	3,5	122,8
22/06/2011 00.03 22/06/2011 00.04	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	0	SP	0	0	0
22/06/2011 01:15 22/06/2011 06:10	70,1	107,8	215,8	302,1	7,1	10,5	4,2	6,3	1611091,7	AVV	295	0,3	138,8
25/06/2011 00.00 25/06/2011 00.01	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	0	SP	0	0	0
TOTALI		601,0		1241,2		933,0		100,2	4702179,4		1203	5,1	405,0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
3	4