

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/01/2011 01:00:00 al 01/02/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/01/2011 07:03:19 03/01/2011 09:39:19	88.4	72.0	292.3	212.5	21.1	14.1	11.6	7.7	732544.8	AVV	156	0.0	62.4
04/01/2011 00:16:34 04/01/2011 00:41:04	N 150.9	N 8.9	N 60.6	N 3.6	N 0.0	N 30.7	N 9.5	N 0.6	58705.8	SP	25	0.0	9.3
04/01/2011 09:26:49 04/01/2011 11:39:04	47.9	26.2	177.3	94.0	12.3	47.9	4.3	2.4	545626.7	AVV	133	0.0	46.5
04/01/2011 22:41:49 06/01/2011 00:04:49	111.7	687.7	169.7	1206.0	22.5	184.9	8.7	58.0	8643566.8	SP	1523	0.0	742.0
15/01/2011 00:44:23 15/01/2011 07:10:03	72.3	60.7	408.1	311.6	102.2	60.6	15.9	10.1	836953.7	AVV	386	0.0	71.1
16/01/2011 00:02:38 16/01/2011 00:02:43	N 521.8	N 0.3	N 414.8	N 0.2	N 107.5	N 0.1	N 1.5	N 0.0	571.3	SP	0	0.0	1.1
18/01/2011 08:38:51 18/01/2011 11:12:51	52.9	23.4	373.8	164.0	7.6	3.0	9.0	3.8	428350.5	AVV	154	0.0	36.4
20/01/2011 22:16:21 20/01/2011 22:17:06	N 214.6	N 5.7	N 97.7	N 2.6	N 282.9	N 7.5	N 2.9	N 0.1	26473.4	SP	1	0.0	7.9
21/01/2011 02:37:50 21/01/2011 07:26:21	116.5	117.4	297.6	271.2	12.3	19.5	10.0	11.3	1122258.3	AVV	289	0.0	95.6
21/01/2011 21:20:36 21/01/2011 21:20:41	N 150.7	N 6.0	N 80.3	N 3.2	N 83.5	N 3.3	N 2.1	N 0.1	40049.1	SP	0	0.0	9.9
25/01/2011 04:44:50 25/01/2011 12:53:06	139.2	100.8	366.0	303.8	168.2	87.9	66.5	37.2	1031127.6	AVV	489	0.0	90.5
28/01/2011 01:26:51 28/01/2011 01:54:06	N 117.8	N 8.3	N 100.3	N 7.1	N 167.5	N 11.8	N 3.7	N 0.3	70545.6	SP	28	0.0	13.2
28/01/2011 02:13:05 28/01/2011 08:22:51	66.3	67.0	329.5	307.4	73.3	58.1	10.2	9.6	1098670.9	AVV	369	0.0	94.6
28/01/2011 22:34:18 28/01/2011 23:02:18	N 617.8	N 41.8	N 352.9	N 17.2	N 95.1	N 8.8	N 5.8	N 1.7	190351.0	SP	28	0.0	20.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/01/2011 01:00:00 al 01/02/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
29/01/2011 02:27:23 29/01/2011 11:00:23	75.6	121.4	275.2	405.3	38.3	42.4	19.9	22.9	1607205.6	AVV	513	0.0	136.7
30/01/2011 00:15:23 30/01/2011 00:30:33	N 183.9	N 4.2	N 194.8	N 4.4	N 68.7	N 1.6	N 3.3	N 0.1	22845.9	SP	15	0.0	7.4
30/01/2011 03:55:48 30/01/2011 09:08:48	80.9	73.9	447.7	384.7	16.9	13.0	11.1	9.5	890832.2	AVV	313	0.0	75.6
30/01/2011 21:03:33 30/01/2011 21:17:18	N 365.3	N 36.7	N 445.4	N 44.7	N 366.9	N 36.9	N 30.7	N 3.1	100456.3	SP	14	0.0	9.3
TOTALI		1350.6		3660.4		531.4		172.3	7447135.6			0.0	1529.6

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
9	9