

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/06/2011 01:00:00 al 01/07/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
27/06/2011 23:02:36 27/06/2011 23:03:21	N 140.2	N 0.1	N 35.0	N 0.0	N 222.3	N 0.1	N 19.3	N 0.0	470.5	SP	1	0.0	1.0
28/06/2011 03:17:49 28/06/2011 09:05:36	112.8	126.2	402.4	454.6	20.3	15.7	6.5	6.1	1286707.0	AVV	348	2.0	112.7
28/06/2011 23:02:21 28/06/2011 23:02:36	N 251.9	N 0.1	N 49.9	N 0.0	N 79.5	N 0.0	N 36.8	N 0.0	244.7	SP	0	0.0	0.5
29/06/2011 04:32:54 29/06/2011 10:57:51	86.0	135.8	389.9	497.6	18.8	18.8	10.7	11.7	1318721.6	AVV	385	0.3	115.3
29/06/2011 23:07:21 29/06/2011 23:07:36	N 259.0	N 1.7	N 54.1	N 0.3	N 55.8	N 0.4	N 19.3	N 0.1	6466.4	SP	0	0.0	4.5
30/06/2011 04:29:59 30/06/2011 11:00:21	38.2	51.2	371.9	477.9	43.7	40.4	29.0	26.1	1315172.6	AVV	391	0.7	113.8
30/06/2011 23:03:21 30/06/2011 23:03:26	N 355.5	N 0.5	N 38.6	N 0.0	N 120.1	N 0.2	N 84.0	N 0.1	1291.6	SP	0	0.0	2.0
TOTALI		313.2		1430.0		74.8		43.8	3929074.4			3.0	349.9

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
3	4