

## TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

Sezione termoelettrica n° 1

Periodo selezionato dal 01/06/2011 ore 01.00 al 01/07/2001 ore 00,00

Periodo di Fase	SO2 Norm	Portata SO2	NOx Norm	Portata Nox	CO Norm	Portata CO	POLV Norm	Portata POLV	Portata fumi	Tipo A/S	Tempo min.	Gasolio utilizz. t	OCD utilizz. t
	mg/Nm3	Kg	mg/Nm3	Kg	mg/Nm3	Kg	mg/Nm3	Kg	Nm3				
02/06/2011 04.00 02/06/2011 01.05	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	0	SP	0	0	0
02/06/2011 03.50 02/06/2011 08.00	336,2	152,4	216,1	20,8	551,7	16,8	31,3	0,7	329705,5	AVV	250	0,48	28,4
07/06/2011 21.45 07/06/2011 21.65	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	0	SP	0	0	0
TOTALI		152,4		20,8		16,8		0,7	329705,5		250	0,48	28,4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
1	2