

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2011 01:00:00 al 01/04/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/03/2011 04:23:33 01/03/2011 09:00:34	697.2	227.1	373.6	104.3	155.5	27.8	385.2	62.8	326578.4	AVV	277	0.0	27.5
01/03/2011 22:04:49 01/03/2011 22:04:54	N 701.0	N 0.7	N 368.0	N 0.4	N 250.1	N 0.3	N 1.7	N 0.0	1001.7	SP	0	0.0	1.1
04/03/2011 23:43:28 05/03/2011 07:00:34	467.0	232.8	348.3	114.5	259.5	29.9	168.2	34.4	344809.7	AVV	437	6.2	30.5
05/03/2011 22:06:04 05/03/2011 22:06:19	N 681.7	N 1.1	N 291.1	N 0.5	N 122.7	N 0.2	N 1.5	N 0.0	1567.5	SP	0	0.0	1.3
06/03/2011 09:53:13 06/03/2011 14:58:04	667.3	225.1	333.8	84.6	219.0	36.1	126.4	29.6	331526.8	AVV	305	0.1	30.5
07/03/2011 00:03:34 07/03/2011 00:03:49	N 665.6	N 0.4	N 221.7	N 0.1	N 169.0	N 0.1	N 0.9	N 0.0	578.7	SP	0	0.0	0.8
07/03/2011 03:53:48 07/03/2011 06:56:49	640.7	190.5	524.8	150.0	100.8	14.7	39.9	5.3	293903.9	AVV	183	0.0	24.4
07/03/2011 22:05:49 07/03/2011 22:05:54	N 630.2	N 1.0	N 361.7	N 0.6	N 150.6	N 0.2	N 2.2	N 0.0	1572.0	SP	0	0.0	1.4
08/03/2011 02:44:13 08/03/2011 06:58:49	555.6	182.0	450.5	130.5	114.0	20.2	237.5	31.8	314301.2	AVV	254	0.0	26.9
08/03/2011 23:38:34 08/03/2011 23:41:49	N 630.8	N 50.1	N 245.7	N 19.5	N 12.9	N 1.0	N 12.7	N 1.0	79407.0	SP	3	0.0	9.8
09/03/2011 03:34:03 09/03/2011 06:57:19	627.3	184.5	477.9	121.4	118.8	17.2	14.4	3.3	287910.1	AVV	203	0.0	24.6
09/03/2011 22:10:34 09/03/2011 22:10:49	N 635.6	N 3.1	N 268.3	N 1.3	N 155.1	N 0.8	N 0.0	N 0.0	4877.8	SP	0	0.0	2.4
10/03/2011 02:30:23 10/03/2011 06:46:34	573.2	192.7	437.1	120.1	205.4	29.8	89.2	22.4	313454.5	AVV	256	0.0	26.8
10/03/2011 23:01:04 10/03/2011 23:01:19	N 350.7	N 0.0	N 191.4	N 0.0	N 246.4	N 0.0	N 0.9	N 0.0	65.7	SP	0	0.0	0.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2011 01:00:00 al 01/04/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/03/2011 03:05:53 11/03/2011 06:59:19	534.6	193.8	394.0	116.2	146.0	22.6	93.7	12.0	331630.8	AVV	234	0.1	28.7
11/03/2011 23:06:04 11/03/2011 23:06:09	N 543.0	N 1.0	N 235.1	N 0.4	N 110.9	N 0.2	N 0.1	N 0.0	1828.1	SP	0	0.0	1.6
12/03/2011 02:57:13 12/03/2011 06:58:04	558.6	190.5	354.8	87.1	160.7	27.4	16.0	2.1	317818.9	AVV	241	0.0	27.3
12/03/2011 22:05:34 12/03/2011 22:05:39	N 518.7	N 0.7	N 383.1	N 0.5	N 134.2	N 0.2	N 0.0	N 0.0	1358.8	SP	0	0.0	1.2
14/03/2011 01:17:33 14/03/2011 07:05:19	425.3	173.8	248.4	81.8	261.6	87.0	120.8	50.5	390811.3	AVV	348	3.9	35.4
15/03/2011 00:03:34 15/03/2011 00:03:49	N 508.7	N 0.3	N 152.9	N 0.1	N 123.8	N 0.1	N 0.3	N 0.0	654.1	SP	0	0.0	0.9
15/03/2011 03:34:53 15/03/2011 07:03:04	600.2	159.4	419.9	73.5	97.0	9.0	0.8	0.2	256058.6	AVV	209	0.1	22.4
15/03/2011 22:05:49 15/03/2011 22:05:54	N 609.1	N 1.0	N 218.6	N 0.4	N 125.1	N 0.2	N 0.1	N 0.0	1612.6	SP	0	0.0	1.4
16/03/2011 02:37:43 16/03/2011 07:01:04	595.6	188.4	579.3	135.3	343.7	37.8	0.7	0.1	306358.3	AVV	264	0.0	26.2
18/03/2011 22:07:34 18/03/2011 22:07:39	N 607.2	N 1.9	N 270.8	N 0.9	N 139.7	N 0.4	N 0.0	N 0.0	3149.7	SP	0	0.0	2.1
19/03/2011 01:36:08 19/03/2011 04:59:04	584.0	176.6	446.4	100.2	138.4	15.0	4.4	0.5	297468.5	AVV	203	0.0	25.4
20/03/2011 00:04:49 20/03/2011 00:04:54	N 564.5	N 0.6	N 187.3	N 0.2	N 96.2	N 0.1	N 0.2	N 0.0	977.6	SP	0	0.0	1.0
20/03/2011 05:48:48 20/03/2011 09:59:19	608.8	227.2	444.0	129.3	201.7	32.8	5.6	1.1	365553.1	AVV	251	0.0	31.3
20/03/2011 23:05:49 20/03/2011 23:05:54	N 565.7	N 0.9	N 273.1	N 0.4	N 156.3	N 0.2	N 0.0	N 0.0	1587.4	SP	0	0.0	1.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2011 01:00:00 al 01/04/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
21/03/2011 01:53:53 21/03/2011 06:59:34	548.0	192.4	385.0	92.4	313.5	48.8	45.7	6.4	322742.9	AVV	306	0.0	27.6
21/03/2011 22:05:19 21/03/2011 22:05:24	N 545.3	N 0.6	N 235.7	N 0.2	N 104.9	N 0.1	N 0.4	N 0.0	1028.9	SP	0	0.0	1.0
23/03/2011 03:58:58 23/03/2011 09:58:19	336.4	187.1	245.7	117.5	280.6	42.0	8.2	1.4	319383.7	AVV	360	10.3	28.0
23/03/2011 22:05:04 23/03/2011 22:05:19	N 547.6	N 0.7	N 395.9	N 0.5	N 116.6	N 0.2	N 0.2	N 0.0	1321.4	SP	0	0.0	1.3
24/03/2011 02:56:38 24/03/2011 07:02:04	585.9	187.3	369.4	89.4	201.0	29.0	14.5	1.8	312421.0	AVV	246	0.1	26.5
25/03/2011 00:04:35 25/03/2011 00:04:40	N 601.6	N 0.6	N 307.3	N 0.3	N 206.5	N 0.2	N 0.0	N 0.0	999.5	SP	0	0.0	1.1
25/03/2011 01:36:04 25/03/2011 05:03:35	610.3	160.2	296.7	56.7	125.3	14.6	3.7	0.4	253476.4	AVV	207	0.0	21.7
25/03/2011 23:41:50 25/03/2011 23:41:55	N 636.8	N 56.4	N 237.2	N 21.0	N 21.5	N 1.9	N 0.3	N 0.0	88575.0	SP	0	0.0	10.9
26/03/2011 03:35:09 26/03/2011 06:58:20	627.5	180.2	358.9	94.0	68.2	12.0	3.5	0.5	280343.2	AVV	203	0.0	24.0
26/03/2011 23:04:05 26/03/2011 23:04:20	N 555.0	N 0.5	N 219.4	N 0.2	N 145.7	N 0.1	N 0.0	N 0.0	852.3	SP	0	0.0	1.0
27/03/2011 03:33:44 27/03/2011 09:01:35	631.3	232.4	440.9	116.2	263.3	26.2	8.0	0.8	353304.8	AVV	328	0.0	30.7
27/03/2011 21:04:50 27/03/2011 21:04:55	N 607.7	N 0.8	N 295.9	N 0.4	N 185.3	N 0.2	N 0.0	N 0.0	1339.3	SP	0	0.0	1.2
28/03/2011 00:11:34 28/03/2011 03:59:05	641.6	204.6	366.0	93.3	146.4	21.3	146.2	17.5	306951.9	AVV	228	0.1	26.6
28/03/2011 21:06:35 28/03/2011 21:06:40	N 603.7	N 1.2	N 359.5	N 0.7	N 112.9	N 0.2	N 0.3	N 0.0	2002.4	SP	0	0.0	1.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/03/2011 01:00:00 al 01/04/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
29/03/2011 01:54:59 29/03/2011 06:06:50	649.6	220.9	382.0	94.6	175.6	26.5	5.1	1.0	333523.4	AVV	252	0.0	27.9
29/03/2011 22:05:35 29/03/2011 22:05:40	N 608.3	N 1.0	N 251.5	N 0.4	N 108.0	N 0.2	N 0.0	N 0.0	1566.2	SP	0	0.0	1.4
30/03/2011 01:22:24 30/03/2011 06:07:20	659.8	192.0	446.0	102.5	226.5	32.6	43.4	5.7	285033.4	AVV	285	0.1	24.5
30/03/2011 22:27:50 30/03/2011 22:27:55	N 634.0	N 24.6	N 262.9	N 10.2	N 61.0	N 2.4	N 0.5	N 0.0	38874.3	SP	0	0.0	7.2
31/03/2011 01:42:09 31/03/2011 05:58:35	637.0	177.1	422.2	94.2	193.0	35.9	21.6	3.8	271717.3	AVV	256	0.1	23.5
31/03/2011 21:05:35 31/03/2011 21:05:40	N 492.5	N 0.6	N 286.6	N 0.4	N 128.3	N 0.2	N 0.3	N 0.0	1319.3	SP	0	0.0	1.2
TOTALI		4678.3		2499.5		696.0		295.3	7755199.3			21.4	703.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
24	24