

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/08/2011 01:00:00 al 01/09/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/08/2011 03:44:56 01/08/2011 11:03:34	497.0	20.2	265.3	5.2	847.4	2.4	53.3	3.8	234066.0	AVV	439	8.0	21.2
01/08/2011 23:04:49 01/08/2011 23:18:34	N 2227.9	N 12.5	N 58.1	N 0.3	N 349.1	N 2.0	N 4.7	N 0.0	5613.4	SP	14	0.1	2.0
02/08/2011 01:36:21 02/08/2011 05:53:34	788.7	58.8	556.1	46.2	122.7	8.2	2.8	0.3	409585.2	AVV	257	0.1	35.7
02/08/2011 20:04:49 02/08/2011 20:04:54	N 2177.6	N 3.8	N 49.3	N 0.1	N 615.7	N 1.1	N 13.8	N 0.0	1757.7	SP	0	0.0	1.4
04/08/2011 09:30:08 04/08/2011 09:30:13	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	0.0
05/08/2011 04:37:58 05/08/2011 11:03:05	787.8	29.3	313.6	12.8	515.1	14.0	38.0	0.1	330531.2	AVV	386	5.9	31.4
05/08/2011 11:10:50 05/08/2011 11:22:35	N 1312.1	N 41.5	N 421.4	N 13.3	N 631.0	N 20.0	N 2.5	N 0.1	31643.8	SP	12	0.1	4.5
05/08/2011 11:29:58 05/08/2011 12:31:05	611.3	53.3	128.4	19.8	117.6	17.5	16.6	2.2	147390.7	AVV	62	0.0	12.6
05/08/2011 23:05:20 05/08/2011 23:05:25	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	0.0	SP	0	0.0	0.0
06/08/2011 05:24:11 06/08/2011 06:24:18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	MANC AVV	60	0.3	-0.1
06/08/2011 08:59:07 06/08/2011 10:52:17	64.5	10.9	213.2	33.4	11.1	1.9	4.3	0.7	0.0	AVV	113	0.0	28.8
06/08/2011 23:49:06 06/08/2011 23:49:11	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	160247.6	SP	0	0.0	15.9
06/08/2011 23:57:39 07/08/2011 01:01:59	0.0	0.0	10.5	0.0	1013.1	0.0	0.0	0.0	0.1	MANC AVV	64	0.0	0.0
07/08/2011 05:23:24 07/08/2011 10:58:35	215.3	24.8	432.2	26.7	357.8	11.4	9.3	2.1	402052.8	AVV	335	0.5	34.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/08/2011 01:00:00 al 01/09/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
07/08/2011 23:06:35 07/08/2011 23:06:40	N 627.8	N 2.6	N 28.2	N 0.1	N 947.9	N 4.0	N 0.0	N 0.0	4213.9	SP	0	0.1	2.5
08/08/2011 22:05:21 08/08/2011 22:26:06	N 686.4	N 7.2	N 237.7	N 2.5	N 585.3	N 6.2	N 0.0	N 0.0	10522.8	SP	21	0.1	3.2
08/08/2011 22:33:49 08/08/2011 23:34:39	0.0	0.0	0.0	0.0	542.1	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	61	0.0	0.0
09/08/2011 02:47:44 09/08/2011 09:11:36	377.0	41.6	331.3	19.0	995.8	22.1	9.0	1.0	397089.4	AVV	384	0.2	34.9
09/08/2011 22:06:51 09/08/2011 22:06:56	N 969.8	N 2.8	N 31.2	N 0.1	N 1033.7	N 3.0	N 0.0	N 0.0	2878.5	SP	0	0.0	1.8
09/08/2011 22:14:29 09/08/2011 23:19:44	969.8	2.8	31.2	0.1	2045.7	3.0	0.0	0.0	2878.5	MANC AVV	65	0.0	1.8
10/08/2011 00:28:54 10/08/2011 04:46:36	273.6	27.0	562.3	38.1	550.0	10.2	0.0	0.7	338689.7	AVV	258	0.2	29.2
10/08/2011 21:05:21 10/08/2011 21:05:26	N 968.3	N 2.0	N 32.2	N 0.1	N 794.4	N 1.7	N 0.0	N 0.0	2082.0	SP	0	0.0	1.6
10/08/2011 21:12:49 10/08/2011 22:18:04	968.3	2.0	32.2	0.1	1702.3	1.7	0.0	0.0	2082.0	MANC AVV	66	0.0	1.6
11/08/2011 00:09:39 11/08/2011 04:56:36	340.2	58.1	462.7	15.6	329.5	1.3	6.4	1.0	325830.2	AVV	287	0.2	29.2
11/08/2011 23:07:21 11/08/2011 23:07:26	N 1085.9	N 4.8	N 29.9	N 0.1	N 694.6	N 3.1	N 0.0	N 0.0	4452.0	SP	0	0.0	2.5
21/08/2011 00:41:37 21/08/2011 08:50:21	268.1	27.2	278.2	6.8	1257.3	24.8	5.3	0.6	471513.9	AVV	489	3.4	37.7
24/08/2011 23:04:06 24/08/2011 23:04:11	N 1965.2	N 4.1	N 1.4	N 0.0	N 757.6	N 1.6	N 0.0	N 0.0	2063.9	SP	0	0.0	1.2
25/08/2011 02:29:37 25/08/2011 05:28:46	1057.9	17.4	182.9	6.0	1409.8	18.7	3.4	0.4	140083.1	AVV	179	0.1	12.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/08/2011 01:00:00 al 01/09/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
26/08/2011 23:04:07 26/08/2011 23:04:22	N 1513.7	N 8.8	N 400.6	N 2.3	N 882.4	N 5.2	N 0.0	N 0.0	5842.0	SP	0	0.1	2.0
26/08/2011 23:14:19 27/08/2011 04:55:22	1188.7	41.1	492.8	15.5	420.4	4.7	4.3	0.7	330581.8	AVV	341	0.2	31.4
27/08/2011 22:06:22 27/08/2011 22:06:27	N 2363.6	N 6.1	N 44.2	N 0.1	N 723.9	N 1.9	N 0.0	N 0.0	2562.3	SP	0	0.0	1.9
28/08/2011 05:08:24 28/08/2011 11:01:07	922.8	43.7	327.9	13.1	1209.0	31.4	38.9	13.7	387741.8	AVV	353	1.1	34.0
TOTALI		458.1		258.5		173.3		27.4	4153999.3			21.0	417.5

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
18	14