

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/04/2011 01:00:00 al 01/05/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/04/2011 13:49:38 11/04/2011 14:49:48	0.0	1.1	1848.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	MANC AVV	60	0.0	-0.2
11/04/2011 20:38:36 12/04/2011 06:20:49	110.0	278.4	359.3	585.3	1013.5	906.0	101.6	89.9	1923265.1	AVV	582	1.5	164.1
12/04/2011 10:18:47 12/04/2011 10:18:51	N 86.7	N 36.2	N 53.7	N 22.4	N 2.5	N 1.0	N 1.9	N 0.8	416915.6	AVV	0	0.0	36.2
14/04/2011 23:03:51 14/04/2011 23:04:06	N 200.0	N 0.3	N 90.5	N 0.1	N 116.4	N 0.2	N 1.0	N 0.0	1430.2	SP	1	0.0	1.9
TOTALI		279.5		585.3		906.2		90.1	2341610.8			1.5	202.1

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
3	1