

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/04/2011 01:00:00 al 01/05/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/04/2011 08:38:49 04/04/2011 14:14:09	389.1	227.1	1438.3	134.5	1447.6	863.7	525.5	339.3	598646.6	MANC AVV	336	4.2	59.7
04/04/2011 17:10:14 05/04/2011 22:31:34	159.0	273.4	763.5	1359.5	103.6	202.4	26.1	47.9	2003950.0	MANC AVV	1761	0.7	169.3
TOTALI		500.5		1494.1		1066.1		387.2	2602596.5			4.9	229.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
2	0