

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2


Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvi - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 01/01/2011 01:00:00 al 11/01/2011 00:00:00

Avvi e spegnimenti

SF2 / 2011



Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/01/2011 08:07:18 01/01/2011 11:06:33	632.9	81.7	451.5	56.5	47.8	5.6	6.6	2.6	308046.0	AVV	179	0.0	26.1
02/01/2011 00:03:18 02/01/2011 00:14:18	N 222.4	N 0.3	N 154.1	N 0.2	N 2865.5	N 3.5	N 0.0	N 0.0	1234.6	SP	11	0.1	1.0
02/01/2011 07:53:03 02/01/2011 09:00:08	611.0	59.3	238.3	36.1	24.5	11.5	3.5	1.1	108343.7	AVV	67	0.0	9.2
03/01/2011 00:04:18 03/01/2011 00:04:23	N 1063.7	N 37.3	N 574.3	N 20.2	N 0.0	N 14.9	N 0.0	N 0.0	35097.0	SP	0	0.1	3.8
03/01/2011 08:47:18 03/01/2011 09:34:03	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 5.8	N 0.0	178047.1	AVV	47	0.0	15.4
03/01/2011 23:27:18 03/01/2011 23:47:18	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	56402.0	SP	20	0.1	8.1
04/01/2011 06:43:48 04/01/2011 09:10:08	68.5	16.5	16.9	6.4	15.0	4.2	3.3	1.2	250884.2	AVV	147	0.0	21.3
04/01/2011 18:05:48 04/01/2011 18:06:03	N 1219.0	N 23.9	N 489.8	N 9.6	N 870.8	N 17.0	N 0.0	N 0.0	19578.3	SP	1	0.2	4.7
04/01/2011 18:46:48 04/01/2011 19:43:03	N 444.4	N 22.2	N 456.8	N 48.4	N 637.3	N 20.4	N 3.3	N 1.5	94490.9	AVV	57	0.2	9.1
04/01/2011 22:11:03 04/01/2011 22:25:33	N 1128.9	N 7.9	N 117.7	N 0.8	N 0.0	N 5.0	N 0.0	N 0.0	6968.6	SP	14	0.0	3.0
05/01/2011 06:49:48 05/01/2011 08:59:33	258.6	49.6	129.7	15.3	28.9	1.3	317.4	1.0	298286.1	AVV	130	0.1	25.3
05/01/2011 09:49:18 05/01/2011 21:14:03	101.6	147.7	45.8	21.1	60.1	123.7	4.4	6.2	2583319.4	SP	685	0.1	222.6
06/01/2011 09:15:08 06/01/2011 11:03:48	392.3	77.2	328.5	71.6	32.5	3.7	4.4	1.5	266622.3	AVV	108	0.0	22.6
06/01/2011 23:04:18 06/01/2011 23:12:18	N 663.5	N 3.9	N 625.0	N 3.7	N 1958.5	N 11.5	N 0.0	N 0.0	5874.7	SP	8	0.1	1.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 01/01/2011 01:00:00 al 11/01/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
07/01/2011 06:43:48 07/01/2011 09:07:48	2.6	0.0	233.7	63.0	15.7	1.6	68.9	0.8	276476.8	AVV	144	0.0	23.5
07/01/2011 22:05:03 07/01/2011 22:12:18	N 673.9	N 2.6	N 103.9	N 0.4	N 551.4	N 2.1	N 0.0	N 0.0	3884.8	SP	7	0.1	1.7
08/01/2011 08:52:18 08/01/2011 10:59:03	6.5	0.0	99.1	0.0	5.1	0.0	3.9	0.0	281163.7	AVV	127	0.0	23.9
08/01/2011 18:10:33 08/01/2011 18:29:03	N 1214.7	N 51.5	N 469.0	N 19.9	N 0.0	N 21.6	N 0.0	N 0.0	42362.3	SP	19	0.2	6.1
08/01/2011 19:06:48 08/01/2011 19:28:18	N 191.6	N 13.4	N 160.0	N 16.4	N 122.8	N 13.9	N 6.6	N 2.8	395255.7	AVV	22	0.2	16.7
09/01/2011 00:08:33 09/01/2011 00:09:18	N 1597.5	N 8.0	N 113.0	N 0.6	N 475.7	N 2.4	N 0.0	N 0.0	5030.1	SP	1	0.0	2.7
09/01/2011 07:54:48 09/01/2011 10:28:03	2.8	0.0	119.9	37.1	15.8	3.8	15.0	4.4	485604.1	AVV	154	0.0	41.7
09/01/2011 22:05:18 09/01/2011 22:16:18	N 986.9	N 7.1	N 289.3	N 2.1	N 2435.0	N 17.5	N 0.0	N 0.0	7185.3	SP	11	0.0	2.0
10/01/2011 07:48:18 10/01/2011 08:53:48	0.0	0.0	450.2	65.2	13.5	2.7	59.1	11.5	121067.0	AVV	65	0.0	10.3
10/01/2011 22:05:07 10/01/2011 22:16:52	N 417.4	N 2.3	N 43.0	N 0.2	N 683.0	N 3.7	N 0.0	N 0.0	5415.5	SP	11	0.0	1.9
TOTALI		432.1		372.3		158.0		30.3	5836640.2			1.7	504.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
12	12

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 11/01/2011 01:00:00 al 21/01/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (l)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/01/2011 08:58:32 11/01/2011 11:00:32	236.8	73.8	298.1	66.2	19.0	5.5	4.5	4.1	295104.4	AVV	122	0.0	25.3
11/01/2011 23:04:37 11/01/2011 23:20:22	N 1215.4	N 8.0	N 82.7	N 0.5	N 1189.2	N 7.8	N 0.0	N 0.0	6575.2	SP	16	0.1	1.9
12/01/2011 08:56:22 12/01/2011 11:04:07	122.0	32.3	140.8	45.6	16.9	4.4	4.8	1.6	289009.8	AVV	128	0.0	25.0
12/01/2011 23:05:37 12/01/2011 23:19:07	N 1451.7	N 12.0	N 31.3	N 0.3	N 825.5	N 6.8	N 0.0	N 0.0	8261.8	SP	14	0.1	2.3
13/01/2011 08:59:07 13/01/2011 10:12:32	632.0	91.9	182.5	48.9	14.8	2.9	21.4	5.5	146375.3	AVV	73	0.0	12.4
13/01/2011 23:09:22 13/01/2011 23:20:32	N 1622.4	N 13.7	N 39.0	N 0.3	N 754.8	N 6.4	N 0.0	N 0.0	8461.3	SP	11	0.1	2.9
14/01/2011 05:37:07 14/01/2011 08:03:22	137.1	35.1	176.8	41.4	15.3	4.4	4.1	1.5	279425.4	AVV	146	0.0	23.7
14/01/2011 23:06:17 14/01/2011 23:12:22	N 1436.7	N 4.4	N 46.6	N 0.1	N 386.1	N 1.2	N 0.0	N 0.0	3095.0	SP	6	0.0	1.8
15/01/2011 08:50:32 15/01/2011 11:01:17	71.3	29.1	198.2	77.5	18.4	13.3	3.8	1.7	304283.7	AVV	131	0.0	26.1
15/01/2011 18:26:47 15/01/2011 23:26:37	255.6	12.8	184.3	7.7	2.5	10.9	5.2	0.0	1224607.0	SP	300	0.9	109.0
17/01/2011 23:07:52 17/01/2011 23:07:57	N 1024.6	N 3.5	N 178.7	N 0.6	N 881.2	N 3.0	N 0.0	N 0.0	3431.6	SP	0	0.4	2.2
18/01/2011 05:10:37 18/01/2011 07:01:02	0.4	0.0	194.3	45.1	258.1	50.2	0.0	0.0	292347.0	AVV	111	0.0	24.8
19/01/2011 00:04:52 19/01/2011 00:18:37	N 0.0	N 14.7	N 0.0	N 1.6	N 0.0	N 18.1	N 0.0	N 0.0	8742.5	SP	14	0.0	2.0
19/01/2011 08:52:07 19/01/2011 11:01:22	283.2	75.8	160.7	50.9	14.4	1.7	0.0	0.0	275568.1	AVV	129	0.0	23.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 11/01/2011 01:00:00 al 21/01/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/01/2011 23:05:35 19/01/2011 23:10:05	N 1896.5	N 6.6	N 143.9	N 0.5	N 596.9	N 2.1	N 0.0	N 0.0	3473.7	SP	5	0.0	1.7
TOTALI		350.8		383.3		93.3		14.5	3148761.8			1.8	284.6

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
7	8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPower - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 21/01/2011 01:00:00 al 01/02/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
24/01/2011 01:02:30 24/01/2011 08:12:20	458.6	41.4	296.2	27.4	264.0	21.1	312.0	25.2	614059.0	AVV	430	6.8	56.9
24/01/2011 22:09:05 24/01/2011 22:27:05	N 1268.8	N 7.2	N 90.9	N 0.5	N 1332.9	N 7.5	N 26.4	N 0.1	5636.0	SP	18	0.0	2.6
25/01/2011 04:23:40 25/01/2011 09:10:20	566.6	31.9	396.6	22.7	272.0	9.1	4.6	0.4	335451.9	AVV	287	0.2	29.3
25/01/2011 21:10:50 25/01/2011 21:20:50	N 1158.1	N 12.4	N 44.0	N 0.5	N 856.0	N 9.2	N 3.9	N 0.0	10710.1	SP	10	0.0	3.1
26/01/2011 04:13:40 26/01/2011 09:03:05	686.9	44.0	558.5	37.6	334.2	23.3	193.2	14.8	406824.4	AVV	290	0.3	38.0
26/01/2011 22:05:20 26/01/2011 22:18:05	N 1381.0	N 6.9	N 23.0	N 0.1	N 811.2	N 4.0	N 6.6	N 0.0	4976.4	SP	13	0.0	1.7
27/01/2011 13:53:20 27/01/2011 19:16:05	229.6	46.7	284.6	34.9	230.6	11.5	205.5	35.9	330537.8	AVV	323	8.9	32.7
28/01/2011 00:04:05 28/01/2011 00:04:10	N 1452.8	N 11.1	N 413.7	N 3.2	N 977.2	N 7.5	N 912.3	N 7.0	7630.7	SP	0	0.1	1.9
28/01/2011 00:10:40 28/01/2011 04:13:00	1047.2	26.0	610.2	13.9	1518.8	11.0	302.4	4.5	85621.4	MANC AVV	243	0.6	8.9
28/01/2011 05:40:30 28/01/2011 09:57:35	817.1	45.7	574.2	36.3	294.9	13.7	232.2	10.3	212168.4	AVV	257	0.2	17.9
28/01/2011 23:03:33 28/01/2011 23:04:33	N 1805.0	N 1.7	N 43.8	N 0.0	N 540.3	N 0.5	N 0.1	N 0.0	925.0	SP	1	0.1	1.0
29/01/2011 06:49:48 29/01/2011 08:42:23	368.2	79.0	268.8	33.2	22.9	3.0	3.1	0.4	289899.9	AVV	113	0.0	24.6
29/01/2011 22:05:33 29/01/2011 22:13:18	N 2331.7	N 8.3	N 8.6	N 0.0	N 2907.6	N 10.4	N 4.6	N 0.0	3570.3	SP	8	0.0	1.6
30/01/2011 07:50:33 30/01/2011 09:59:48	203.0	43.2	328.1	37.4	21.0	1.6	3.4	0.5	278280.2	AVV	129	0.0	23.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 21/01/2011 01:00:00 al 01/02/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
30/01/2011 22:03:33 30/01/2011 22:03:38	N 1911.5	N 1.6	N 20.3	N 0.0	N 1453.1	N 1.2	N 17.3	N 0.0	845.7	SP	0	0.0	1.0
TOTALI		358.0		243.5		94.2		91.9	2587137.2			17.3	245.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
8	7