

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/05/2011 01:00:00 al 01/06/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/05/2011 01:22:22 08/05/2011 09:07:36	155.7	0.0	310.3	0.0	111.6	0.0	18.7	0.0	374675.1	AVV	465	7.5	31.7
08/05/2011 23:03:36 08/05/2011 23:03:41	N 0.0	N 1.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.1	N 0.0	744.3	SP	0	0.1	0.9
08/05/2011 23:04:12 09/05/2011 00:15:17	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	744.3	MANC AVV	71	0.1	0.9
11/05/2011 23:26:48 12/05/2011 06:48:16	647.5	58.3	125.5	2.8	152.6	7.6	11.0	0.4	371172.5	AVV	442	7.7	31.5
12/05/2011 23:03:21 12/05/2011 23:08:51	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 0.0	869.3	SP	5	0.0	0.9
14/05/2011 01:49:13 14/05/2011 06:56:01	555.1	33.7	290.7	18.3	369.6	14.2	5.8	0.2	360011.3	AVV	307	0.8	30.5
14/05/2011 22:06:01 14/05/2011 22:06:06	N 732.5	N 1.7	N 23.1	N 0.1	N 612.0	N 1.4	N 0.0	N 0.0	2291.4	SP	0	0.1	1.7
16/05/2011 00:54:08 16/05/2011 06:17:16	604.0	40.4	201.9	14.3	569.9	18.8	1.8	0.0	241217.0	AVV	323	4.6	20.5
16/05/2011 10:39:31 16/05/2011 10:45:46	N 0.0	N 1080.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 16157.6	N 0.0	N 0.0	1570179.9	SP	6	0.0	13.9
17/05/2011 02:17:48 17/05/2011 05:56:36	618.3	38.2	262.9	26.0	179.9	8.4	10.8	0.6	249090.3	AVV	219	2.5	21.2
17/05/2011 23:03:21 17/05/2011 23:03:36	N 1088.6	N 1.8	N 32.2	N 0.1	N 688.2	N 1.2	N 1.0	N 0.0	1689.8	SP	0	0.0	1.1
19/05/2011 00:13:23 19/05/2011 07:05:21	582.6	47.2	162.8	17.4	462.5	13.3	5.0	0.2	300541.2	AVV	412	6.6	26.5
19/05/2011 23:09:36 19/05/2011 23:09:41	N 672.2	N 5.9	N 57.2	N 0.5	N 1421.7	N 12.4	N 0.1	N 0.0	8742.9	SP	0	0.2	4.3
20/05/2011 00:33:53 20/05/2011 02:58:46	603.2	21.1	250.9	8.0	72.7	1.6	1.3	0.0	145897.5	AVV	145	0.0	12.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/05/2011 01:00:00 al 01/06/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/05/2011 23:09:21 20/05/2011 23:10:01	N 941.3	N 5.3	N 67.8	N 0.4	N 709.7	N 4.0	N 0.0	N 0.0	5616.8	SP	1	0.0	2.7
21/05/2011 02:55:08 21/05/2011 05:56:51	705.5	34.9	237.9	13.2	108.7	4.5	1.8	0.4	174012.4	AVV	181	0.0	14.7
21/05/2011 20:46:31 21/05/2011 20:52:31	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	293024.4	SP	6	0.0	13.9
22/05/2011 23:57:38 23/05/2011 06:06:31	500.0	33.3	198.9	5.7	746.1	18.8	5.3	0.1	349827.9	AVV	369	4.4	29.7
23/05/2011 20:05:51 23/05/2011 20:11:36	N 512.8	N 1.3	N 54.3	N 0.1	N 940.8	N 2.5	N 0.0	N 0.0	2626.4	SP	6	0.0	1.6
24/05/2011 02:31:28 24/05/2011 07:05:51	688.4	32.4	477.3	21.1	108.2	4.1	1.7	0.2	265726.2	AVV	274	0.1	22.6
27/05/2011 23:11:51 27/05/2011 23:11:56	N 495.4	N 5.7	N 86.3	N 1.0	N 379.5	N 4.3	N 0.2	N 0.0	11451.2	SP	0	0.0	4.4
28/05/2011 00:22:13 28/05/2011 02:09:46	859.7	101.1	241.8	32.6	40.9	6.3	0.0	0.0	120598.4	AVV	107	0.0	10.2
28/05/2011 23:05:06 28/05/2011 23:13:21	N 338.3	N 1.1	N 52.7	N 0.2	N 199.5	N 0.7	N 0.0	N 0.0	3371.8	SP	8	0.0	1.7
29/05/2011 02:34:48 29/05/2011 06:13:46	446.6	17.7	479.8	18.0	125.8	5.5	14.7	0.0	327151.0	AVV	219	0.5	27.7
TOTALI		459.3		177.4		103.0		2.2	5181273.2			35.4	327.2

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
13	11