

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2011 01:00:00 al 01/09/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/08/2011 07:43:28 08/08/2011 10:53:34	45.4	48.4	299.8	263.8	9.9	8.7	5.9	5.4	931899.5	AVV	190	0.2	79.9
09/08/2011 00:24:36 09/08/2011 00:25:21	N 156.8	N 11.2	N 76.4	N 5.5	N 132.1	N 9.4	N 8.6	N 0.6	71470.0	SP	1	0.0	15.0
22/08/2011 07:05:57 22/08/2011 18:35:35	196.1	279.6	354.8	562.2	534.4	316.9	156.4	55.6	1649667.1	AVV	690	1.5	142.4
22/08/2011 23:04:20 22/08/2011 23:04:35	N 318.6	N 0.6	N 96.8	N 0.2	N 366.1	N 0.7	N 53.6	N 0.1	2011.0	SP	0	0.0	2.5
23/08/2011 01:55:42 23/08/2011 06:18:06	244.1	153.6	362.5	258.8	68.7	34.5	23.9	13.0	756642.7	AVV	263	0.4	64.6
23/08/2011 08:03:21 23/08/2011 08:03:50	N 234.1	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 947.6	N 1.0	N 27.2	N 0.0	1083.3	SP	0	0.0	1.8
23/08/2011 11:25:17 24/08/2011 00:02:51	122.0	177.1	352.6	463.9	26.9	25.2	8.2	11.4	1955272.1	AVV	757	0.7	171.3
25/08/2011 23:04:51 25/08/2011 23:05:36	N 409.0	N 1.2	N 177.5	N 0.5	N 152.1	N 0.4	N 49.4	N 0.1	2871.5	SP	1	0.0	3.0
26/08/2011 02:12:32 26/08/2011 09:10:51	228.2	228.7	329.6	402.1	37.1	28.5	12.9	12.9	1358640.7	AVV	418	0.2	116.0
26/08/2011 13:21:01 26/08/2011 13:21:06	N 159.1	N 69.2	N 117.3	N 51.0	N 2.9	N 1.2	N 5.7	N 2.5	434902.8	AVV	0	0.0	37.4
27/08/2011 00:53:17 27/08/2011 00:53:47	N 149.1	N 50.4	N 117.2	N 39.6	N 20.5	N 6.9	N 7.4	N 2.5	337934.6	SP	0	0.0	32.8
29/08/2011 01:45:39 29/08/2011 12:05:06	193.2	387.3	349.0	605.6	168.4	212.5	39.6	47.6	1850239.2	AVV	620	0.1	158.0
30/08/2011 22:35:06 30/08/2011 22:35:21	N 159.9	N 23.6	N 125.2	N 18.5	N 20.9	N 3.1	N 14.1	N 2.1	147682.9	SP	0	0.0	21.7
31/08/2011 00:22:33 31/08/2011 07:06:51	432.6	444.2	312.9	415.9	34.8	33.5	18.4	19.3	1429042.8	AVV	404	0.9	121.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/08/2011 01:00:00 al 01/09/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
TOTALI		1719.0		2972.2		659.9		165.2	0929360.3			3.9	968.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
8	6