

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2011 01:00:00 al 01/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/07/2011 02:58:34 04/07/2011 11:00:51	80.4	142.5	397.5	542.6	82.9	57.5	29.2	21.9	1599376.2	AVV	482	1.0	137.0
05/07/2011 00:26:36 05/07/2011 00:27:21	N 127.2	N 10.6	N 80.8	N 6.7	N 86.1	N 7.2	N 20.7	N 1.7	83154.2	SP	1	0.0	16.1
05/07/2011 14:29:09 05/07/2011 19:01:51	51.4	44.8	484.2	305.5	26.9	14.6	16.3	9.2	731649.3	AVV	272	0.2	62.1
06/07/2011 23:01:51 06/07/2011 23:02:06	N 242.3	N 0.1	N 3.5	N 0.0	N 307.1	N 0.1	N 23.3	N 0.0	319.5	SP	1	0.0	0.9
07/07/2011 02:58:49 07/07/2011 07:05:06	109.2	133.9	391.5	344.6	25.6	16.7	6.2	5.5	1021554.1	AVV	247	1.3	88.3
07/07/2011 23:03:36 07/07/2011 23:03:51	N 231.4	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 83.9	N 0.1	N 69.6	N 0.1	1390.0	SP	0	0.0	2.0
08/07/2011 00:29:29 08/07/2011 06:59:51	67.6	91.4	407.7	419.1	46.7	84.2	9.7	9.0	1292857.0	AVV	390	0.3	110.0
12/07/2011 21:32:06 12/07/2011 21:32:11	N 87.9	N 10.7	N 99.9	N 12.2	N 31.0	N 3.8	N 13.6	N 1.7	121726.6	SP	0	0.0	19.4
12/07/2011 23:28:44 13/07/2011 05:05:21	48.5	64.0	447.2	440.0	19.9	14.7	4.4	4.8	1076365.2	AVV	337	0.6	92.9
14/07/2011 23:04:21 14/07/2011 23:04:26	N 537.3	N 20.8	N 109.8	N 4.3	N 102.2	N 4.0	N 16.9	N 0.7	38729.7	SP	0	0.1	5.8
14/07/2011 23:38:59 15/07/2011 08:54:36	628.7	1080.8	276.2	530.4	71.6	42.6	39.8	47.4	1789449.1	AVV	556	2.0	152.9
15/07/2011 23:04:21 15/07/2011 23:04:26	N 282.0	N 0.6	N 0.0	N 0.0	N 99.3	N 0.2	N 27.2	N 0.1	2031.5	SP	0	0.0	2.4
16/07/2011 05:26:49 16/07/2011 11:01:06	83.0	119.5	257.0	314.7	22.0	19.8	12.7	12.6	1222801.1	AVV	335	1.7	106.5
19/07/2011 23:09:49 19/07/2011 23:10:49	N 158.5	N 2.6	N 112.2	N 1.8	N 242.9	N 4.0	N 47.5	N 0.8	16492.3	SP	1	0.0	8.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2011 01:00:00 al 01/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/07/2011 04:32:36 20/07/2011 11:12:19	255.1	100.7	230.2	218.7	107.5	42.6	24.4	12.8	860453.1	AVV	400	3.0	75.3
20/07/2011 23:11:34 20/07/2011 23:11:39	N 316.9	N 14.1	N 116.2	N 5.2	N 74.9	N 3.3	N 52.4	N 2.3	44351.6	SP	0	0.0	6.8
21/07/2011 00:21:36 21/07/2011 04:50:49	126.1	105.7	294.4	233.3	34.2	19.3	22.9	13.9	760427.7	AVV	269	1.2	64.9
21/07/2011 23:02:49 21/07/2011 23:03:34	N 524.9	N 0.4	N 148.1	N 0.1	N 350.3	N 0.3	N 48.0	N 0.0	814.4	SP	1	0.0	1.5
22/07/2011 02:44:21 22/07/2011 05:59:34	163.0	127.4	357.0	254.4	25.5	14.2	4.1	3.0	770751.7	AVV	195	2.0	67.1
24/07/2011 01:29:34 24/07/2011 01:30:34	N 209.2	N 22.9	N 61.1	N 6.7	N 58.5	N 6.4	N 31.6	N 3.5	109399.8	SP	1	0.0	18.3
25/07/2011 15:50:31 26/07/2011 01:05:49	173.4	217.2	337.5	405.5	30.9	29.5	4.7	7.2	1590234.3	AVV	555	1.9	135.8
29/07/2011 23:04:34 29/07/2011 23:04:39	N 698.2	N 21.8	N 129.5	N 4.0	N 438.5	N 13.7	N 113.2	N 3.5	31266.2	SP	0	0.0	3.4
30/07/2011 01:35:41 30/07/2011 06:10:34	357.9	292.4	421.1	392.7	25.5	28.7	7.7	6.5	1031776.0	AVV	275	0.2	87.8
31/07/2011 01:32:19 31/07/2011 01:33:04	N 250.9	N 30.3	N 102.2	N 12.3	N 56.1	N 6.8	N 22.2	N 2.7	120788.2	SP	1	0.0	19.1
TOTALI		2520.4		4401.5		384.3		153.9	4318158.8			15.7	1284.7

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
12	12