

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2011 01:00:00 al 01/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
07/07/2011 12:50:39 07/07/2011 14:16:14	0.0	12.4	0.0	2.2	0.0	0.4	0.0	0.9	1968.8	MANC AVV	86	0.3	0.2
07/07/2011 18:07:19 09/07/2011 18:57:39	0.0	3.0	0.0	0.9	0.0	1.2	0.0	4.6	76040.2	MANC AVV	2930	21.3	5.2
11/07/2011 19:06:09 11/07/2011 20:23:09	0.0	10.2	0.0	0.6	0.0	1.5	0.0	10.4	2238.4	MANC AVV	77	0.1	0.2
11/07/2011 21:29:09 12/07/2011 07:07:01	0.0	23.8	0.0	6.3	0.0	5.4	0.0	6.2	505588.4	AVV	578	9.6	42.9
12/07/2011 22:16:21 12/07/2011 22:26:21	N 0.0	N 215.0	N 0.0	N 26.0	N 0.0	N 36.2	N 0.0	N 9.5	67897.8	SP	10	0.0	5.6
13/07/2011 00:24:39 13/07/2011 05:06:51	1926.9	57.9	882.8	27.7	701.9	18.6	36.0	0.9	341747.3	AVV	282	0.2	29.0
13/07/2011 21:20:46 13/07/2011 21:20:51	N 1621.8	N 127.1	N 193.7	N 15.2	N 127.1	N 10.0	N 22.4	N 1.8	78397.5	SP	0	0.1	6.6
13/07/2011 23:25:44 14/07/2011 05:04:21	2150.5	74.3	419.7	15.4	628.2	15.8	27.4	0.7	408185.7	AVV	339	0.1	34.6
14/07/2011 21:13:01 14/07/2011 21:13:06	N 5357.8	N 518.9	N 962.2	N 93.2	N 965.3	N 93.5	N 0.0	N 3.8	96845.5	SP	0	0.1	8.0
14/07/2011 21:41:09 14/07/2011 22:53:24	9024.3	15.3	2418.1	4.1	1230.5	2.1	35.2	0.1	1694.3	MANC AVV	72	0.0	0.1
14/07/2011 23:46:59 15/07/2011 04:44:06	2007.8	137.5	472.8	28.5	201.9	11.5	34.6	3.0	565425.3	AVV	298	0.6	48.0
18/07/2011 23:04:06 18/07/2011 23:04:11	N 6474.6	N 97.9	N 1636.4	N 24.7	N 1210.1	N 18.3	N 275.0	N 4.2	15115.4	SP	0	0.1	1.3
19/07/2011 00:37:39 19/07/2011 03:53:16	3572.0	111.4	490.3	10.9	675.7	7.5	435.6	9.7	256449.0	AVV	196	0.1	21.8
23/07/2011 21:04:49 23/07/2011 21:04:54	N 716.0	N 12.6	N 139.9	N 2.5	N 226.6	N 4.0	N 186.4	N 3.3	17590.1	SP	0	0.0	1.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2011 01:00:00 al 01/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
23/07/2011 23:28:06 24/07/2011 03:06:19	259.7	19.4	340.9	28.9	283.4	12.3	13.9	0.8	277145.7	AVV	218	0.1	23.5
24/07/2011 23:03:49 24/07/2011 23:03:54	N 750.1	N 10.1	N 267.6	N 3.6	N 633.4	N 8.5	N 36.2	N 0.5	13442.2	SP	0	0.0	1.2
25/07/2011 00:09:01 25/07/2011 04:05:04	112.9	6.6	519.9	16.5	1720.0	17.7	12.9	0.2	0.0	AVV	236	0.1	27.6
25/07/2011 23:04:49 25/07/2011 23:04:54	N 537.6	N 8.1	N 682.5	N 10.3	N 6840.4	N 103.3	N 32.7	N 0.5	15100.5	SP	0	0.0	1.4
25/07/2011 23:17:36 26/07/2011 04:07:19	289.1	16.8	648.8	20.8	2773.5	42.5	13.9	0.3	329091.8	AVV	290	0.1	28.4
26/07/2011 23:03:49 26/07/2011 23:04:04	N 931.2	N 13.5	N 562.7	N 8.2	N 1005.6	N 14.6	N 30.7	N 0.4	14547.0	SP	1	0.0	1.4
27/07/2011 01:49:06 27/07/2011 05:24:49	106.5	7.6	483.1	14.7	391.6	5.8	384.2	1.2	258758.6	AVV	215	4.1	22.2
27/07/2011 21:13:34 27/07/2011 21:13:39	N 910.0	N 49.4	N 559.7	N 30.4	N 836.7	N 45.4	N 189.2	N 10.3	54269.8	SP	0	0.0	4.7
28/07/2011 01:41:41 28/07/2011 06:00:09	265.3	26.3	589.1	25.2	671.8	14.8	6.9	0.3	300704.2	AVV	259	0.0	25.7
28/07/2011 21:17:49 28/07/2011 21:17:54	N 1350.8	N 92.7	N 17.4	N 1.2	N 366.2	N 25.1	N 0.0	N 3.0	68604.5	SP	0	0.0	5.7
28/07/2011 23:38:11 29/07/2011 06:04:04	665.5	17.2	502.9	11.2	1898.6	23.1	10.9	0.3	352069.8	AVV	386	0.1	30.1
29/07/2011 21:06:04 29/07/2011 21:06:09	N 1322.2	N 27.4	N 23.2	N 0.5	N 2762.4	N 57.3	N 407.8	N 8.5	20758.1	SP	0	0.0	1.9
29/07/2011 23:08:31 30/07/2011 03:59:34	683.2	36.6	343.2	24.8	1548.2	64.5	49.1	1.8	424942.6	AVV	291	0.1	36.5
31/07/2011 23:03:49 31/07/2011 23:03:54	N 1780.9	N 23.1	N 281.2	N 3.6	N 766.0	N 9.9	N 52.0	N 0.7	12971.6	SP	0	0.0	1.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/07/2011 01:00:00 al 01/08/2011 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
TOTALI		576.4		238.7		244.8		41.2	4577590.2			37.1	416.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
16	12